POZZETTO PER CONNESSIONE O ROMPITRATTA CON CHIUSINO CARRABILE



NOTA BENE – ANCHE SE LE DIMENSIONI DEL POZZETTO SARANNO DIVERSE OCCORRE MANTENERE LA MEDESIMA FILOSOFIA DI REALIZZAZIONE SOPRA INDICATA

SEZIONE DI SCAVO TIPO



PRIMA DI CHIUDERE LO SCAVO ESEGUIRE FOTOGRAFIE RAFFIGURANTI LA POSA COME REALIZZATA.

h nomin.	e mm	f mm
4	800	200
6	800	200
8	1000	200
10	1200	250
11	1200	250
12	1200	250



PLANIMETRIA SCALA 1:200



PARTICOLARE INDICATIVO FORMA CUPOLA TORRE FARO

DIMENSIONI MASSIMA DEL PLINTO TORREFARO

CONSISTENZA DEL TERRENO PORTATA PRESUNTA = 1-1,5 Kg/cmq



QUANTITA' DI FERRO MINIMA DELLA FONDAZIONE 416,5 Kg





I DUE MANUFATTI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE POSTATI ATTANCATI SU PIATTAFORMA IN CEMENTO DI SOSTEGNO DI DIMENSIONI ADEGUATE

PARTICOLARE POZZETTO E DISPERSORE PER LA MESSA A TERRA



PARTICOLARE NON IN SCALA DEL PALO DELL'ILLUMINAZIONE



ESTRATTO ORTOFOTO

QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE E COMANDO QEC



1	IDENTIFICAZIONE UTENZE ASSERVITE		INTERRUTTORE GENERALE QUADRO		PROTEZIONE SOVRATENSIONE		ALIMENTAZIONE AUSILIARI		SEZIONE CREPUSCOLARE		SELEZIONAMO AUTOMATICO ILLUM. PUBBLICA		SOLLECIAMENTO ELETTRICO																					
2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI PROTEZIONE – COMANDO – SEGNALAZIONE	UNITA' DI MISURA	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE A 4 POLI 4 MODULI TIPO "C"		SCARICATORE DI SOVRATENSIONE MODULARE 1POLO 1MODULO 1POLO/1MODULO SEZIONABILE		INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1POLO 1MODULO 10kA CURVA C		TELERUTTORE 4x40A AC3 380V		MULTIVOLTMETRO 3x6A 3x0,8 kVA 380V 50/60Hz																					
3	POTENZA MASSIMA ASSORBITA	kW	7,6		0,5		0,5				6		4																						
4	CORRENTE MASSIMA ASSORBITA	A	12,8		2,5		2,5				8		6																						
5	TARATURA PROTEZIONI	A	32		10		10				25		10																						
6	POSA – MAX 4° CAVI NEL CAVIDOTTO		—	—	—	—	—	—	—	—	INTERR. —	5	INTERR. —	2																					
7	SEZIONE CAVI E CONDUTTORI	mmq	4G6								3x1,5		4x1x6																						
8	LUNGHEZZA DELLA CONNESSIONE	mmq	15		16																														
9	TIPOLOGIA CAVI E CONDUTTORI		FG7OR		NO7V-K						FG7OR																								
10	CADUTA DI TENSIONE / LUNGHEZZA LINEA	dV%/m	< 1% / 30								< 1% / 30																								
11	LUNGHEZZA MAX CAVI (PER 100 mm.)	mt.	70 / 2001.540								70 / 2001.540																								
12	LUNGHEZZA MAX CONTATTI INDIRETTI	mt.	DIFFERENZIALE		DIFFER. MONTE		DIFFERENZIALE				DIFFERENZIALE		DIFFER. MONTE																						
13	TARATURA DIFFERENZIALE	mA	1000. SELETTIVO		300						30		1000. SELETT.																						
14	PORTATA Ip CAVI	A	40								25																								

QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE E COMANDO QEC

1	IDENTIFICAZIONE UTENZE ASSERVITE		ILLUM. PUBBLICA CONTROLLATO MONITORIA GPST																																
2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI PROTEZIONE – COMANDO – SEGNALAZIONE	UNITA' DI MISURA	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1POLO 1MODULO 6kA CURVA C		INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1POLO 1MODULO 6kA CURVA C																														
3	POTENZA MASSIMA ASSORBITA	kW	0,6		1,2																														
4	CORRENTE MASSIMA ASSORBITA	A	2,8		2,8																														
5	TARATURA PROTEZIONI	A	25		10																														
6	POSA – MAX 4° CAVI NEL CAVIDOTTO		INTERR. —	4	INTERR. —	2																													
7	SEZIONE CAVI E CONDUTTORI	mmq	4G6		3x2(G2,5)																														
8	LUNGHEZZA DELLA CONNESSIONE	mmq																																	
9	TIPOLOGIA CAVI E CONDUTTORI		FG7OR		FG7OR																														
10	CADUTA DI TENSIONE / LUNGHEZZA LINEA	dV%/m	< 1% / 30		< 1% / 30																														
11	LUNGHEZZA MAX CAVI (PER 100 mm.)	mt.	70 / 2001.540		70 / 2001.540																														
12	LUNGHEZZA MAX CONTATTI INDIRETTI	mt.	DIFFERENZIALE		DIFFERENZIALE																														
13	TARATURA DIFFERENZIALE	mA	300		30																														
14	PORTATA Ip CAVI	A	40		25																														

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - Tel. 051.6301111 - Fax. 051.244970
Pec: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna

PROVINCIA DI FERRARA

VISTO PER ANAS :

IL RESPONSABILE DEL POOL SPECIALISTICO E PROGETTAZIONE

(Ing. Annalisa LAMBERTI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mario LIBERATORE)

S.S. 309 "Romea"

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INTERSEZIONI A RASO, DI INSERIMENTO DI PIAZZOLE DI SOSTA, DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TUTOR E DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DAL Km 24+300 AL Km 55+300

Cod. SIL BOMS168791

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO 16
INTERSEZIONE S.P. N. 21 "VACCOLINO" AL Km 40+000

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TAVOLA 3.16.10

SCALA 1:200

IL PROGETTISTA

Ing. Silvano ROSSATO

PROGETTI SERVIZI VERONA s.r.l.

Ing. Silvano Rossato
Geol. Claudio Lavarini
Geom. Giulio Zampini
Geom. Nicola Cordioli

UFFICIO TECNICO: Via Galeno Grande, 81 – 37060 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 510288 – Fax 045 510014
e-mail: info@psverona.com

PROGETTO n. 8791 del 28/06/2016

REVISIONE

n.	data	descrizione
0	28.06.17	PRIMA EMISSIONE