



CQ TIPOLOGICO	progr
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01	I di I
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ020	
N°	

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: BRAXI - BB434 - BB441

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-11-BRAXI-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC CODICE: SQTO12

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione
TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: 1100	Temperatura = 25 °C	Assenza di vento forte: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO	Venute d'acqua: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	30/05/11	Rebuff		30/05/11	Rebuff		30/05/11	Rebuff			

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq				Frequenza: 1/1000 mq			
Prova A prog.:	Prova B prog.:	Prova C prog.:	Prova D prog.:	Prova E prog.:	Prova F prog.:	Prova G prog.:	Prova H prog.:
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: BONAG W219	
Passate n° 3	Vibrazione <input checked="" type="checkbox"/> SI NO
Passate n°	Vibrazione SI NO
RULLO TIPO:	
Passate n°	Vibrazione SI NO
Passate n°	Vibrazione SI NO
CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE:	SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	30/05/11	Rebuff		30/05/11	Rebuff		30/05/11	Rebuff			