



PCQ TIPOLOGICO	pagina
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01	2 di 3
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ021	
N° 4	

STABILIZZAZIONE A CEMENTO - TERRENO TRATTATO RTA x 3 - BB47 - BB413 + BRAX4 - BB413 - BB416

4° STRATO RILEVATO - BB47 - BB416 Qualifica Miscela di Progetto DOC CODICE: S21012

POS. C8 del PCQ - CORPO RILEVATO

A discrezione DL: SI NO ordine di servizio n° del H rilevato =

CBR

FREQUENZA: ogni 2000 mq TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m → CBR ≥ 60 con rigonfiamento ≤ 1.00%
H Rilevato > 2m → CBR ≥ 30 con rigonfiamento ≤ 1.50%

Prelievo A prog. BB413 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

	CERTIFICATO N°	ESITO		CERTIFICATO N°	ESITO
A	17154B	C		C	
B				D	

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

Prova di carico su piastra

FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m → MD ≥ 50 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,15-0,25 N/mmq
H Rilevato > 2m → MD ≥ 20 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,05-0,15 N/mmq

Prelievo A prog. BB413 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

Prelievo E prog. prelievo F prog.

	CERTIFICATO N°	ESITO		CERTIFICATO N°	ESITO
A	171696	54 MPA		D	
B				E	
C				F	

NOTE: 23/05/17 - BB413 - 54 MPA (4° RILEVATO)

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 23/06/17 [firma]

Spessore strato ≤ 30 cm

Prelievo A prog. BB413 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

Prelievo E prog. prelievo F prog.

	VALORE RISCANTATO	ESITO		VALORE RISCONTRATO	ESITO
A	30 cm	C		D	
B				E	
C				F	

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 23/05/17 [firma]

Densità in sito

FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: ≥ 90 % AASHO mod.

ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 23/05/17 [firma]

Umidità

FREQUENZA: 1 al giorno TOLLERANZA: ≥ 1,50 umidità ottima di progetto

ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 23/05/17 [firma]

Polverizzazione

FREQUENZA: ogni 2000 mq

ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

NOTE:

IE: 23/05/17 [firma] ICS: 23/05/17 [firma] DL: 03/07/17 [firma]

[Handwritten signature]