

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI RAHO BB-AL DA sez. 45 A sez. 53 PIANO ROSA

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-II-SVAXI-II-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SQT012

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche					
FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione					
TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C					
ora: <u>9.30</u>	Temperatura = <u>18</u> °C	Assenza di vento forte: <u>SI</u> NO	Venute d'acqua: <u>SI</u> NO	ESITO: <u>SI</u> NO NA	
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA	
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA	
DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore					
NOTE:					
IE:	data <u>11/5/17</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data	firma
			DL:	<u>11/05/17</u>	<u>[firma]</u>

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo			
Tratta	DA PROG.	A PROG.	
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<u>SI</u>	NO	NA
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<u>SI</u>	NO	NA
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI	<u>NO</u>	NA

Prova di carico su piastra			
TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq		Frequenza: 1/1000mq	
Prova A prog.:	Prova B prog.:	Prova C prog.:	Prova D prog.:
Prova E prog.:	Prova F prog.:	Prova G prog.:	Prova H prog.:

CERTIFICATO N°		ESITO
A		
B		
C		
D		

VEDI SCHEDA SCQ020

NOTE:										
IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma		

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO										
RULLO TIPO: <u>RULLO CAT. 140</u>										
Passate n° <u>3</u>	Vibrazione	<u>SI</u>	NO							
Passate n°	Vibrazione	SI	NO							
RULLO TIPO:										
Passate n°	Vibrazione	SI	NO							
Passate n°	Vibrazione	SI	NO							
CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO										
NOTE:										
IE:	data <u>11/5/17</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data <u>11/5/17</u>	firma <u>[firma]</u>	DL:	data <u>11/05/17</u>	firma <u>[firma]</u>		