



CQ TIPOLOGICO  
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01

pagina  
1 di 1

SCHEDA DI CONTROLLO SCQ020

N° 3

**STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE**

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI BB-AU DA SEZ 17 A SEZ 34 2° RILEVATO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-11-SVAXI-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC\_CODICE: ST022

**POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche**

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>8:30</u>	Temperatura = <u>14</u> °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.e.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data <u>10/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data	firma	DL:	data <u>10/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>			
-----	------------------------	-------------------------	------	------	-------	-----	------------------------	-------------------------	--	--	--

**POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo**

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

*Prova di carico su piastra*

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq  
Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog : \_\_\_\_\_ Prova B prog : \_\_\_\_\_ Prova C prog : \_\_\_\_\_ Prova D prog : \_\_\_\_\_  
Prova E prog : \_\_\_\_\_ Prova F prog : \_\_\_\_\_ Prova G prog : \_\_\_\_\_ Prova H prog : \_\_\_\_\_

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

**POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO**

RULLO TIPO: RULLO 45 cm

Passate n° 3 Vibrazione  SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

RULLO TIPO: .....

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data <u>10/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data <u>10/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	DL:	data <u>10/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>			
-----	------------------------	-------------------------	------	------------------------	-------------------------	-----	------------------------	-------------------------	--	--	--