

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAX1 BB-AU DA SEZ. A A 34 4° STRATO RILEVATO

PCQ operativo: **00002-00-CQ-Q-0-11-SVAX1-11-TE-001-00-A00**

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: STON

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>9.00</u>	Temperatura = <u>16</u> °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

IE:	data <u>15/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data <u>15.05.14</u>	firma <u>[firma]</u>	DL:	data <u>15/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>			
-----	------------------------	-------------------------	------	-------------------------	-------------------------	-----	------------------------	-------------------------	--	--	--

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<u>SI</u> NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI <u>NO</u> NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI <u>NO</u> NA	

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq
Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog : _____	Prova B prog : _____	Prova C prog : _____	Prova D prog : _____
Prova E prog : _____	Prova F prog : _____	Prova G prog : _____	Prova H prog : _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: RULLO 45.140

Passate n° 3 Vibrazione SI NO
Passate n° Vibrazione SI NO

RULLO TIPO:

Passate n° Vibrazione SI NO
Passate n° Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data <u>15/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data <u>15.05.14</u>	firma <u>[firma]</u>	DL:	data <u>15/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>			
-----	------------------------	-------------------------	------	-------------------------	-------------------------	-----	------------------------	-------------------------	--	--	--