

**STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE**

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI RANO PC DASE 1 A SEZ 24 1° RILEVATO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-11-SVAX1-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC CODICE: SET 012

**POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche**

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: 11:00 Temperatura = 19,0 °C Assenza di vento forte:  SI NO Venute d'acqua: SI  NO ESITO:  SI NO NA

ora: \_\_\_\_\_ Temperatura = \_\_\_\_\_ °C Assenza di vento forte: SI NO Venute d'acqua: SI NO ESITO: SI NO NA

ora: \_\_\_\_\_ Temperatura = \_\_\_\_\_ °C Assenza di vento forte: SI NO Venute d'acqua: SI NO ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (in caso di terreno saturo fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<u>15/05/17</u>	<u>Racolta</u>		<u>15/05/17</u>	<u>[firma]</u>		<u>15/05/17</u>	<u>[firma]</u>			

**POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo**

Traita	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

*Prova di carico su piastra*

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq

Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog.: \_\_\_\_\_ Prova B prog.: \_\_\_\_\_ Prova C prog.: \_\_\_\_\_ Prova D prog.: \_\_\_\_\_

Prova E prog.: \_\_\_\_\_ Prova F prog.: \_\_\_\_\_ Prova G prog.: \_\_\_\_\_ Prova H prog.: \_\_\_\_\_

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

**POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO**

RULLO TIPO: BONAC BW 219

Passate n° 3 Vibrazione  SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

RULLO TIPO: .....

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<u>15/05/17</u>	<u>Racolta</u>		<u>15/05/17</u>	<u>[firma]</u>		<u>15/05/17</u>	<u>[firma]</u>			

*[Handwritten signature]*