



CQ TIPOLOGICO	pagina
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01	1 di 1
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ020	
N° 15	

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: **SVAXI** *AG-BB DA SEC 1 A 15* *2° RIPIAVO*

PCQ operativo: **00002-00-CQ-Q-0-11-SVAX1-11-TE-001-00-A00**

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: *ST012.1*

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <i>9.00</i>	Temperatura = <i>15</i> °C	Assenza di vento forte: <i>SI</i> NO	Venute d'acqua: SI <i>NO</i>	ESITO: <i>SI</i> NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

IE:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>	ICS:		DL:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>			
-----	----------------	----------------	------	--	-----	----------------	----------------	--	--	--

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<i>SI</i>	NO NA
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<i>SI</i>	NO NA
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI	<i>NO</i> NA

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mm ²	Frequenza: 1/1000 mq		
Prova A prog : _____	Prova B prog : _____	Prova C prog : _____	Prova D prog : _____
Prova E prog : _____	Prova F prog : _____	Prova G prog : _____	Prova H prog : _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>	ICS:		DL:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>			
-----	----------------	----------------	------	--	-----	----------------	----------------	--	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: *Aluwo 05 140*

Passate n° *3* Vibrazione *SI* NO

Passate n° Vibrazione SI NO

RULLO TIPO:

Passate n° Vibrazione SI NO

Passate n° Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>	ICS:	<i>12/05/17</i>	<i>[firma]</i>	DL:	<i>12/5/17</i>	<i>[firma]</i>		
-----	----------------	----------------	------	-----------------	----------------	-----	----------------	----------------	--	--