

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAX1

*A4-B5 M SEL 35 A40 2° RILEVATO*

PCQ operativo:

00002-00-CQ-Q-0-11-SVAX1-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC\_CODICE: *SET 012.1*

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: *9.00* Temperatura = *12* °C Assenza di vento forte: *SI* NO Venute d'acqua: SI *NO* ESITO: *SI* NO NA

ora: \_\_\_\_\_ Temperatura = \_\_\_\_\_ °C Assenza di vento forte: SI NO Venute d'acqua: SI NO ESITO: SI NO NA

ora: \_\_\_\_\_ Temperatura = \_\_\_\_\_ °C Assenza di vento forte: SI NO Venute d'acqua: SI NO ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<i>12/5/12</i>	<i>[firma]</i>					<i>12/5/12</i>	<i>[firma]</i>			

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scottico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<i>SI</i>	NO NA
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<i>SI</i>	NO NA
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI	<i>NO</i> NA

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq	Frequenza: 1/1000 mq		
Prova A prog.: _____	Prova B prog.: _____	Prova C prog.: _____	Prova D prog.: _____
Prova E prog.: _____	Prova F prog.: _____	Prova G prog.: _____	Prova H prog.: _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: *NUOVO C.T. 140*

Passate n° *3* Vibrazione *SI* NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

RULLO TIPO: .....

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<i>12/05/12</i>	<i>[firma]</i>		<i>12/05/12</i>	<i>[firma]</i>		<i>12/5/12</i>	<i>[firma]</i>			