

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI RANO PC - DA 302 L A 507,24 - 2° PULVATO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-II-SVAXI-II-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SET 012

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte; di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>10:00</u>	Temperatura = <u>23</u> °C	Assenza di vento forte: <u>SI</u> NO	Venute d'acqua: SI <u>NO</u>	ESITO: <u>SI</u> NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<u>18/05/17</u>	<u>Pozzetti</u>		<u>18/05/17</u>	<u>ICE</u>		<u>18/05/17</u>	<u>M</u>			

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

Prova di carico su plastr

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq	Frequenza: 1/1000 mq		
Prova A prog. : _____	Prova B prog. : _____	Prova C prog. : _____	Prova D prog. : _____
Prova E prog. : _____	Prova F prog. : _____	Prova G prog. : _____	Prova H prog. : _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<u>18/05/17</u>	<u>Pozzetti</u>		<u>18/05/17</u>	<u>ICE</u>		<u>18/05/17</u>	<u>M</u>			

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: BOUAG BW 219

Passate n° <u>3</u>	Vibrazione	<u>SI</u>	NO
Passate n°	Vibrazione	SI	NO

RULLO TIPO: _____

Passate n°	Vibrazione	SI	NO
Passate n°	Vibrazione	SI	NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	<u>18/05/17</u>	<u>Pozzetti</u>		<u>18/05/17</u>	<u>ICE</u>		<u>18/05/17</u>	<u>M</u>			