

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI AU-BB DA SEL 40 A47 2° RILEVATO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-II-SVAXI-II-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SQT 11.1

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura $\geq 5^{\circ}C$

ora: <u>9.20</u>	Temperatura = <u>18</u> °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: <u>SI</u> NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma		
	<u>19/5/14</u>	<u>[firma]</u>					<u>19/5/14</u>	<u>[firma]</u>		

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<u>SI</u>	NO NA
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<u>SI</u>	NO NA
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI	<u>NO</u> NA

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq	Frequenza: 1/1000 mq		
Prova A prog.: _____	Prova B prog.: _____	Prova C prog.: _____	Prova D prog.: _____
Prova E prog.: _____	Prova F prog.: _____	Prova G prog.: _____	Prova H prog.: _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma		

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: NOVO HT 40

Passate n° 3 Vibrazione SI NO

Passate n° Vibrazione SI NO

RULLO TIPO:

Passate n° Vibrazione SI NO

Passate n° Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma		
	<u>19/5/14</u>	<u>[firma]</u>		<u>19.05.17</u>	<u>[firma]</u>		<u>19/5/14</u>	<u>[firma]</u>		