

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI AU-BB DA SEZ 35 A 40 4° RIPIANTO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-II-SVAXI-II-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC\_CODICE: SETO121

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>8.30</u>	Temperatura = <u>18</u> °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: <u>SI</u> NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data <u>23/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data	firma	DL:	data <u>23/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>		
-----	------------------------	-------------------------	------	------	-------	-----	------------------------	-------------------------	--	--

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	<u>SI</u>	NO NA
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<u>SI</u>	NO NA
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI	<u>NO</u> NA

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq

Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog. : _____	Prova B prog. : _____	Prova C prog. : _____	Prova D prog. : _____
Prova E prog. : _____	Prova F prog. : _____	Prova G prog. : _____	Prova H prog. : _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma		
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: RUOLO GF 140

Passate n° 3 Vibrazione SI NO

RULLO TIPO: \_\_\_\_\_

Passate n° \_\_\_\_\_ Vibrazione SI NO

Passate n° \_\_\_\_\_ Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data <u>23/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>	ICS:	data <u>23.05.17</u>	firma <u>[firma]</u>	DL:	data <u>23/5/14</u>	firma <u>[firma]</u>		
-----	------------------------	-------------------------	------	-------------------------	-------------------------	-----	------------------------	-------------------------	--	--