

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAX2 - R0-B3- 5:16 - 1° MONTAGNO

PCQ operativo: 00003-00-CQ-Q-0-11-SVAX2-11-00-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: _____

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

| | | | | |
|------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ora: 6:00 | Temperatura = 23 °C | Assenza di vento forte: SI NO | Venute d'acqua: SI NO | ESITO: SI NO NA |
| ora: _____ | Temperatura = _____ °C | Assenza di vento forte: SI NO | Venute d'acqua: SI NO | ESITO: SI NO NA |
| ora: _____ | Temperatura = _____ °C | Assenza di vento forte: SI NO | Venute d'acqua: SI NO | ESITO: SI NO NA |

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) _____ ore

NOTE:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|------|------|-------|-----|----------|-------|--|--|--|
| IE: | data | firma | ICS: | data | firma | DL: | data | firma | | | |
| | 15/05/11 | Pizzarotti | | | | | 15/05/11 | M | | | |

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta DA PROG. A PROG.

| | | | |
|---------------------------------|----|----|----|
| VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO: | SI | NO | NA |
| VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO: | SI | NO | NA |
| EVENTUALE BAGNATURA TERRENO: | SI | NO | NA |

Prova di carico su plastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq

Frequenza: 1/1000 mq

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prova A prog : _____ | Prova B prog : _____ | Prova C prog : _____ | Prova D prog : _____ |
| Prova E prog : _____ | Prova F prog : _____ | Prova G prog : _____ | Prova H prog : _____ |

| CERTIFICATO N° | ESITO |
|----------------|-------|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |

| CERTIFICATO N° | ESITO |
|----------------|-------|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |

NOTE:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|--|--|--|
| IE: | data | firma | ICS: | data | firma | DL: | data | firma | | | |
|-----|------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|--|--|--|

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: Bonag Bv 219

Passate n° 3 Vibrazione ~~SI~~ NO

Passate n° Vibrazione SI NO

RULLO TIPO:

Passate n° Vibrazione SI NO

Passate n° Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------|---------|------------|-----|---------|-------|--|--|--|
| IE: | data | firma | ICS: | data | firma | DL: | data | firma | | | |
| | 15/5/11 | Pizzarotti | | 15/5/11 | Pizzarotti | | 15/5/11 | M | | | |