

RAPPORTO DI PROVA n. ASR180125A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **ASR180125A-001**
Data campionamento inizio: **22/01/18**
Data campionamento fine: **22/01/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **25/01/18**
Data emissione rapporto di prova: **02/02/18**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	01-feb-18	L1
Cromo totale*	mg/l	<0,01	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	29-gen-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

VERIFICATO
Data 15/2/18
Firma A. Pometta

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dott. Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 02/02/2018 11:12:17

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. ASR180215A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **ASR180215A-001**
Data campionamento inizio: **12/02/18**
Data campionamento fine: **12/02/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **15/02/18**
Data emissione rapporto di prova: **22/02/18**

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo totale	mg/l	<0,01	2	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	21-feb-18	L1
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	19-feb-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

VERIFICATOData 13/3/2018Firma Alfame**Dichiarazione di conformità:**

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato



Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Matacchione




Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 22/02/2018 16:06:27

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. ASR180412B-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **ASR180412B-001**
Data campionamento inizio: **09/04/18**
Data campionamento fine: **09/04/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **12/04/18**
Data emissione rapporto di prova: **19/04/18**

VERIFICATOData 04/05/18Firma A. Pometto

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo totale	mg/l	<0,1	2	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	17-apr-18	L1
Cromo esavalente	mg/l	0,07±0,02	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	16-apr-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

L'incertezza (U) e/o l'Interv.Fiduciale riportati nel presente rapporto di prova sono di tipo esteso e calcolati con un livello di probabilità del 95% con coefficiente di copertura K=2.

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Maticchione

Firmato digitalmente da
GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 19/04/2018 17:23:35

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. AFR180518B-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR180518B-001**
Data campionamento inizio: **16/05/18**
Data campionamento fine: **16/05/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **18/05/18**
Data emissione rapporto di prova: **29/05/18**

VERIFICATO
Data 15/6/18
Firma [firma]

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	24-mag-18	L1
Cromo totale*	mg/l	<0,5	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	24-mag-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Maticchione

Firmato digitalmente da
GIANNI MATAACCHIONE

Data e ora della firma: 29/05/2018 10:58:35

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47

RAPPORTO DI PROVA n. ASR180710A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **ASR180710A-001**
Data campionamento inizio: **06/07/18**
Data campionamento fine: **06/07/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **10/07/18**
Data emissione rapporto di prova: **20/07/18**

VERIFICATOData 8/8/2018
Firma [firma]

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	11-lug-18	L1
Cromo totale	mg/l	0,003±0,001	2	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	18-lug-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

L'incertezza (U) e/o l'Interv.Fiduciale riportati nel presente rapporto di prova sono di tipo esteso e calcolati con un livello di probabilità del 95% con coefficiente di copertura K=2.

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da
GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 24/07/2018 15:13:48

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47



Rapporto di prova n. ASR180830C-001

Pag. 1/1

LAB N° 0729

RAPPORTO DI PROVA n. ASR180830C-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **ASR180830C-001**
Data campionamento inizio: **29/08/18**
Data campionamento fine: **29/08/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **30/08/18**
Data emissione rapporto di prova: **11/09/18**

VERIFICATO
Data 20/09/18
Firma A. Pometti

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo totale	mg/l	0,032±0,006	2	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016	03-set-18	L1
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	03-set-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

L'incertezza (U) e/o l'Interv.Fiduciale riportati nel presente rapporto di prova sono di tipo esteso e calcolati con un livello di probabilità del 95% con coefficiente di copertura K=2.

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dott. Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 04/10/2018 09:25:04

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI



Rapporto di prova n. ALA181012A-001

Pag. 1/2

LAB N° 0729

RAPPORTO DI PROVA n. ALA181012A-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 pagine

Cliente: ESSECO S.R.L.
Indirizzo: VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO
Tipologia campione: ACQUA REFLUA
Id campione cliente: SCARICO FINALE - SP (VR)
Id campione interno: ALA181012A-001
Data campionamento inizio: 12/10/18
Data campionamento fine: 12/10/18
Procedura di campionamento: Campionamento medio sulla base delle 3 ore effettuato da Neosis s.r.l. nella persona del Sig. Sandrone Lorenzo con verbale di campionamento n° ALA181012A secondo il metodo APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003*
Data di ricevimento campione: 12/10/18
Data emissione rapporto di prova: 19/10/18

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	18-ott-18	L1
Cromo totale*	mg/l	0,005±0,001	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	18-ott-18	L1

VERIFICATO

Data 13/11/2018

Firma *A. Amato*

Verificate 2 pag. su 2.

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI



Rapporto di prova n. ALA181012A-001

Pag. 2/2

LAB N° 0729

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

L'incertezza (U) riportata nel presente rapporto di prova è di tipo esteso e calcolata con un livello di probabilità del 95% con coefficiente di copertura K=2.

* = Prova/Metodo di campionamento non accreditati da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da

GIANNI MATAACCHIONE

Data e ora della firma: 22/10/2018 10:25:51

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

RAPPORTO DI PROVA n. AFR181121C-001

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 1 pagina

Cliente: **ESSECO S.R.L.**
Indirizzo: **VIA SAN CASSIANO, 99-28069 TRECATE NO**
Tipologia campione: **ACQUA REFLUA**
Id campione cliente: **SCARICO FINALE - SP (VR)**
Id campione interno: **AFR181121C-001**
Data campionamento inizio: **19/11/18**
Data campionamento fine: **19/11/18**
Procedura di campionamento: **Campionamento effettuato dal committente**
Data di ricevimento campione: **21/11/18**
Data emissione rapporto di prova: **30/11/18**

VERIFICATOData 18.12.18
Firma Alameda

Risultati						
Caratteristica chimico-fisica	UM	Valore Riscontrato ± U	Valore Limite	Metodo di prova	Data Analisi	Sede
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	0,2	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	30-nov-18	L1
Cromo totale*	mg/l	0,022±0,004	2	APAT CNR IRSA 3010B + 3150B1 Man.29 2003	27-nov-18	L1

Legenda:

L1 = Prova Eseguita dal Laboratorio NEOSIS di MONCALIERI (TO) Via Juglaris 16/4 - ITALIA

L'incertezza (U) riportata nel presente rapporto di prova è di tipo esteso e calcolata con un livello di probabilità del 95% con coefficiente di copertura K=2.

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

Dichiarazione di conformità:

Limitatamente ai parametri determinati si può affermare che il campione in esame è conforme a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, Parte III, All.5, Tab.3 per gli scarichi in acqua superficiale.

Il Responsabile Settore Ambiente

Sig. Luca Soffiato

Il Direttore Tecnico

Dot. Gianni Matacchione

Firmato digitalmente da

GIANNI MATACCCHIONE

Data e ora della firma: 10/12/2018 12:44:37

NEOSIS S.r.l.

Sede Legale: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI Sede Operativa: Via Juglaris 16/4 - 10024 MONCALIERI

Tel. 011-0673811 - Fax 011-0673820 - E-mail info@neosis.it

Cap. Soc. 60.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. Iva 10827130013

Iscrizione nell'elenco Reg. Piemonte Laboratori che effettuano analisi relative all'Autocontrollo per le Industrie Alimentari n.47