LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
A	Pozzetto con chiusino in cls, dim. interne 60x60x80 cm
B	Pozzetto con chiusino in cls, dim. interne 80x80x100 cm
	Tubo in PVC, serie pesante, dim. Ø100mm
	Palo in VTR avente h.f.t. 5,2 m, conforme alla specifica tecnica di fornitura TE 680, equipaggiata con armatura stradale a LED con ottica cut-off, P=78W, 8100lm, grado di protezione IP 66, classe di isolamento II
	Pulsante di emergenza a fungo con segnalazione a LED di colore BLU da installarsi sulla paline di illuminazione, completo di pressacavo IP67 in acciaio INOX per ingresso cavi di collegamento

NOTA: In corrispondenza del palo corredato di pulsante di accensione dell'illuminazione degli FFP si dovrà installare la cassetta di derivazione "tipo A" in acciaio INOX AISI 304, grado di protezione IP 66, comprensiva di staffe per il fissaggio in pozzetto o passerella, contenente dispositivo elettronico di controllo PMAE.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IMPIANTI LFM - PGEP LATO TERMOLI
Planimetria FFP con disposizione apparecchiature e cavidotti

SCALA: 1 : 200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L I 0 2	0 2	D.	6 7	P 9	L F 0 1 1 0	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	A. D'Angelo	06/2019	L. Lucchini	06/2019	G.P.Bianchi	06/2019	A. Fonte 06/2019

File: LI0202ZLTRVC0110001A - FFP TERMOLI.DWG

n. Elab.:

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. CHIETI
INGEGNERE
ANTONIO D'ANGELO
SEZIONE A
N. 1139