



COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE TVCC PER INDIRIZZAMENTO DELLE TELECAMERE IN CASO DI ALLARME  
 COLLEGAMENTO AL SISTEMA HVAC PER DISATTIVAZIONE IN CASO DI ALLARME  
 RETE DI TRASMISSIONE AL SISTEMA REMOTO DI SUPERVISIONE

### LEGENDA

	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO SOTTOPAVIMENTO
	RIVELATORE DI IDROGENO
	RIVELATORE DI OSSIGENO
	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
	SONDA ANTIALLAGAMENTO
	RIPETITORE OTTICO
	MODULO DI COMANDO
	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"
	PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
	PULSANTE MANUALE DI ARRESTO SCARICA
	PULSANTE DI SCARICA MANUALE
	TUBAZIONE PVC Ø=25mm - Alimentazione e Segnale Ambiente N°2 Cavi EN 50200 LSZH 2x1 mmq Twistato e Schermato
	TUBAZIONE PVC Ø=25mm - Alimentazione 24 V DC Cavo EN 50200 LSZH 2x1,5 mmq
	TUBAZIONE PVC Ø=25mm - Segnale Cavo EN 50200 LSZH 2x1,5 mmq Twistato e Schermato

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01**

**U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**FINESTRA DI GALLERIA CAMPOMARINO  
Impianti Safety - Impianto Rivelazione Incendi  
SCHEMA FUNZIONALE**

SCALA:

1:1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L I 0 2 0 2 D 1 7 D X A I 0 2 0 5 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	C. Mancone	31/10/2018	S. Miceli	31/10/2018	B.M. Bianchi	31/10/2018	A. Falaschi 31/10/2018

File: LI0202D17DXAI0205001A

n. Elab.: