



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
PS1*	Palo sezionatore 1° fila	IL	Interruttore di Linea
PS2*	Palo sezionatore 2° fila	TO	Sostegno di orologio a traliccio
SL	Sezionatore di linea (rotativo)	TV	Trasformatore di Tensione
SS	Sezionatore di sbarra (rotativo)	TA	Trasformatore di Corrente
SG	Sezionatore di gruppo (rotativo)	SP	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TR-GR.*X*	Trasformatore di gruppo A, B	S1p	Sostegno portaisolatori unipolare per supporto sbarre
TR-150/30	Trasformatore alimentazione SSE Ariano		Torre fero h=18m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT		Torre fero h=25m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
IG	Interruttore di Gruppo	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
	Tubo rigido in alluminio Ø 100/86 mm		Proiettore IP65 - Ottica simmetrica Lampada SAP 250W Inst. su recinzione
	Tubo in alluminio Ø 40/30 mm		Palina in vetroresina Hht=5,2 m con blocco fondazione 100x100x100 CLS armato. Lampada tipo stradale, LED CON potenza 61 W - 6660 lm. IP67, IK08 - Cl. II.
	Corde in alluminio diametro Ø 36 mm		
NOTE			

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J47109000030009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA
QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA
FASE 1 - QUADRUPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SSE DI PIEVE EMANUELE
 Piazzate di SSE/Disposizione apparecchiature (Layout)

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0Z	10	D	58	P9	SE0100	087	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Accoti	Nov. 2018	A. Spadaro	Nov. 2018		Nov. 2018	M. Gambino Novembre 2018