



LEGGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
PS1°	Palo sezionatore 1° fila	IL	Interruttore di Linea
PS2°	Palo sezionatore 2° fila	TO	Sostegno di ormeggio a traliccio
SL	Sezionatore di linea (rotativo)	TV	Trasformatore di Tensione
SS	Sezionatore di sbarra (rotativo)	TA	Trasformatore di Corrente
SG	Sezionatore di gruppo (rotativo)	SP	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TR-GR."X"	Trasformatore di gruppo A, B	S1p	Sostegno portaisolatori unipolare per supporto sbarre
TR-150/30	Trasformatore alimentazione SSE Ariano		Torre faro h=18m a corona mobile n°6 Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT		Torre faro h=25m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
IG	Interruttore di Gruppo	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
	Tubo rigido in alluminio Ø 100/86 mm		Proiettore IP65 - Ottica simmetrica Lampada SAP 250W Inst. su recinzione
	Tubo in alluminio Ø 40/30 mm		Palina in vetroresina Hft=5,2 m con blocco fondazione 100x100x100 CLS armato. Lampada tipo stradale, LED CON potenza 61 W - 6660 lm, IP67, IK08 - Cl. II.
	Corda in alluminio diametro Ø 36 mm		

NOTE

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J47109000030009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA  
 QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA  
 FASE 1 - QUADRUPPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SSE DI PIEVE EMANUELE  
 Impianto luce e F.M.

SCALA:

1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NM0Z 10 D 58 P9 SE0100 089 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Arco	Nov 2018	A. Sperduto	Nov 2018	S. Bonelli	Nov 2018	M. Gambaro Novembre 2018

File: NM0Z10D58P9SE0100089A.DWG

n. Elab.:

