



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
PS1*	Palo sezionatore 1° fila	IL	Interruttore di Linea
PS2*	Palo sezionatore 2° fila	TO	Sostegno di omeggio a traliccio
SL	Sezionatore di linea (rotativo)	TV	Trasformatore di Tensione
SS	Sezionatore di sbarra (rotativo)	TA	Trasformatore di Corrente
SG	Sezionatore di gruppo (rotativo)	SP	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TR-GR.*X*	Trasformatore di gruppo A, B	S1p	Sostegno portaisolatori unipolare per supporto sbarre
TR-150/30	Trasformatore alimentazione SSE Ariano		Torre faro h=18m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT		Torre faro h=25m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica Lampada SAP 400W
IG	Interruttore di Gruppo	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
	Tubo rigido in alluminio Ø 100/86 mm		Proiettore IP65 - Ottica simmetrica Lampada SAP 250W Inst. su sezione
	Tubo in alluminio Ø 40/30 mm		Palino in vetroresina Hht=5,2 m con blocco fondazione 100x100x100 CLS armato. Lampada tipo stradale, LED CON potenza 61 W - 6660 lm. IP67, IK08 - Cl. II.
	Corda in alluminio diametro Ø 36 mm		

NOTE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J47109000030009

U.O. TECNOLOGIE NORD
PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA
FASE 2 - QUADRUPPLICAMENTO PIEVE EMANUELE - PAVIA

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
SSE di PIEVE EMANUELE
 Piazzate di SSE/Disposizione apparecchiature (Layout). Stato Esistente

SCALA: ...

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0Z	20	D	58	DX	SE0100	177	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Arcori	Nov. 2018	A. Spadaro	Nov. 2018		Nov. 2018	M. Gambino Novembre 2018