



LEGENDA CANALIZZAZIONI

-----	Canalizzazione BT in tubo PVC interrato
-----	Canalizzazione MT in tubo PVC interrato
	Pozzetto in CLS dim 40x40x40cm - chiusino in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 60x60x60cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 80x80x100cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 100x100x100cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 80x120x100cm - chiusino in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN in 4 settori triangolari

SIGLA	DESCRIZIONE
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo bt 40cm x 30cm Copertura realizzata in PRFV
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo bt UF 40cm x 40cm Copertura realizzata in PRFV
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo MT UF 80cm x 100cm Copertura realizzata in PRFV

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J47109000030009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA
 QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA
 FASE 2 - QUADRUPPLICAMENTO PIEVE EMANUELE - PAVIA**

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SSE DI PAVIA
 SSE di Pavia - Fabbriato di SSE - Canalizzazioni e posizionamento pozzetti. Finale

SCALA:

1/50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NM0Z 20 D 58 PB SE0200 202 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Aroni	Nov 2018	A. Sperduto	Nov 2018	S. Scelloni	Nov 2018	M. Gambaro Novembre 2018

File: NM0220D58PBSE0200202A.DWG

n. Elab.: