



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Società Terna Rete Italia S.p.A.  
[autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)  
[aot-padova@pec.terna.it](mailto:aot-padova@pec.terna.it)

e.p.c. Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per il mercato elettrico, le  
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto  
Ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP: 4738] - Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Linea 132 kV n.140 "Copparo-Tresigallo c.d. Portomaggiore" sostituzione sostegni nn. 446,447 e 448.**

**Comunicazione esito valutazione.**

Con nota acquisita al prot. n. 15816/DVA del 20/06/2019, la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sul progetto in oggetto.

La suddetta proposta di valutazione consiste nella demolizione di n. 3 sostegni esistenti (nn. 446, 447, 448) dell'elettrodotto "Copparo-Tresigallo c.d. Portomaggiore" e nella ricostruzione di altrettanti tralicci in asse linea (nn. 446a, 447a, 448a) ed in prossimità a quelli demoliti.

A tal fine il Proponente ha trasmesso gli elementi informativi tramite apposite liste di controllo predisposte ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, corredate da elaborati tecnici.

Nello specifico, tali modifiche, motivate in quanto il tratto dell'elettrodotto in variante presenta condizioni di degrado a causa della vetustà dei sostegni di cui trattasi, consentiranno al contempo interventi di ricostruzione di alcuni di questi, assicurando il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto.

A prescindere dalla non rilevante entità degli interventi, e del fatto che essi si collocano in un contesto senza particolari criticità, si fa comunque presente che l'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Proponente abbia facoltà di richiedere una valutazione preliminare esclusivamente "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs 152/2006".

ID Utente: 8906

ID Documento: DVA-D2-OCP-8906\_2019-0169

Data stesura: 22/07/2019

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 23/07/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 24/07/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.  
Ufficio: DVA  
Data: 24/07/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: [dva-udg@minambiente.it](mailto:dva-udg@minambiente.it)

e-mail PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Nella fattispecie, non ravvisando nell'intervento proposto alcuna miglioria in merito al rendimento o alle prestazioni ambientali del progetto originario, la scrivente non procederà con l'istruttoria e provvederà conseguentemente alla archiviazione della richiesta di valutazione preliminare di cui in oggetto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)