




**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE AIA.0023367.17-09-2019**



PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0053940 Data 17/09/2019  
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

**Copia**

ARPA Piemonte  
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO  
**protocollo@pec.arpa.piemonte.it**  
Dipartimento di Torino  
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO  
**dip.torino@pec.arpa.piemonte.it**

IREN Energia S.p.A.  
C.so Svizzera, 95 - 10143 TORINO  
**irenenergia@pec.gruppoiren.it**  
Centrale Termoelettrica di Moncalieri  
Strada Freyilia Mezzi, 1 - Moncalieri (TO)  
**irenenergia@pec.gruppoiren.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011, aggiornato dal Decreto di riesame AIA D.M. 266 del 06/10/2016 pubblicato su G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016 - Centrale Termoelettrica della Società IREN Energia S.p.A. sita in Moncalieri (TO).  
Diffida MATTM prot. DVA-U-0011967 del 13/05/2019 (acquisita in ISPRA al prot. 30537 del 13/05/2019).

**OGGETTO:** Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida prot. DVA-U-0011967 del 13/05/2019

A seguito della visita ispettiva ordinaria presso la Centrale Termoelettrica della Società IREN Energia S.p.A. sita in Moncalieri (TO) nelle date 13/02/2019 e 14/02/2019, l'ISPRA, d'intesa con ARPA Piemonte, ha prodotto un'informativa sull'esito del controllo trasmessa con prot. 24294 dell'11/04/2019 alla DVA di Codesto Ministero.

La nota dell'ISPRA costituisce l'accertamento del mancato rispetto della prescrizione al par. 8 del PMC - Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - del decreto autorizzativo sopra citato in quanto il gestore non ha implementato nello SME al camino del 3° Gruppo Turbogas la retta di taratura del CO desunta dalle attività di QAL2 del novembre 2017, rendendo quindi presumibilmente non attendibili i valori misurati da novembre 2017 alla data della visita ispettiva.

L'AC ha fatto proprie le prime valutazioni dell'ISPRA diffidando la Società IREN Energia S.p.A. con nota prot. DVA-U-0011967 del 13/05/2019 affinché:

1. il Gestore entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, implementi la nuova retta di taratura desunta dalle attività di QAL2 e riprenda le misurazioni secondo il SGQ;
2. nelle more di cui sopra al punto 1, il Gestore provveda alle misurazioni sostitutive per gli autocontrolli da SME.


Il Gestore, con nota prot. IE01764 del 28/05/2019, ha comunicato di aver implementato la retta di taratura del CO sullo SME del 3°GT il 14/02/2019, data di chiusura della visita ispettiva.

Dall'analisi del sito SME, raggiungibile in remoto, ARPA Piemonte ha constatato quanto riferito dal Gestore.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Da quanto sopra riportato, emerge il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida che, peraltro, saranno oggetto di validazione ISPRA in sede dell'ispezione ordinaria p.v.

Si fa presente che permane ancora la proposta di diffida e sanzione per le rimanenti due questioni accertate:

- 1- la mancata comunicazione dell'accadimento agli Enti di Controllo;
- 2- la presumibile non attendibilità dei valori misurati da novembre 2017 alla data della visita ispettiva del 13 febbraio 2019, con conseguente possibile diffusione di inquinanti nell'ambiente in difformità ai VLE autorizzati di AIA nazionale.

Con i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Il Responsabile**

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

Allegato: Documentazione prodotta dal Gestore ad evidenza dell'ottemperanza della diffida (nota prot. IE01764 del 28/05/2019)

Torino, 28 maggio 2019

inviata a ½ PEC

Prot. n. IE01764

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione III – Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
[DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)

p. c. ISPRA  
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Piemonte  
Dipartimento di Torino (Piemonte Nord Ovest)  
Via Pio VII, 9  
10135 TORINO  
[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)  
[dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

**Oggetto:** Centrale termoelettrica di Moncalieri.  
Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011, aggiornata dal Decreto di Riesame AIA D.M. 266 del 06/10/2016 pubblicato in G.U. n. 251 del 6/10/2016.  
**Comunicazione.**

In riferimento alla lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA-0011967 dell'13/05/2019, di diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 24294 dell'11/04/2019, con la presente si comunica che la nuova retta di taratura del parametro CO, desunta dalle attività di QAL2 effettuate nel periodo 13÷20/11/2017, è stata implementata sul sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) del Gruppo termoelettrico 3°GT in data 14/02/2019.

Distinti saluti.

**IREN Energia S.p.A.**

DIRETTORE  
PRODUZIONE TERMOELETTRICA  
(dott. ing. Enrico Clara)

