
TARANTO ORDINATIVO LAVORO NR.: 180ISP 31/10/19 AREA:GHI									
DATA EMISSIONE: 27/09/2019 ***** CODICE AITA:									
SEZ.:AGL REP :MANELE/AGL TECN: 180 CARROZZO GIUS									
MAC 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP									
UBICAZ : M00 ELETTROF.MEEP L/E81									
IMPIANTO 122 AGL/2 IMP. DI AGGLOMERAZ. LINEA/E *****									
T I T O L O									
E81.CAMPO 1 RIPRISTINO QUADRO VARIOVOLT									
C O N T E N U T O									
EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE DANNEGGIATE E/O ROTT									
E DEL QUADRO IN OGGETTO IN SEGUITO AL DISSERVIZIO DEL GIORNO									
19-08-19									
DATA INIZ.LAV. 20/08/2019 DATA FINE LAV. / /									
DATA ESEC.LAV. 20/08/2019 TEMPO TECNICO 00,00									
PREVENTIVO G.M. HU = 32,00 HM = 0,00									
ESECUTORE RICHIESTO : ELE ZONA ATT= STD=									
DATA VALIDAZIONE CARTELLINI :									
S I C U R E Z Z E									
P.O. SICUREZZA: _____									
CAR. : _____									
R I C A M B I E M A T E R I A L I									
C I C L O D I L A V O R O D E L G E S T O R E									
FASE SPEC./ESEC. NR. ORE									
01 02 SOSTITUZIONE SCHEDE AZIONAMENTO QUADRO VARIOVOLT HU/HM									
20 ELE ELETTRICISTI 2 16,00									
3200 ELE ZONA SQ.L.ZONA - ELETTRI 32,00									
TOTALI : HU = 32,00 HM = 0,00									

```
*
RD=0000000000 STATO=CHIUSO
RICHIEDENTE : 13830 CARROZZO GIUSEP..
*****
DATA VALIDAZIONE:.../. ....* RILASC PER ESEC. 27/09/2019 AUTORIZ.DA 13830 CARROZZO GIUSEP..
- DATA RILASCIO: 27/09/2019* DATA CHIUSURA 06/09/2019
*****
***** ALLEGATO DEL GESTORE ALL'ORDINE DI LAVORO NR. : 180ISP *****
*<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>
```


° chiamare il numero di telefono 4444(per chiamate da telefoni esterni e/o cellulari 099 481 4444) fornendo le seguenti informazioni:

- luogo dell'evento
- natura ed entità dell'evento in atto
- numero del posto di attesa segnalando eventuali punti di riferimento(n° posto di attesa individuato dal Committente all'impresa appaltatrice e lavoratore autonomo)
- la propria identità (nome e cognome, reparto/ditta)

CHIUQUE RILEVI SITUAZIONI DI EMERGENZA ESCLUSIVAMENTE SANITARIE (INFORTUNI, MALORI, ECC.) DEVE:

° chiamare il numero di telefono 2222 (per chiamate da telefoni esterni e/o cellulari 099 481 2222) fornendo le seguenti informazioni:

- luogo dell'evento
- natura ed entità dell'evento in atto (condizioni infortunato, ecc.)
- numero del posto di attesa segnalando eventuali punti di riferimento(n° posto di attesa individuato dal Committente all'impresa appaltatrice e lavoratore autonomo)
- la propria identità (nome e cognome, reparto/ditta)

In particolare, la comunicazione/gestione dell'emergenza per il personale delle ditte appaltatrici e terzi ILVA a qualsiasi titolo presenti sul reparto è disciplinata attraverso la seguente procedura:

- a) congiuntamente alla firma del modello "autorizzazione accesso impianti", il C.T. ESE mette a disposizione della ditta e/o terzi ILVA (manutenzioni centrali ILVA) il modello "presenza terzi su impianto" (figura 1) per la compilazione in duplice copia. Una copia è trattenuta dal preposto della ditta appaltatrice o terzo ILVA (es. C.T./C.S. preposto di manutenzione ILVA), la seconda è utilizzata da C.T. ESE per l'individuazione planimetrica della ditta appaltatrice o il terzo ILVA (zone in cui operano);
- b) al verificarsi di uno scenario incidentale il C.T. ESE (addetto emergenza) dovrà verificare sulla suddetta planimetria l'eventuale presenza di personale di ditte appaltatrici e/o terzi ILVA e conseguentemente provvedere a contattare i rispettivi preposti servendosi dei recapiti telefonici presenti sul modello "presenza terzi su impianto" e dare indicazioni per l'evacuazione della zona. In particolare, al verificarsi di uno scenario incidentale, verrà emesso un segnale sonoro differente a seconda del livello di emergenza, ovvero:

- allarme emergenza in atto (sirena con segnale acustico lineare);
- allarme evacuazione (sirena con segnale acustico bitonale);
- segnale di cessata emergenza (sirena con segnale acustico intermittente).

IL PERSONALE PRESENTE:

- al suono di allarme evacuazione abbandona le postazioni di lavoro, previa messa in sicurezza, recandosi al posto di attesa di riferimento

L'ADDETTO ALL'EMERGENZA DI REPARTO:

- se in grado, fronteggia l'emergenza in atto con l'ausilio dei mezzi/attrezzature a disposizione in attesa dell'arrivo dei soccorsi
- provvede a far allontanare il personale eventualmente presente dal luogo in cui è in corso la emergenza
- all'arrivo dei soccorsi collabora con questi per fronteggiare l'emergenza in atto

- c) al termine delle attività delle ditte appaltatrici e terzi ILVA, congiuntamente alla firma di chiusura sul modello "autorizzazione accesso impianti", il C.T. ESE dovrà eliminare dalla planimetria i riferimenti relativi alla ditta e/o terzo ILVA scaturiti dal modello "presenza terzi su impianto".

** RESPONSABILITA' - DIVIETI E OBBLIGHI **

* Responsabilità

- La responsabilità per la gestione ed il controllo della/e Pratica/che Operativa/e è stata individuata nelle seguenti figure professionali:
PREPOSTI ILVA
OPERATORI

- Ai Preposti è demandato il compito di formare ed informare il personale coinvolto nelle attività della/e Pratica/che Operativa/e e vigilare sull'applicazione di quanto disposto.
- * Divieti ed Obblighi
 - Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
 - Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza.
 - Valutare visivamente lo stato delle attrezzature prima di iniziare il lavoro.
 - Segnalare immediatamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi, dei dispositivi di sicurezza, dei macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.
 - Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione.
 - Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.
 - Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri.
 - E' obbligatorio utilizzare i D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) specifici assegnati per le diverse attività.

DATA	TURNO	DITTA	ESECUTORE SQ ELE ZONA	ALLEGATO ANNOTAZIONI SPE/MEZ ELE	NEI TURNI NOTE	LAVORO NR. : 180ISP	FIRMA 13830	CONS 001
20/08/2019	1							
21/08/2019	1		ELE ZONA	ELE	ATTESA SCHEDE A RIPRISTINO		13830	002
06/09/2019	1		ELE ZONA	ELE	OK ESEGUITO		13830	003