

ILVA-TA : S T A N D A R D D I M A N U T E N Z I O N E : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSE IL : NR.STANDARD : PAG  
OC39-SIMAN : AZIONE: ISPEZIONE ELETTRICA : CARROZZO GIUSE : 10/08/2016 : 11/01/1994: 7620076 : 1  
FAM.MACCHINA 762FILTRI PER L'ARIA : TITOLO MANUTENZIONE ISOLATORI NEI TUNNEL SUPERIORI E81-E91  
MACCHINA 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP : : CONTEN. CONTROLLO E MANUTENZIONE ISOLATORI TUNNEL IN COLLABORAZIONE  
MOVIMENTO 981 IMPIANTO ELETTRICO : CON ADDETTI ALLA PULIZIA

FASE NR. ORE HU/HM DESCRIZIONE FASE  
01 02 MESSA IN SICUREZZA 2 2,00 4,00  
ELE  
EFFETTUARE LA MESSA IN SICUREZZA DI TUTTO L'ELETTROFILTRO COME DA PRATICA OPERA  
TIVA ED APPORRE I FIORETTI SULL'USCITA DEI QUATTRO RADDRIZZATORI

02 03 ELENCO APPARECCHIATURE 0 0,00 0,00  
ELE  
L'ELETTROFILTRO E' COMPOSTO DI NR 4 TUNNEL SULLA SOMMITA'.  
OGNI TUNNEL HA PORTELLI DI ACCESSO.  
OGNUNO DEI 4 CAMPI E' ALIMENTATO AD ALTA TENSIONE TRAMITE CONNESSIONE RIGIDA  
TRAMITE UNA BARRA CHE SI FERMA SU UN ISOLATORE TERMINALE E DA UN SISTEMA DI  
BARRE CHE PERCORRE I TUNNEL COLLEGANDOSI AGLI ISOLATORI DI SOSTEGNO  
GLI ISOLATORI DI SOSTEGNO DI FORMA TRONCOCONICA AL QUARZO DI ALTEZZA 700 MM,  
SONO IN TOTALE 16.

03 04 ESECUZIONE 1 8,00 8,00  
ELE  
APRIRE I PORTELLI DI ACCESSO AI TUNNEL  
REALIZZARE UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOLANTE A CAPPELLONE, COME DA NORMA  
COLLABORARE CON GLI ADDETTI ALLE PULIZIE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ASPIRAPOLVER  
PULIRE ACCURATAMENTE CON STRACCI BIANCHI GLI ISOLATORI CONICI DI SOSTEGNO TELAI  
RIPRENDERE LE CONNESSIONI DELLE BARRE NEI COLLEGAMENTI SUGLI ISOLATORI E NELLE  
GIUNZIONI  
CONTROLLARE LO STATO DI INTEGRITA' DEGLI ISOLATORI E NEL CASO SEGNALARE EVENTUA  
LI LESIONI O ROTTURE.  
RICHIUDERE I PORTELLI DI ACCESSO.

TOTALE ORE UOMO 12,00 TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 20,00  
TOTALE ORE MEZZI 0,00

CODICE R I C A M B I O C C O R R E N T I  
DESCRIZIONE

NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

CODICE E TITOLO ATTIVITA' E L E N C O A T T I V I T A' D E L L O S T A N D A R D  
FREQ MACCHINA E DESCRIZIONE

1800961 CONTROLLO E MANUTENZIONE ISOLATORI MEEP LINEA E 240 76227 M00 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP

N O T E A G G I U N T I V E P E R D E S T I N A T A R I O

NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD