

ILVA-TA : STANDARD DI MANUTENZIONE : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSE IL : NR.STANDARD : PAG
OC39-SIMAN : AZIONE: ISPEZIONE ELETTRICA : CARROZZO GIUSE : 11/08/2016 : 06/06/2007: 7620106 : 1
FAM.MACCHINA 762FILTRI PER L'ARIA : TITOLO MANUTENZIONE QUADRI DI AZIONAMENTO CAMPI MEEP E81-91
MACCHINA 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP : CONTEN. MANUTENZIONE QUADRI DI AZIONAMENTO RADDRIZZATORI CAMPI MEEP
MOVIMENTO 981 IMPIANTO ELETTRICO : (N°8) VEDI FASI ALLEGATE

FASE NR. ORE HU/HM DESCRIZIONE FASE

01 02 MANUTENZIONE QUADRI 2 8,00 16.00
ELE

METTERE IN SICUREZZA I QUADRI DI COMANDO COME DA PRATICA OPERATIVA
ATTENDERE 15 MIN AFFINCHE' I CONDENSATORI PRESENTI NEI QUADRI ABBIANO IL TEMPO
DI SCARICARE L'ENERGIA RESIDUA.
APRIRE I PANNELLI ASPORTARE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE
SMONTARE LE SCHEDE PRESENTI E PULIRLE CON ARIA COMPRESSA SECCA (BOMBOLETTE)
RIMONTARE LE SCHEDE
CONTROLLARE LE CONNESSIONI DI POTENZA
RICHIUDERE I PANNELLI
RIDARE TENSIONE AI QUADRI
CONTROLLARE EVENTUALI ALLARMI SUL PANNELLO OPERATORE

TOTALE ORE UOMO 16,00 TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 8,00
TOTALE ORE MEZZI 0,00

CODICE RICAMBI OCCORRENTI DESCRIZIONE

NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

CODICE E TITOLO ATTIVITA' ELENCO ATTIVITA' DELLO STANDARD
FREQ MACCHINA E DESCRIZIONE

1800968 MANUTENZIONE QUADRI DI AZIONAMENTO RADDRIZZATORI MEEP 240 76227 M00 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP

NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD

*** FINE STAMPA ***