














TAVR8522

FileModificaVisualizzaComunicazioniAzioniFinestra?



VISUALIZZAZIONE LAVORO N. 180IPS 6/11/19 13:20:27

1) DATI DI TESTATA

TIPO INVESTIMENTO/CODICE T 0000

STATO ATT. : VALIDATO URGENTE : NO DATA EMISSIONE: 17.06.2019

PRODUZIONE : 010202 AGL UPE : MANELE/AGL G.M. : A 180 CARROZZO GIU

IMPIANTO : 122 AGL2 L/E ZONA : 81 MEEP E81

MACCHINA : 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP

UBICAZIONE : M00 ELETTROF.MEEP L/E81 COMMESSA : 14138033

P.EMISSIONE : E312 AGGLOMERAZIONE LINEE D-E (PRIMARIA) ELETTROFILTR

FERMATA P.EM: DAL AL

AZIONE : MA MAN TIMING : 3 MAN/PRO PRO TIP. : 3 ON CONDIT.

TITOLO : MEEP E81-91 MANUTENZIONE QUADRI VARIOVOLT CAMPI 1..8

CONTENUTO : EFFETTUARE LA MANUTENZIONE LA PULIZIA E IL SERRAGGIO DELLE

CONNESSIONI AI 8 QUADRI DI COMANDO DEI CAMPI MEEP IN OGGETTO

VERIFICARE I PARAMETRI ED EVENTUALI ALLARMI.

INIZ LAV. : 24/06/2019 DATA FINE LAV. : \_\_/\_\_/\_\_\_\_ TEMPO TECN ESEC

ESEC LAV. : 24/06/2019 ESECUTORE RICH.: 7200 ELE SPOT TERZ

PREVENTIVO : HU = 24,00 HM =

C. ATTIVITA : E/O STD :

RIL. AL PRG: 26/08/2019 RIL IN ESECUZ. : 26/08/2019 AUTORIZZATO DA

CHIUSURA : 25/06/2019 VALIDAZIONE : 27/08/2019 13830 CARROZZO GIUSEP

NR. RDA : 2018 29957 RICHIEDENTE 13830 CARROZZO GIUSEP

F09-RIPETI FUNZIONE F10-HELP F12-MENU' PRECEDENTE

MA A

01/001

3902 - La sessione è stata avviata correttamente

TAPP1123 acceso Ne01: