

ILVA-TA : STANDARD DI MANUTENZIONE : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSO IL : NR.STANDARD : PAG
OC39-SIMAN : AZIONE: ISPEZIONE ELETTRICA : CARROZZO GIUSE : 10/08/2016 : 11/06/2007: 7620121 : 1
FAM.MACCHINA 762FILTRI PER L'ARIA : TITOLO MANUTENZIONE RADDRIZZATORI CAMPI MEEP E81-91
MACCHINA 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP : CONTEN. EFFETTUARE LA MANUTENZIONE COME DA FASI ALLEGATE.
MOVIMENTO 981 IMPIANTO ELETTRICO :

DESCRIZIONE FASE

NR. ORE HU/HM		CORPO E81				DESCRIZIONE FASE			
01 02 MANUTENZIONE RADDRIZZATOR I CAMPI MEEP E8		2 8,00 16,00		ELE					
						CAMPO1	CAMPO2	CAMPO3	CAMPO4
CAVI POTENZA 380 V						[]	[]	[]	[]
RADIATORE						[]	[]	[]	[]
STRUMENTO PRESENTE						[]	[]	[]	[]
LIVELLO OLIO						OK MIN	OK MIN	OK MIN	
						[] []	[] []	[] []	[]
SERRAGGIO CONNESSIONI						[]	[]	[]	[]
PERDITE OLIO						[]	[]	[]	[]
PULIZIA						[]	[]	[]	[]
CORPO E91						CAMPO1	CAMPO2	CAMPO3	CAMPO4
CAVI POTENZA 380 V						[]	[]	[]	[]
RADIATORE						[]	[]	[]	[]
STRUMENTO PRESENTE						[]	[]	[]	[]
LIVELLO OLIO						OK MIN	OK MIN	OK MIN	
						[] []	[] []	[] []	[]
SERRAGGIO CONNESSIONI						[]	[]	[]	[]
PERDITE OLIO						[]	[]	[]	[]
PULIZIA						[]	[]	[]	[]

02 03 MANUTENZIONE ISOLATORE RA 2 2,00 4,00
ELE
DADDRIZZATORE
EFFETTUARE LA PULIZIA ED IL CONTROLLO DELL'ISOLATORE AT CHE COLLEGA IL RADDRIZZATORE AL CAMPO RELATIVO.

TOTALE ORE UOMO 20,00
TOTALE ORE MEZZI 0,00
TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 16,00

RICAMBI OCCORRENTI
DESCRIZIONE

NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

CODICE E TITOLO ATTIVITA' ELENCO ATTIVITA' DELLO STANDARD
FREQ MACCHINA E DESCRIZIONE

1800966 MANUTENZIONE RADDRIZZATORI MEEP E81-91 240 76227 M00 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEEP

=====

ILVA-TA : S T A N D A R D D I M A N U T E N Z I O N E : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSO IL : NR.STANDARD : PAG
OC39-SIMAN : AZIONE: ISPEZIONE ELETTRICA : CARROZZO GIUSE : 10/08/2016 : 11/06/2007: 7620121 : 2

=====

FAM.MACCHINA 762FILTRI PER L'ARIA : TITOLO MANUTENZIONE RADDRIZZATORI CAMPI MEPP E81-91
MACCHINA 76227 DEP.AGL.L.E81-ELETTROFILTRO MEPP : CONTEN. EFFETTUARE LA MANUTENZIONE COME DA FASI ALLEGATE.
MOVIMENTO 981 IMPIANTO ELETTRICO :

=====

=====

NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

=====

DESTINATARIO : CSQU CAPI SQUADRA - C.S.

METTERE IN SICUREZZA IL RADDRIZZATORE INTERESSATO CON IL CARTELLINO DI
SICUREZZA ALLEGATO
POSIZIONARE IL FIORETTO DI MESSA A TERRA ALL'INTERNO DEL VANO RADDRIZZATORI.

=====

*** F I N E S T A M P A ***