



SEZIONE TIPO DI SCAVO IN AREA AGRICOLA
Scala 1:50




SEZIONE TIPO DI POSA E RIPRISTINO IN AREA AGRICOLA
Scala 1:50




- NOTA BENE
1. Nei tratti con presenza di stratigrafie non omogenee separare il terreno a matrice sabbiosa o sabbiosa-limosa per il suo riutilizzo a rinfianco e ricoprimento della tubazione.
 2. Il ribombamento dovrà essere eseguito a strati compattati dello spessore massimo di 30 cm con estrazione graduale dei casseri di blindaggio scavo prima della compattazione.
 3. Secondo le caratteristiche geo-litologiche locali del materiale scavato e, in accordo con le indicazioni del PSC, vanno adottate modalità operative che consentano l'adeguata protezione degli operatori sul fondo dello scavo e il mantenimento al minimo tempo indispensabile dell'apertura della trincea di scavo.


SEZIONE TIPO DI SCAVO IN AREA AGRICOLA
Scala 1:50




SEZIONE TIPO DI POSA E RIPRISTINO IN AREA AGRICOLA
Scala 1:50




SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA
COMUNALE/PROVINCIALE
Scala 1:50



SEZIONE TIPO DI POSA E RIPRISTINO
SU STRADA COMUNALE
Scala 1:50



SEZIONE TIPO DI POSA E RIPRISTINO
SU STRADA PROVINCIALE
Scala 1:50



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

acquevenete
LACQUA PUBBLICA

COMMISSARIO DELEGATO
per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)
DCM del 21.03.2018 / OCDCPC n. 519 del 28.05.2018

MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

ESTENSIONE DELLO SCHEMA NELL'AREA
MONSELICENSE - ESTENSE - MONTAGNESE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI	Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche Ing. Luca Fresia	Geologia Dott.geol. Fabrizio Grosso
CAPOGRUPPO MANDATARIA	HYDRODATA	FABRIZIO GROSSO A.P. Sez. 4 N. 356
MANDANTI	G&V INGEGNERI ASSOCIATI Arch. Junior Doris Castello	Progettista responsabile elaborato Ing. Andrea Fochesato
	ANDREA FOCHESATO Incar. Ordine Ingegneri Padova n. 3268	ANDREA FOCHESATO Incar. Ordine Ingegneri Padova n. 3268

9 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
9.04 - LINEA ACQUEDOTTO - SEZIONI TIPOLOGICHE DI SCAVO

01	SET. 19	S.PREVIATELLO	A.FOCHESATO	L.FRESIA	
00	AGO. 19	S.PREVIATELLO	A.FOCHESATO	L.FRESIA	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE