


LEGENDA COLORI

[Red]	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/FORZA MOTTRICE (LFM)
[Cyan]	IMPIANTO DI SUPERVISIONE (LFM)
[Orange]	IMPIANTO TELEFONIA DI EMERGENZA E DIFFUSIONE SONORA (TEM_DS)
[Purple]	IMPIANTI TVcc, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI
[Pink]	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
[Blue]	IMPIANTO RADIO GSM/LIMITS
[Green]	IMPIANTO ANTINCENDIO
[Yellow]	IMPIANTO DI VENTILAZIONE
[Light Green]	RETE DATI DI EMERGENZA

LEGENDA

1	ELETTROVENTILATORE ASSIALE Q=10,6 mc/s - P.M.=7,5 kW
2	RETE DI PROTEZIONE VENTILATORE
3	RACCORDO CIRCOLARE/RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO FLANGIATO
4	GIUNTO FLESSIBILE FLANGIATO
5	SERRANDA TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO ZINCATO Dim.1000x1000mm
6	GRIGLIA PRESA/EXP ARIA IN ACCIAIO ZINCATO Dim.1000x1000mm
7	TELAIO PORTANTE IN PROFILATO UPN140 IN ACCIAIO ZINCATO
8	SUPPORTO ANTIVIBRANTE A MOLLA ELICOIDALE
9	PIASTRA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO Spess.10mm
10	SERRANDA TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO ZINCATO Dim.1000x700mm
11	SERRANDA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO Dim.1000x700mm
12	GRIGLIA PRESA/EXP ARIA IN ACCIAIO ZINCATO Dim.1000x700mm
13	ELETTROVENTILATORE ASSIALE Q=0,22 mc/s - P.M.=182 kW
14	SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE Dim.350x350mm
15	MURATURA/SERRAMENTI REI 120'
16	QUADRO ELETTRICO BY-PASS
17	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
18	TERMOSTATO
19	TUBAZIONE ANTINCENDIO - DN125
20	IDRANTE UNI 45
21	MANICHETTA ANTINCENDIO DI PROLUNGAMENTO L= 20 m
22	ELETTROSERRATURA
23	SENSORE STATO PORTA
24	SEGNALETICA CONSENSO USCITA

NOTE GENERALI



PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. I. Barilli Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122 Dott. Ing. E. Paggi Ordine Ingegneri Milano n° 15408	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marchesetti)	STRETTO DI MESSINA Direzione Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhelt)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)
--	--	---	---

COLLEGAMENTI SICILIA SF0355_F0
IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTROFERROVIARI DI LINEA
ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
GALLERIA NATURALE SANTA AGATA
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE BY-PASS - PIANTE E SEZIONI

CODICE CIG0700P1J0DSFI00GNA6000001FO	SCALA 1:100
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO	
FO 20/06/2011 EMISSIONE FINALE	D. RE M. TACCA I. BARILLI