



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI TECNOLOGICI

GALLERIA SCHIAVI

Tabella cavi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :




Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

- STE - Progetto stradale ed Idraulica
- ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
- ITALCONSULT/SETECO - Strutture
- GEODATA - Geologia e Idrogeologia
- GES - Geotecnica
- CINIGEO - Gallerie grisutose
- ECOPLAME - Ambiente
- LAND - Archeologia
- PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
- Ing. F.GATTO - Interferenze
- TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. R. Lapenta



Rep.: P/19-01

Scala di rappresentazione: -:----

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1

T 0 3 I M 3 0 I M P S C 0 1 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	Ing M. Mauriello	Ing M. Minunno	Ing A. Focaracci

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 1 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

CABINA CE3											
Quadro Q_GEN											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
TRASFORMATORE TR1	L0.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	7	11	1x240	1x120	1x120
TRASFORMATORE TR2	L0.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	7	11	1x240	1x120	1x120
	L0.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x240	1x70	1x120
ALIMENTAZIONE QUADRO ANTINCENDIO	L0.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG7R	50	11	1x35	1x35	1x16
RIFASAMENTO AUTOMATICO 70 KVA	L0.2.5	3L+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	10	43	1x70		1x35
QUADRO SERVIZI AUSILIARI	L0.2.6	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x10	1x10	1x10
QUADRO DI RINFORZO	L0.2.7	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	10	11	1x50	1x50	1x25
PERMANENTE SEZ NORM	L0.2.8	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x25	1x25	1x25
CPS 50 KVA	L0.2.9	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x50	1x50	1x50

CPS e Q_CPS											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
	L1.1.1	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	10	11	1x50	1x50	1x25
PERMANENTE SEZ CONTINUITA	L2.1.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x25	1x25	1x25

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 2 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

ALIMENTAZIONE QUADRO Q_CA	L2.1.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x25	1x25	1x25
---------------------------	--------	---------	----------------------	----	-----	---------------------------------	---	----	------	------	------

Quadro Q_CA											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PRESE IN CONTINUITA'	L3.2.1	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x4	1x4	1x4
AUX 230 QUADRO MT	L3.2.2	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
AUX 230 QUADRO BT	L3.2.3	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
AUX 230 QUADRO GE	L3.2.4	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ALIMENTAZIONE RACK TVCC	L3.2.5	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
CENTRALINA RIL. INCENDI CABINA	L3.2.6	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
BASE I/O	L3.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI WAN 1	L3.2.8	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI WAN 2	L3.2.9	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI LAN 1	L3.2.10	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI LAN 2	L3.2.11	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	L3.2.12	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 3 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

ILLUMINAZIONE ESTERNA	L3.2.1 3	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ALIMENTAZIONE RACK PLC	L3.2.1 4	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5	1x2,5	1x2,5
TELECONTROLLO CANNA NORD CIRCUITO 1	L3.2.1 9	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECONTROLLO CANNA NORD CIRCUITO 2	L3.2.2 0	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
PMV INGRESSO NORD	L3.2.2 1	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	150	61	1x4	1x4	(*)
USCITA EMERGENZA CANNA NORD	L3.2.2 2	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	600	61	1x16	1x16	(*)
SEGNALETICA SOS-ESTINT-IDRANTI CANNA NORD CIRC 1	L3.2.2 3	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA SOS-ESTINT-IDRANTI CANNA NORD CIRC 2	L3.2.2 4	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE MARCIA CANNA NORD	L3.2.2 5	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE SORPASSO CANNA NORD	L3.2.2 6	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
ARMADI SOS CANNA NORD CIRC 1	L3.2.2 7	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
ARMADI SOS CANNA NORD CIRC 2	L3.2.2 8	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA CANNA NORD CIRC 1	L3.2.2 9	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA CANNA NORD CIRC 2	L3.2.3 0	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
DOME IMBOCCO NORD	L3.2.3 1	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	150	61	1x2,5	1x2,5	(*)
PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA CANNA NORD CIRC 1	L3.2.3 2	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 4 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA CANNA NORD CIRC 1	L3.2.3 3	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	1100	61	1x6	1x6	(*)
TELECONTROLLO CANNA SUD CIRCUITO 1	L3.2.3 8	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECONTROLLO CANNA SUD CIRCUITO 2	L3.2.3 9	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
PMV CANNA SUD	L3.2.4 0	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	150	61	1x4	1x4	(*)
USCITA EMERGENZA CANNA SUD	L3.2.4 1	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x16	1x16	(*)
SEGNALETICA SOS-ESTINT-IDRANTI CANNA SUD CIRC 1	L3.2.4 2	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA SOS-ESTINT-IDRANTI CANNA SUD CIRC 2	L3.2.4 3	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	1100	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE MARCIA CANNA SUD	L3.2.4 4	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE SORPASSO CANNA SUD	L3.2.4 5	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	13	1x6	1x6	(*)
ARMADI SOS CANNA SUD CIRC 1	L3.2.4 6	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
ARMADI SOS CANNA SUD CIRC 2	L3.2.4 7	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA CANNA SUD CIRC 1	L3.2.4 8	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA CANNA SUD CIRC 2	L3.2.4 9	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
DOME CANNA SUD	L3.2.5 0	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	150	61	1x2,5	1x2,5	(*)
PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA CANNA SUD CIRC 1	L3.2.5 1	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	800	61	1x6	1x6	(*)
PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA CANNA SUD CIRC 1	L3.2.5 2	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	1100	61	1x6	1x6	(*)

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 5 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

Quadro Q_LP(P/E)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PERMANENTE PE1 MARCIA 340+100	L4.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	440	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE2 MARCIA 690+100	L4.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	790	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA MARCIA	L4.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PE4 SORPASSO 320+100+10	L4.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	530	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE5 SORPASSO 690+100+10	L4.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	800	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA SORPASSO	L4.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L4.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L4.2.8	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PE1 MARCIA 340+150	L4.2.9	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	490	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE2 MARCIA 690+150	L4.2.10	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	840	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA MARCIA	L4.2.11	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PE4 SORPASSO 340+150+10	L4.2.12	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO5 SORPASSO 690+150+10	L4.2.13	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	850	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA SORPASSO	L4.2.14	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 6 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L4.2.1 5	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG100M1	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L4.2.1 6	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6

Quadro Q_LP(P/E)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
LUCE E PRESE LOCALE CONSEGNA	L5.1.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCI E PRESE CABINA	L5.1.4	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
ESTRATTORE CABINA ELETTRICA	L5.1.5	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5		1x2,5
MULTISPLIT 1	L5.1.6	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
MULTISPLIT 2	L5.1.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	13	1x4	1x4	1x4

Quadro Q_LP(R)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
LINEA R1 MARCIA 123+100	L6.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	223	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R2 MARCIA 270+100	L6.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	370	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R3 MARCIA 528+100	L6.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	600	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R4 SORPASSO 123+100+10	L6.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	233	13	1x16	1x16	(*)

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 7 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

LINEA R5 SORPASSO 270+100+10	L6.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	380	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R6 SORPASSO 528+100+10	L6.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	600	13	1x16	1x16	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L6.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
LINEA R1 MARCIA 690+100	L6.2.1 0	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	790	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R2 MARCIA 690+100	L6.2.1 1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	790	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R3 MARCIA 690+100	L6.2.1 2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	790	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R4 SORPASSO 690+100+10	L6.2.1 3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	800	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R5 SORPASSO 690+100+10	L6.2.1 4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	800	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R6 SORPASSO 690+100+10	L6.2.1 5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	800	13	1x25	1x16	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L6.2.1 6	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5

Quadro Q_LP(P/O)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PERMANENTE PO1 MARCIA 340+100	L7.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	440	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO2 MARCIA 690+100	L7.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	790	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA MARCIA	L7.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	13	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PO4 SORPASSO 340+100+10	L7.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	450	13	1x6	1x6	(*)

Codifica: LO716C E 1901 T03 IM30 IMP SC 01 A.DOCX	TABELLA CAVI	Data: 15.04.2019	Pag. 8 di 8
--	--------------	---------------------	----------------

PERMANENTE PO5 SORPASSO 690+100+10	L7.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	800	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA SORPASSO	L7.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	13	1x6	1x6	1x6
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L7.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG70R	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L7.2.8	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	11	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PO1 MARCIA 340+150	L7.2.9	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	490	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO2 MARCIA 690+150	L7.2.1 0	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	840	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA MARCIA	L7.2.1 1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1100	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO4 SORPASSO 340+150+10	L7.2.1 2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	500	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO5 SORPASSO 690+150+10	L7.2.1 3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	850	13	1x6	1x6	(*)
RISERVA SORPASSO	L7.2.1 4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	13	1x6	1x6	1x6
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L7.2.1 5	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG70R	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L7.2.1 6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	13	1x6	1x6	1x6

NOTA:

(*) Le utenze indicate attesteranno la loro connessione di messa a terra alla relativa treccia di rame nudo comune passante in canalina (marcia/sorpasso).