


LEGENDA SIMBOLI

	TUBAZIONE IN PVC RIGIDA
	PULSANTE DI SCANCIO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC A PARETI LISCE 150x150x70mm
	ESTRAITTORE DA 10000 mc/h TRIFASE
	UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT-SYSTEM
	UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE Pt= 2,01 kW, Pfc= 1,69 kW
	PLAFONIERA STAGNA 2x36 W
	LUCE DI SICUREZZA IP65 CON COMPLESSO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE E PITTORAMA PER UN LAMPADA DA 18 W
	GRUPPO PRESE INDUSTRIALI CEE 2P+T 16 A 3P+N+T 16 A
	PRESA CIVILE P30 UNIVERSALE 16 A CON CONDUTTORE DI PROTEZIONE
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	PRESA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO RJ45
	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 6 kg OMOLOGATO CLASSE BC
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 9 kg OMOLOGATO CLASSE ABC
	RIVELATORE STATO PORTA (FINECORSA)
	SENSORE VOLUMETRICO CABINA
	CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDI DI TIPO OTTICO
	CENTRALINA CONTROLLO ACCESSI
	POZZETTO IN CLS DIMENSIONI 60x60x60mm CON DISPENSORE IN ACCIAIO
	CORDA DI RAME NUDO 50 mmq A CONTATTO CON IL TERRENO A 0.5 m DI PROFONDITA' E A DISTANZA DI 1 m CIRCA DALLA PROIEZIONE IN PIANTE DEL PERIMETRO DEL FABBRICATO
	CORDA DI RAME NUDO 50 mmq
	COLLEGAMENTO A TERRA QUADRO ELETTRICO CAVO FS17 GIALLO-VERDE S = 25 mmq
	SIRENA DA ESTERNO
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO 100x75mm TRA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
	CONDUTTORE ASCENDENTE / DISCENDENTE
	CAVIDOTTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
	POZZETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
	PUNTO ALIMENTAZIONE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO
	REGOLATORE CONDIZIONATORE CON Sonda INTEGRATA E SCHEDA DI COMUNICAZIONE CON SISTEMA DI SUPERVISIONE



ANAS S.p.A. Direzione Generale
DG 41/08
 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICCO (km 400+000)
PROGETTO ESECUTIVO
 IMPIANTI TECNOLOGICI
 GALLERIA ANNUNZIATA
 Planimetria di cabina - Posizionamento apparecchiatura ed impianti cabina CE 14

CONTRAENTE GENERALE:
SIRJO S.C.P.A.
 Presidente:
 Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE:
ASTALDI
 Il progettista:
 Dott. Ing. S. Lieto

Consulenti:
 STE - Progetto stradale ed Idraulica
 BIOCOSOL - Opere in sottorampa
 ITALCONSALTSITETEC - Strutture
 GEODATA - Geodica e Idrogeologia
 GES - Geotecnica
 CINQUE - Cabine protettive
 ECOPLANE - Ambiente
 LAND - Archeologia
 PROMETEDENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
 Ing. F. GATTO - Interferenze
 TECO - Esperti

Il coordinatore per la sicurezza:
 Ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. R. Lapenta

Rep.: P/19-01
 Codice Progetto: L0716CEI901
 Codice Elaborato: T04IM42IMP LFO1A
 Scala di rappresentazione: 1:100

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	Ing. M. Maurillo	Ing. M. Minunno	Ing. A. Focacci