



Tipo Documento: Relazione Tecnica

Codice documento: SFP-MPP-000004-CCGT

Rev. n. 0

Pagina 1 di 3

Centrale di San Filippo
Bilancio alle condizioni di riferimento

APPLICA

LISTA DI DISTRIBUZIONE




Monteforte

LOGO E CODIFICA DEL FORNITORE O DEL CLIENTE

EMISSIONE					
0	14/12/2019	Emesso per Istanza Autorizzativa	C. De Masi	A. Sacconi	G. Monteforte
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

- Il documento approvato e firmato in originale è depositato presso l'archivio tecnico della S.O.-



Gross power	578600 kW
Net power	573906 kW
Net fuel/energy input(LHV)	1368871 kW
Gross electric efficiency(LHV)	42,27 %
Net electric efficiency(LHV)	41,93 %

N2 (% vol)	73,76 %
O2 (% vol)	10,52 %
CO2 (% vol)	4,721 %
H2O (% vol)	10,11 %
Ar (% vol)	0,8876 %
PM	28,28 M.W.

