

Prot. 104

info@pec.ivipetrolifera.com

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

industria@pec.regione.sardegna.it

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oristano, 17 Gennaio 2020

Spett.le

IVI Petrolifera S.p.A.
Via Maddalena n. 56 – CAGLIARI

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industrial
Direzione Generale dell'Industria

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali

OGGETTO: ID_VIP: 4227 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto denominato: **Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano – Santa Giusta. Proponente: IVI PETROLIFERA S.p.A. Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.**

Nota del proponente in data 28/11/2019

In riscontro alla nota della Società "IVI Petrolifera S.p.A." inviata in data 28/11/2019 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3411, con la presente si prende atto delle risposte alle precedenti osservazioni inviate dal Consorzio in data 27/09/2019 e si riscontra quanto in appresso.

Relativamente all'aspetto maggiormente rilevante in questa fase, ossia l'interferenza dell'intervento proposto ed in esame con le aree industriali limitrofe e prossime al sito di interesse, prendiamo atto della proposta di miglioramento impiantistico illustrata, ossia della realizzazione con tecnologia "pipe in pipe" della linea 4"/6" di mandata delle pompe di caricamento bettoline che, secondo la descrizione, dovrebbe annullare gli scenari incidentali conseguenti all'Evento n. 5 di cui al Rapporto Preliminare di Sicurezza.

Si rimanda, pertanto, il rilascio del Nulla Osta da parte dello scrivente Consorzio alla successiva fase di presentazione del Progetto Definitivo/Esecutivo con la variante introdotta ed il relativo recepimento ed assenso del CTR.

Per quanto attiene gli aspetti relativi ai servizi consortili (idrico e fognario) e alla viabilità interna, si prende atto degli impegni assunti dalla proponente con la richiamata nota del 28/11/2019, in linea con i vigenti Regolamenti Consortili in materia.

Confermando la completa disponibilità per qualunque chiarimento si rendesse necessario al riguardo, si porgono

Cordiali saluti.

Resp. UII/S.A.



**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE**

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)