



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.ex.DVA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0033204.20-12-2019



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0071521 Data 20/12/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia ARTA Dir. Centrale/Area Tecnica
Viale Marconi 51, Pescara
Area Tecnica – IPPC
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARPA Molise
Sezione Dipartimentale di Termoli
arpamolise.sez.termoli@legalmail.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto di VIA-AIA DSADEC-2015-67 del 15/04/2015, per l'esercizio della Piattaforma Campo Rospo Mare della società EDISON Exploration & Production S.p.A., ubicata nel mare Adriatico.

Genilissimi,

in riferimento al decreto di AIA indicato in oggetto, facendo seguito alla nota trasmessa da codesto MATTM prot. n. 27834 del 23/10/2019 e alle precedenti comunicazioni intercorse, ISPRA concorda con le considerazioni derivanti dall'analisi e dalla lettura della documentazione dove è stato riscontrato, come è noto, che la parte descrittiva del parere istruttorio conclusivo non riporta il collegamento delle acque del serbatoio DA106B (relativo ai dreni aperti) alla cassa di raccolta delle acque soprannominata "sump caisson", risulta invece correttamente indicato nell'istanza di AIA a suo tempo presentata dal Gestore.

Al riguardo si riscontra che la prescrizione numero (12) del PIC relativa alle emissioni in acqua, riportata come prescrizione E1 a pagina 21 dell'allegato 2 all'AIA, autorizza lo "scarico finale dei dreni aperti" prevedendo per esso il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, e il limite di 40 mg/l per gli oli minerali.

Tuttavia, dall'analisi del Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per la parte relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua, si evidenzia che il monitoraggio ivi descritto relativo al suddetto "sump caisson" non risulterebbe allineato alla prescrizione E1 sopra citata.

Per un mero refuso, nel PIC risulta inoltre errata la definizione stessa del serbatoio DA106B, che viene erroneamente identificato come serbatoio DA101B e per quanto illustrato, vista la direttiva del Ministro dell'Ambiente n. 274/2015, che autorizza l'Autorità di Controllo a concordare di concerto con il Gestore le necessarie modifiche, anche significative, al PMC, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame dell'AIA, ISPRA concorda con quanto comunicato da codesto Ministero con la citata nota prot.n. 27834 del 23/10/2019 ed esprime il proprio parere favorevole a modificare il PMC, di cui al Decreto AIA in oggetto, così come di seguito indicato:

- Il paragrafo 5 del PMC dovrà essere integrato con la seguente specifica: il serbatoio dreni aperti DA 106B è dotato di linea di collegamento per l'invio delle acque al "sump caisson". In caso di necessità (es: prove antincendio in aree di processo), le acque possono essere inviate al "sump caisson" stesso, previo completo svuotamento del serbatoio DA 106B e preventiva ispezione delle acque classificate come pericolose, al fine di escludere la presenza di idrocarburi e/o inquinanti.
- Nel paragrafo 5 del PMC dovrà essere specificato che il controllo degli scarichi idrici dovrà essere effettuato con prelievo regolare all'uscita del serbatoio dreni aperti DA 106B.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Per quanto attiene la tabella 9 del paragrafo 5 del PMC, la stessa dovrà essere integrata con i parametri e i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, mentre la tabella 10 dovrà indicare i relativi metodi di misura.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella