

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**
ex Direzione Generale Per Le Valutazioni
e Le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi Di Valutazione Ambientale
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

p.c.
Spett.le
COMUNE DI TROIA
Via Regina Margherita, 80
71029 – Troia (FG)
protocollo@pec.comune.troia.fg.it

Milano, 11 febbraio 2020
E2i 20/48

Oggetto: *[ID_VIP: 4972] Procedura di VIA ai sensi degli artt. 23 ss. del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 6 WTG per una potenza complessiva di 33,6 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) e denominato "Parco eolico di Troia - località Cancarro". Proponente Eolo 3W Sicilia – OSSERVAZIONI ex 24 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

Il sottoscritto ing. Marco Stangalino, in qualità di procuratore della società E2i Energie Speciali S.r.l (nel seguito anche E2i) con sede legale in Milano, via Dante, 15 (R.E.A. di Milano n. 1595386, Registro delle imprese di Milano e C.F. n 01890981200, P.IVA 12921540154),

PREMESSO CHE

- con avviso pubblico del 25/09/2019 e codice ID_VIP 4868, E2i Energie Speciali S.r.l. ha presentato presso codesto spett.le Ministero la documentazione progettuale utile all'espletamento dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto di Impianto Eolico della potenza complessiva di 42 MW da ubicarsi nel Comune di Troia alle località "Montalvino - Cancarro";
- come indicato nell'Avviso Pubblico pubblicato il 13/12/2019, il progetto di Eolo 3W Sicilia è stato presentato in data 07/11/2019 e, dunque, successivamente al progetto di Impianto Eolico di E2i;
- con riguardo al corretto utilizzo del territorio, per la realizzazione di costruzioni che possono creare reciproche interferenze, un consolidato orientamento del giudice amministrativo "assegna rilevanza decisiva all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, in analogia con quanto previsto dal legislatore, ad esempio, in relazione al rilascio delle licenze edilizie" (così, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 1° aprile 2008, n. 709),

E2i Energie Speciali Srl

Via Dante, 15 - 20123 Milano
Tel. +39 02 39832666
Fax +39 02 39832660
Pec e2i.energiespeciali@pec.edison.it

www.e2ienergiespeciali.it

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386



stante il carattere di principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza al criterio di priorità temporale (in questo senso, Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 4519; Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2670; Sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 dicembre 2004, n. 17199);

- a fronte di quanto chiaramente espresso dal giudice amministrativo, il progetto di Impianto Eolico di E2i vanta una priorità di esame rispetto al progetto di Eolo 3W Sicilia;

CONSIDERATO CHE

- nel summenzionato Avviso Pubblico pubblicato il 13/12/2019 si afferma che il progetto di Eolo 3W Sicilia di potenza pari a 33,6 MW “*consiste nella rimodulazione di un progetto eolico già oggetto di Autorizzazione Unica – rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 387/2003 – ma non realizzato*”; quest’ultimo riguarda un progetto da 20 MW (successivamente ridimensionato in 16 MW) autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30/01/2014, il cui termine per l’inizio dei lavori – inizialmente fissato nel 12/08/2014 – veniva prorogato di 12 mesi con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 22/09/2014 e successivamente per ulteriori 24 mesi con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/02/2018; nel frattempo, la Valutazione di Impatto Ambientale veniva prorogata per 3 anni con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 27/10/2016; tuttavia, sia l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale, sia il termine per l’inizio dei lavori spiravano prima che i predetti lavori di costruzione fossero avviati;
- ai sensi del Par. 15.5 delle Linee Guida Nazionali, approvate con D.M. 10/09/2010, l’autorizzazione unica perde efficacia ove i lavori non vengano avviati entro il termine inizialmente previsto o entro il termine prorogato;
- dal momento che i lavori per il progetto da 20 MW (ridimensionato in 16 MW) non sono stati avviati entro il termine prorogato, il decorso di quest’ultimo ha privato di efficacia la relativa autorizzazione unica; i lavori non avrebbero potuto comunque essere avviati a seguito dello spirare dell’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale;
- il progetto da 20 MW (ridimensionato in 16 MW) e il progetto da 33,6 MW appaiono del tutto distinti tra loro anche dal punto di vista tecnico: il progetto presentato in data 07/11/2019 da 33,6 MW presenta il doppio della potenza, prevede un diverso posizionamento delle turbine e aumenta le dimensioni geometriche degli aerogeneratori in progetto di oltre il 30%;
- ne discende che l’affermazione sopra riportata, secondo cui il nuovo progetto consisterebbe nella “*rimodulazione*” del precedente progetto appare senz’altro contrastante con quanto previsto dall’ordinamento, giacché i due progetti devono essere considerati quali progetti del tutto distinti tra loro, anche dal punto di vista procedurale, non potendo in alcun modo essere considerato uno la prosecuzione dell’altro;

RILEVATO CHE

E2i Energie Speciali Srl

Via Dante, 15 - 20123 Milano
Tel. +39 02 39832666
Fax +39 02 39832660
Pec e2i.energiespeciali@pec.edison.it

www.e2ienergiespeciali.it

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386



Management
System
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105087377



- il progetto da 33,6 MW identificato in oggetto mostra diverse criticità non solo nei confronti del progetto presentato precedentemente da E2i, in termini di interferenze aerodinamiche/strutturali, ma anche in relazione al contesto consolidato costituito da infrastrutture elettriche, ricettori esistenti, corsi d'acqua;
- gli aerogeneratori di Eolo 3W Sicilia in progetto, del modello tipo Vestas V162 con Diametro 162 metri ed altezza mozzo pari a 120 metri per una altezza complessiva di 201 metri, implicherebbero l'osservanza di una distanza minima di installazione tra le turbine pari a circa 486 metri; l'allegato grafico alla presente mostra come la suddetta distanza, necessaria per mitigare il sovraffollamento di un'area e per evitare potenziali danni strutturali pericolosamente ripercuotibili sulla sicurezza delle cose e delle persone, non sia rispettata;
- gli aerogeneratori nn. 12 e 3 distano, rispettivamente, 86 metri e 78 metri dalla linea AT 150 kV della RTN; considerando le dimensioni complessive degli elementi verticali in progetto, pari a 201 metri, la suddetta distanza ravvicinata costituisce un potenziale pericolo per la suddetta linea AT, in caso di ribaltamento e rottura degli aerogeneratori;
- l'aerogeneratore n. 3 dista 223 metri da un fabbricato esistente ed abitato; e ciò, anche se fosse utilizzato solo a fini agricoli;
- la planimetria allegata mostra come l'aerogeneratore n. 12 si inserisca in un'area dalla forte presenza di strutture/aziende agricole;
- gli aerogeneratori nn. 7 e 9 distano, rispettivamente, 298 metri e 342 metri da una turbina eolica esistente ($\ll 3D=486$ metri); l'aerogeneratore n. 12 dista 276 metri da una turbina eolica esistente ($\ll 3D=486$ metri), mentre la turbina n. 3 dista, rispettivamente, 219 metri e 264 metri da altri due aerogeneratori esistenti ($\ll 3D=486$ metri);
- nell'elaborato progettuale "SIA-Mappa Impatti Cumulativi (Allegato IV.6 – Carta degli Impatti Cumulativi)" appare che dalla valutazione sia stato del tutto escluso il progetto di Impianto Eolico della scrivente, sebbene quest'ultimo sia stato presentato in data antecedente a quella di cui al progetto di Eolo 3W Sicilia da 33,6 MW, oggetto delle presenti osservazioni.

Stante tutto quanto sopra esposto, la scrivente

CHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione di orientare la propria determinazione relativa all'impatto ambientale del progetto di Eolo 3W Sicilia secondo quanto rappresentato nelle presenti osservazioni.

Con osservanza.

Cordiali saluti.

E2i energie speciali S.r.l.



E2i Energie Speciali Srl

Via Dante, 15 - 20123 Milano
Tel. +39 02 39832666
Fax +39 02 39832660
Pec e2i.energiespeciali@pec.edison.it

www.e2ienergiespeciali.it

Capitale Soc. 4.200.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386



Management
System
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105087377



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- ☐ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- ☒ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- ☐ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a MARCO STANGALINO

in qualità di legale rappresentante della Società

E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L.

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- ☐ Piano/Programma, sotto indicato
- ☒ Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 6 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 33,6 MW DENOMINATO "PARCO EOLICO DI TROIA - LOCALITÀ CANCARRO", RICADENTE NEL COMUNE DI TROIA (FG).

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- ☐ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- ☐ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- ☐ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- ☐ Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ☐ Atmosfera
- ☐ Ambiente idrico
- ☐ Suolo e sottosuolo
- ☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni

- ☐ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ☐ Salute pubblica
- ☐ Beni culturali e paesaggio
- ☐ Monitoraggio ambientale
- ☐ Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Per quanto concerne alla natura e al testo delle osservazioni si rimanda agli allegati al presente modulo.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Lettera accompagnamento prot. E2i 20/48

Allegato 4 – [ID_VIP: 4972] OSSERVAZIONI - Planimetria

Luogo e data MILANO 11/02/2020

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

E2i Energie Speciali S.r.l.

[ID_VIP: 4972]

Procedura di VIA ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 6 aerogeneratori
per una potenza complessiva di 33,6 MW, ricadente nel Comune
di Troia (FG) e denominato "Parco eolico di Troia - località
Cancarro". Proponente Eolo 3W Sicilia

OSSERVAZIONI

La ditta

E2i energie speciali S.r.l.

Il Tecnico



Legenda

- Impianto eolico E2i
- Impianti eolici in esercizio
- Impianto eolico 3W Sicilia
- Linea elettrica AT di connessione della CP a Terna
- PPTR: BP - Acque Pubbliche
- Fabbricati / Ricettori

