



STALLO INNOGY IN STAZIONE RTN A 150 kV - PIETRA.NO -





COLLEGAMENTO IN CAVO AT INTERRATO


STAZIONE DI CONSEGNA
INNOGY ITALIA



SBARRA DI PARALLELO DEGLI IMPIANTI - 150 kV



LOCALE QUADRI MT



LEGENDA

APPARECCHIATURE

- 52 INTERRUTTORE MT
- 89 SEZIONATORE MT
- 895C SEZIONATORE SOTTO CARICO MT
- 89T SEZIONATORE DI TERRA MT
- 152 INTERRUTTORE MONTANTE AT
- 189 SEZIONATORE MONTANTE AT
- 189T SEZIONATORE TERRA MONTANTE AT
- SC/TR SCARICATORE CON CONTASCARICHE
- TA TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT
- TV TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT

SIMBOLI

- INTERRUTTORE CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE MANUALE
- LAME DI MESSA A TERRA
- TRASFORMATORE DI TENSIONE
- TRASFORMATORE DI CORRENTE
- SCARICATORE
- INDICATORE CAPACITIVO DI PRESENZA TENSIONE
- TRASFORMATORE

FUNZIONI DI MISURA

- P POTENZA ATTIVA
- Wh ENERGIA ATTIVA
- VARh ENERGIA REATTIVA


RELE' DI PROTEZIONE A MICROPROCESSORE

- CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE MISURE FISCALI/COMMERCIALI

FUNZIONI DI PROTEZIONE

- 27 MINIMA TENSIONE
- 50 MAX CORRENTE ISTANTANEA
- 51 MAX CORRENTE RITARDATA
- 59 MAX TENSIONE
- 59N MAX TENSIONE OMPOLARE
- 81< MIN FREQUENZA
- 81> MAX FREQUENZA
- MAI MANCATA APERTURA INTERRUTTORE

STAZIONE UTENTE DI CONSEGNA IMPIANTO EOLICO "VOLTURINO"



PARCO EOLICO
VOLTURINO
COMUNE DI VOLTURINO

Aut autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/03 del parco eolico nel comune di Volturino (FG)

Progettazione: Studio di Ingegneria Michele R.G. Curtoli Via... Tel. 0862/200000 Fax 0862/200000	Rappresentante: INNOGY ITALIA S.p.A. Via... Tel. 0862/200000 Fax 0862/200000
--	---

COMMITTENTE: INNOGY ITALIA S.p.A. Comune di Volturino (FG)	DATA: Aprile 2014 ASSORI: 1 SCALA: 1 DWBS: 1 N° FOGLI: 1
---	--

COMMITTENTE: INNOGY ITALIA S.p.A.	PROGETTAZIONE: Ing. Michele R.G. Curtoli
--------------------------------------	---

Questo documento è di proprietà del progettista e non può essere ristampato.