

SEZIONI DI POSA LINEE ALIMENTAZIONE GALLERIE

SEZIONE A-A

N.1 CAVO FG70M1 4x2.5mmq
N.1 CAVO N07G9-K 1x16mmq



NOTA MONTANTE g.b


RACCORDO FRA POZZETTO E CALATA IN CANALE PORTACAVI CON N.1 TUBO FLEX DOPPIA CAMERA ø110mm



N.1 CAVO FG70M1 4x2.5mmq
N.1 CAVO N07G9-K 1x16mmq


GBT 92	PERMANENTE	CAVO FG70M1	4x2.5mmq
N.B. CONDUTTORE PE TIPO N07G9-K 1x16mmq			

TIPICO DEI COLLEGAMENTI PER RINFORZI E PERMANENTI



- CONNESSIONE CON MORSETTO A "C" A COMPRESSIONE
- GIUNZIONE RAPIDA IN GEL DI TIPO DERIVATO CON USCITA 30' CLIK 2001-FIRE RAY TECH
- PER ALIMENTAZIONE LAMPADE CAVO FG70M1 2x2.5mmq + PE (z. 32A)

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI




LUNGHEZZA CANNE GALLERIA



LEGENDA




CORPI ILLUMINANTI DA GALLERIA EQUIPAGGIATI CON LAMPADA SAP 70W

IDENTIFICAZIONE BOLLINO CORPI ILLUMINANTI



- R1 1° CIRCUITO RINFORZO
- R2 2° CIRCUITO RINFORZO
- R3 3° CIRCUITO RINFORZO
- T CIRCUITO TRACCIANTE
- P CIRCUITO PERMANENTE

IDENTIFICAZIONE CIRCUITO CORPI ILLUMINANTI



N. Progetto: N.PROT. CDG - 0163367-I Data: 09/12/2008



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione



Legge n. 345/97

Accordo di programma quadro in materia di trasporti

Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000 (CONVENZIONE DEL 29.10.1999)

Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano Variante di Abbiategrasso sulla S.S.n.494 e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

H - IMPIANTI

TRATTA A : MAGENTA - ALBAIRATE SP14m 1 corsia

Sottopasso 14 m 1 corsia: schemi di vincolo e particolari costruttivi

Revisori	Controllato	Approvato	Data: Dicembre 2008	Scala: 1:100
			Agg.to: Novembre 2014	All.to n. H.1.8

Progettazione: Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. 20090 Aeroporto Milano Linate tel. 02/74851

Progettazione redatta da: Enevia s.p.a. s.r.l. sede operativa: 20090 TREZZANO s/n (MI), via Cristoforo Colombo n. 23
Il Progettista:

Visto La Direzione Centrale Progettazione: Dott. Ing. Nicola DINNELLA
Visto Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Domenico PETRUZZELLI