

Si trasmette, in allegato, il DAP relativo all'impianto Piattaforma Barbara T2, aggiornato al mese di Febbraio 2020 e suddiviso in due file distinti. Si precisa, infatti, che per praticità di lettura, si è provveduto a separare le informazioni dal 2012 al mese di ottobre 2016 (contenute nei file "DAP Eni Spa Piattaforma Barbara T2 Offshore Ancona 2012-10_2016" allegato) da quelle a partire da novembre 2016 in poi (contenute nei file "DAP Eni Spa Piattaforma Barbara T2 Offshore Ancona 11_2016-26_02_2020" allegati anch'essi) che verrà progressivamente implementato. A disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali Saluti

Ing. Alberto Manzati

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DA ANNO 2012 AD ANNO 2016**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

**ENI S.P.A. DISTRETTO CENTRO-
SETTENTRIONALE**

COMUNE SEDE IMPIANTO

**OFF-SHORE MARE ADRIATICO
(ANCONA)**

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

PIATTAFORMA BARBARA T2

DATA DI EMISSIONE DAP

28/10/2016

NUMERO TOTALE DI PAGINE

51

INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell' AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell' AIA	24
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	35
5. Prevedibili criticità per l' attuazione dell' AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento.....	50
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)...	51

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Eni S.p.a. Distretto Centro-Settentrionale
Sede legale	Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma
Sede operativa	VIA DEL MARCHESATO,13 48122 MARINA DI RAVENNA (RAVENNA)
Denominazione impianto	Piattaforma Barbara T2
Tipo di impianto	Piattaforma off-shore
Codice e attività IPPC	1.1
Gestore	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paolo Carnevale, Fax: 0544 512668- Tel:0544 512111 email: paolo.carnevale@eni.com
Referente controlli AIA	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Laura Mauri, Fax: 0544 512671- Tel:0544 512414 email:laura.mauri@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI/NO NO
Sistema di gestione ambientale	SI/NO (<i>Estremi e durata</i>) SI' - certificato n. EMS-909/S (scadenza 05/12/2016) (<i>solo se disponibile</i>)
Numero di addetti	
Decreto di AIA	DEC-2009-0001804
Data di emissione del decreto	26/11/2009
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	18/12/2009
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	294
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	31/10/2012	Si richiede di comunicare con congruo anticipo la data dei prossimi campionamenti e campagne di misure.	ISPRA (lettera prot.28068 del 31/07/2012)	Si	Lettera prot. 1100/SICS del 19/10/2012 con comunicazione del periodo in cui verranno eseguiti gli autocontrolli sui turbocompressori del secondo semestre 2012 e sugli scarichi delle acque
T2	21/12/2012	Si richiedono i risultati delle analisi delle emissioni in atmosfera per le turbine E2, E3 e E4 effettuate in data 21/11/2012, dati SME della stessa giornata e metodologia di misura della portata delle emissioni in atmosfera.	Verbale di servizio ARPAM ARIA n. 03/RB/2012 del 21/11/2012	Si	Lettera prot. 1361 SICS del 19/12/2012 con allegati i bollettini delle analisi richieste e risposta alle informazioni richieste.
T3	05/03/2013	Si richiedono chiarimenti in merito alla verifica di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	ISPRA (lettera prot. 28068 del 31/07/2012)	Si	Lettera prot. 220/SICS del 05/03/2013 con invio di una relazione tecnica degli adeguamenti SME alla norma UNI EN 14181:2005
T4	28/05/2013	Si richiedono chiarimenti in merito alla verifica di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	ISPRA (lettera prot. 28068 del 31/07/2012)	Si	Lettera prot. 475/SICS del 28/05/2013 con invio del Manuale SME a ISPRA, MATTM, UNMIG, ARPAM
T5	30/07/2013		ISPRA	Si	Lettera prot. 702/SICS del 30/07/2013 con invio della "Relazione

			(lettera prot. 28068 del 31/07/2012		di QAL2" e della " Relazione di IAR e di verifica della Linearità" a ISPRA, MATTM, UNMIG, ARPAM
T6	29/10/2013	Si richiedono chiarimenti in merito alla verifica di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	ISPRA (lettera prot. 28068 del 31/07/2012	Si	Comunicazione conclusione adeguamenti SME secondo UNI EN 14181 e trasmissione di avvio protocollo QAL2-QAL3 e di Errata Corrige del Manuale SME con prot. 1083/SICS del 23/10/2013
T7	18/07/2014	Si richiedono chiarimenti in merito alle condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC ad esito del controllo ordinario anno 2013	ISPRA (lettera prot. 026220 del 25/06/2014)	Si	Trasmissione Parere Tecnico prot. 1408138 del 18/07/14 redatto da CSA con lettera prot. 836/SICS del 18/07/14.
T8	26/09/2014	Si invia documentazione richiesta dal GI durante il controllo ordinario anno 2014	Verbale di controllo ordinario ISPRA 1-2-3/09/14 ISPRA	Si	Trasmissione documentazione richiesta durante controllo ordinario 2014 con lettera prot.10073/SICS del 26/09/14.
T9	17/12/2014	Si invia documentazione richiesta dal GI durante il controllo ordinario anno 2014	Verbale di controllo ordinario ISPRA 1-2-3/09/14 ISPRA	Si	Trasmissione (secondo invio) chiarimenti richiesti durante controllo ordinario 2014 con lettera 1303/SICS del 16/12/2014.
T10	27/02/2015	Si invia documentazione richiesta dal GI durante il controllo ordinario anno 2014	Verbale di controllo ordinario ISPRA 1-2-3/09/14 ISPRA	Si	Trasmissione copia definitiva Manuale Utente di supervisione analisi emissioni della P.ma Barbara T2 rev 0.3 con lettera prot. 183/sics del 23/02/15.
T11	22/07/2015	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera prot. 654/SICS del 22/07/15 per comunicare l'avvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.

T12	27/10/2015	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera prot. 1006/SICS del 26/10/15 per comunicare la sospensione delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
T13	22/08/2016	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera prot. 776/SICS del 19/08/16 per comunicare il riavvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / N O</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1	30/04/2012	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Report per anno 2011 inviato con lettera prot. 433 SICS del 26/04/2012
P2	30/06/2012	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.12A06745 (E01) del 20/03/2012, n. 12A06746 (E02) del 20/03/2012, n.12A06747 (E03) del 20/03/2012.
P3	31/12/2012	ISPRA ed ARPA concordano nello stabilire una frequenza di monitoraggio annuale sui motogeneratori dei parametri regolamentati dal PI (CO, NOx, SO2, polveri)	ISPRA-ARPA verbale riunione 18/05/2011	Si	Verbale audit 29-30/03/2011 per tempistiche autocontrollo annuale motogeneratori. Per l'anno 2012 rapporto di prova n. 12A06749 e n.12A06750 del 20/03/2012.
P4	31/03/2012	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito campionamento in data 22/03/2012. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 22/03/2012.
P5	30/06/2012	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 26/06/2012. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato

		sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento			mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 26/06/2012
P6	31/12/2012	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova n. 12A06722 del 21/03/2012. I parametri idrocarburi totali e pH sono conformi ai limiti autorizzati. Registrazione della temperatura di marzo 2012, giugno 2012 e settembre 2012.
P7	31/03/2012	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 12A04074 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 12A04075 relativo allo scarico a valle dei filtri del 24/02/2012
P8	30/06/2012	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 12A12904 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 12A12905 relativo allo scarico a valle dei filtri del 25/05/2012
P9	31/12/2012	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. AM03278 del 13/02/2012
P10	30/06/2012	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 12A06723 del 21/03/2012
P11	29/02/2012	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 29/02/2012 tramite email a controlli-aia@isprambiente.it
P12	27/06/2012	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 27/06/2012 tramite email a controlli-aia@isprambiente.it
P13	30/09/2012	Con frequenza trimestrale relativamente	PI (pag. 29), PMC	Si	Rapporto di prova n. 12A21533 relativo allo scarico a monte dei filtri

		alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	(pag.18)		e rapporto di prova n. 12A21534 relativo allo scarico a valle dei filtri del 01/08/2012
P14	30/09/2012	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 18/09/2012. Registrazione della temperatura del 18/09/2012. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 18/09/2012
P15	31/10/2012	Publicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio del DAP tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it in data 30/10/2012
P16	31/12/2012	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Monitoraggio eseguito tra il 12/03/2012 ed il 21/03/2012. Report "Campagna emissioni fuggitive 2012- Misurazione delle emissioni fuggitive di VOC BT2" di marzo 2012
P17	30/12/2012	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.12A33079 (E01) del 21/11/2012, n.12A33080 (E02) del 21/11/2012, n.12A33081 (E03) del 21/11/2012, n.12A33082 (E04) del 21/11/2012.
P18	31/12/2012	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito campionamento in data 03/01/2013.Registrazione della temperatura del 03/01/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 03/01/2013.
P19	31/12/2012	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 12A33141 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 12A33142 relativo allo scarico a valle dei filtri del 22/11/2012
P20	30/06/2012	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 12A33138 del 22/11/2012

P21	31/01/2013	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2013	DEC (pag. 8)	Si	Lettera di trasmissione di avvenuto pagamento con quietanza originale prot. 206/SICS del 27/02/2013
P22	11/02/2013	Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti per più di 24 ore, si prescrive che il gestore dovrà utilizzare un sistema di stima e notificare l'evento all'Autorità di Controllo.	ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011	Si	Invio comunicazione indisponibilità SME con lettera prot. 161/SICS del 11/02/2013
P23	28/02/2013	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2013 tramite email a controlloria@isprambiente.it
P24	31/12/2013	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 13A07673 del 13/03/2013
P25	31/03/2013	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 11/03/2013. Registrazione della temperatura del 11/03/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 11/03/2013.
P26	30/04/2013	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Trasmissione del Report per anno 2012 inviato con lettera prot. 358 SICS del 16/04/2013
P27	30/06/2013	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 13A11618 del 10/04/2013
P28	31/12/2013	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova n. 13A11619 del 10/04/2013. I parametri idrocarburi totali e pH sono conformi ai limiti autorizzati.

		registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi			Registrazione della temperatura di marzo 2013.
P29	31/03/2013	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 13A07062 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 13A07061 relativo allo scarico a valle dei filtri del 28/02/2013
P30	30/06/2013	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.13A07683 (E01) del 12/03/2013, n.13A07684 (E02) del 12/03/2013, n.13A07686 (E03) del 13/03/2013, n.13A07687 (E04) del 13/03/2013.
P31	30/06/2013	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 18/06/2013. Registrazione della temperatura del 18/06/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 18/06/2013
P32	30/06/2013	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. 13A15941 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 13A15942 relativo allo scarico a valle dei filtri del 15/05/2013
P33	30/06/2013	Publicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 26/06/2013 tramite email a controlloria@isprambiente.it
P34	30/09/2013	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 13A33133 relativo allo scarico a valle dei filtri del 30/08/2013
P35	30/09/2013	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 05/09/2013. Registrazione della temperatura del 05/09/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di

		raffreddamento			n.1 campagna di indagine eseguita il 05/09/2013
P36	30/09/2013	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova num. 13A33345 del 10/09/2013 di PH
P37	31/07/2013	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelle previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlgs 152/2006) con lettera prot. 701 del 30/07/2013 a MATTM, ISPRA, UNMIG, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P38	31/12/2013	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag. 7)	Si	Comunicazione invio controllo ordinario ISPRA-ARPAM con lettera 0034801/ISPRA del 29/08/13.
P39	31/12/2013	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.13A31729 (E01) di PH del 04/09/2013, n.13A31730 (E02) di PH del 04-05/09/2013, n. 13A31731 (E04) di PH del 04-05/09/2013.
P40	31/12/2013	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.13A48143 (E03) di PH del 10/12/2013.
P41	31/12/2013	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 10/12/2013. Registrazione della temperatura del 10/12/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 10/12/2013.
P42	31/12/2013	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova n. 13A47777 relativo allo scarico a valle dei filtri del 10/12/2013.

		Gestore			
P43	31/10/2013	Publicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 31/10/2013 tramite email a controlloria@isprambiente.it
P44	31/01/2014	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2014	DEC (pag. 8)	Si	Lettera di trasmissione di avvenuto pagamento con quietanza originale prot. 160/SICS del 06-02-2014
P45	19/02/2014	Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti per più di 24 ore, si prescrive che il gestore dovrà utilizzare un sistema di stima e notificare l'evento all'Autorità di Controllo.	ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011	Si	Invio comunicazione indisponibilità SME con lettera prot. 229/SICS del 19/02/2014
P46	31/12/2014	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 14A19271 del 08/05/2014.
P47	31/12/2014	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova di ph num. 14A19270 del 08/05/2014.
P48	31/03/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 13/03/2014. Registrazione della temperatura (schermata)del 13/03/2014.
P49	30/06/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 08/05/2014. Registrazione della temperatura (schermata) del 08/05/2014.
P50	30/06/2014	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num, 14A09565 del 13/03/2014.

		separatore)			
P51	31/03/2014	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico a Valle dei filtri a carbone num. 14A09564 del 14/03/2014.
P52	30/06/2014	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH relativo alle acque di scarico a monte filtri a carbone, num. 14A19328 del 08/05/2014
P53	31/03/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 13/03/2014. Registrazione della temperatura del 13/03/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 13/03/2014
P54	30/06/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 08/05/2014. Registrazione della temperatura del 08/05/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 08/05/2014
P55	30/06/2014	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.14A09690 (E01) di PH del 13/03/2014, n.14A18144 (E02) di PH del 08/05/2014, n.14A18145 (E03) di PH del 08/05/2014, n.14A18146 (E04) di PH del 08/05/2014
P56	30/04/2014	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Trasmissione del Report per anno 2013 inviato con lettera prot. 511 SICS del 22/04/2014
P57	28/02/2014	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

P58	28/02/2014	Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione UNI EN ISO 14001:2004	DEC pag. 6	Si	La nuova data di scadenza del certificato ISO14001 (contenuta nell'inquadramento generale del DAP) è stata trasmessa con l'invio del DAP il giorno 28/02/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P59	25/06/2014	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 25/06/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P60	07/07/2014	Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti per più di 24 ore, si prescrive che il gestore dovrà utilizzare un sistema di stima e notificare l'evento all'Autorità di Controllo.	ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011	Si	Invio comunicazione indisponibilità SME con lettera prot. 797/SICS del 07/07/2014
P61	14/07/2014	Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti per più di 24 ore, si prescrive che il gestore dovrà utilizzare un sistema di stima e notificare l'evento all'Autorità di Controllo.	ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011	Si	Invio comunicazione ripristino della strumentazione SME con lettera prot. 823/SICS del 14/07/2014
P62	24/07/2014	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 858/SICS del 24/07/14 con comunicazione della settimana in cui è prevista la prova di AST affinché ISPRA possa organizzarsi per assistere al monitoraggio (come richiesto da PMC pag. 24).
P63	30/08/2014	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio delle relazioni di AST,IAR, Linearità per la verifica annuale di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005
P64	30/09/2014	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 14A34291 del 19/08/2014.

		parametri attualmente monitorati dal Gestore			
P65	27/08/2014	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag. 7)	Si	Comunicazione di avvio controllo ordinario ISPRA-ARPAM con lettera 981/SICS del 27/08/14.
P66	30/09/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio in data 11/09/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 11/09/2014
P67	30/09/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Registrazione della temperatura rdp PH num 14A37131 del 11/09/14.
P68	31/10/2014	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 17/10/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalma.it
P69	31/12/2014	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo alle acque di strato a valle dei filtri a carbone num. 14A49828 del 03/12/14.
P70	31/12/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova del laboratorio ph sulle acque di raffreddamento (Temperatura) num 14A47444 del 27/11/14.
P71	31/12/2014	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Eseguito il monitoraggio della temperatura dell'acqua di mare in data 27/11/2014. Relazione di PH MV 150101 di gennaio 2015.
P72	31/01/2015	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2014	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 125/SICS del 06/02/15 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2015 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.

P73	31/12/2014	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo al casing morto. Rdp num 14A42813 del 15/10/2014
P74	31/12/2014	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.14A41857 (E01) di PH del 15/10/2014, n.14A41858 (E03) di PH del 15/10/2014, n.14A41859 (E04) di PH del 15/10/2014
P75	28/02/2015	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 27/02/2015 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P76	31/12/2015	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Monitoraggio eseguito tra il 10/02/2015 ed il 07/03/2015. Report "Campagna emissioni fuggitive 2015- Misurazione delle emissioni fuggitive di VOC BT2"
P77	31/12/2015	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 15A07475 del 11/03/2015.
P78	31/12/2015	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova di ph num. 15A07474 del 11/03/2015.
P79	31/03/2015	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 15A07474 del 11/03/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/03/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150501 eseguito da ditta PH srl in data 11/03/2015.
P80	30/06/2015	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 15A07476 del 11/03/2015.

		separatore)			
P81	31/03/2015	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15A05670 del 24/02/2015.
P82	30/04/2015	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Sì	Trasmissione del Report per anno 2014 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot.395-394 SICS del 23/04/2015
P83	30/06/2015	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di ph num. 15AM14198 num. del 13/05/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 13/03/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150601 eseguito da ditta PH srl in data 13/05/2015.
P84	30/06/2015	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova n.15A07498 (E01) di PH del 11/03/2015, n.15A07499 (E02) di PH del 10/03/2015, n.15A07500 (E03) di PH del 10/03/2015, n.15AM14197 (E04) di PH del 13/05/2015
P85	30/06/2015	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM17556 del 09/06/2015.
P86	26/06/2015	Publicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 26/04/2015 tramite pec a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P87	31/08/2015	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	PMC pag. 24	Sì	Trasmissione lettera prot. 592/SICS del 03/07/15 con comunicazione della settimana in cui è prevista la prova di AST affinché ISPRA possa organizzarsi per assistere al monitoraggio (come richiesto da

					PMC pag. 24).
P88	31/08/2015	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 643/SICS del 17/07/15 con comunicazione del posticipo della prova di AST per il turbocompressore TK05
P89	20/07/2015	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag. 7)	Si	Comunicazione per richiesta posticipo controllo ordinario ISPRA-ARPAM con pec trasmessa il 20/07/15 agli enti (ISPRA, MATTM, ARPAM).
P90	30/09/2015	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 15AM22230 del 15/07/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/07/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150902 eseguito da ditta PH srl in data 15/07/2015.
P91	30/09/2015	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM23061 del 29/07/2015.
P92	22/07/2015	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag. 7)	Si	Comunicazione riguardante la logistica del controllo ordinario ISPRA-ARPAM trasmessa con pec il 22/07/15 agli enti (ISPRA, MATTM, ARPAM, MISE DIV 1-5-3).
P93	08/10/2015	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio delle relazioni di AST, IAR, Linearità per la verifica annuale di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot. 948/SICS del 08/10/2015 (invio tramite pec).
P94	30/10/2015	Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità di controllo.	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 1017/SICS del 30/10/15 per comunicare l'avvio della prova di QAL2 sui turbocompressori della pma BARBARA T2.
P95	30/10/2015	Invio DAP del mese di ottobre in data	ISPRA prot. 12899 del	Si	Invio DAP il giorno 30/10/2015 tramite email a

			15/04/2011		protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P96	31/12/2015	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. num. 15AM34292 del 11/11/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/11/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref.MV 15 12 02 eseguito da ditta PH srl in data 11/11/2015.
P97	31/12/2015	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova del laboratorio ph relativo al casing morto. Rdp num 15AM34291 del 11/11/2015.
P98	31/12/2015	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM34290 del 11/11/2015 (scarico SF2 BARC).
P99	31/12/2015	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova n.15AM34668 (E01) di PH del 10/11/2015, n. 15AM34669 (E02) di PH del 12/11/2015, n. 15AM34670 (E03) di PH del 10/11/2015, n. 15AM34671 (E04) di PH del 09/11/2015
P100	21/12/2015	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sugli SME TK04-TK06-TK07 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e segnalazione di guasto analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot.1168/sics del 18/12/2015 (invio tramite pec).
P101	31/01/2016	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2016	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
P102	22/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2,AST,	ISPRA note	Si	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN

		IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12		14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
P103	29/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sullo SME TK05 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e ripristino analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot.191/sics del 29/02/2016 (invio tramite pec).
P104	29/02/2016	Publicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 29/02/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalma.it
P105	30/03/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.
P106	31/12/2016	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04551 del 08/03/2016.
P107	31/12/2016	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016.
P108	30/03/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
P109	13/04/2016	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 379 del 12/04/2016 a MATTM, ISPRA, DGS-DIV5, REGIONE MARCHE,

		particolare quell previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.			ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P110	30/04/2016	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Trasmissione via pec il 28/04/2015 del Report per anno 2015 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 416-417 SICS del 27/04/2016
P111	30/06/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
P112	30/06/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM10622 num. del 11/05/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
P113	05/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 448/SICS del 05/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sugli SME TK04/05/06 e della prova di QAL2 sullo SME TK07.
P114	27/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 529/SICS del 27/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sullo SME del turbocompressore TK05.
P115	31/12/2016	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENIBarbara T2 REV0 16/05/2016.
P116	30/06/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016; n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
P117	30/06/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di	ISPRA prot. 12899 del	Si	Invio DAP il giorno 25/06/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

		Aggiornamento Periodico (DAP)	15/04/2011		
P118	27/07/16	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio delle relazioni di QAL2 e AST ai sensi della UNI EN 14181:2015, lettera prot. 721/sics del 27-07/16 inviata tramite pec.
P119	30/09/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
P120	30/09/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P121	31/12/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova N° 16M20013 (E01) di PH del 14/09/2016, N° 16M20014 (E03) di PH del 14/09/2016.
P122	31/12/2016	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.
P123	24/10/2016	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di non conformità sul sistema di monitoraggio delle emissioni, lettera prot. 984/SICS del 24/10/2016.

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
01/02/2012	ISPRA-MATTM-ARPAM	Risposta agli approfondimenti richiesti da ISPRA	T13	Lettera prot. 105/SICS con ri-trasmissione relazione tecnica su verifica rappresentatività punti di prelievo ai camini e relazione tecnica su monitoraggi transitori dei turbogas e nota di approfondimento su calibrazione SME.
10/02/2012	ISPRA-MATTM-ARPAM	Risposta agli approfondimenti richiesti da ISPRA	T13	Lettera prot. 129/SICS con allegati manuale SME, relazione tecnica su applicazione della norma uni 14181 e specifica tecnica su verifica di equivalenza dei metodi analitici.
26/04/2012	MATTM-ISPRA-ARPA-REGIONE MARCHE-PROVINCIA ANCONA-COMUNE ANCONA	Lettera di trasmissione del report ambientale anno di esercizio 2011	P20	Lettera prot. 433 SICS. Lettera di trasmissione del report ambientale anno di esercizio 2011.
17/05/2012	MATTM-ISPRA	Comunicazione attività di manutenzione straordinaria	P41	Lettera prot. 496/SICS di avvio lavori di manutenzione straordinaria
18/05/2012	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2012	P45	Lettera prot. 503/SICS con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2012 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
29/02/2012	ISPRA	Invio DAP febbraio 2012	P11	Invio DAP il giorno 29/02/2012 tramite email a controlliaia@isprambiente.it
27/06/2012	ISPRA	Invio DAP giugno 2012	P12	Invio DAP il giorno 27/06/2012 tramite email a controlliaia@isprambiente.it
14/08/2012	ISPRA-MATTM-ARPAM	Prima risposta a nota Ispra 28068 del 31/7/2012	T1	Lettera prot. 819/SICS. Risposta a nota Ispra 28068 del 31/7/2012
19/10/2012	ISPRA-MATTM-ARPAM	Seconda risposta a nota Ispra 28068 del 31/7/2012	T1	Lettera prot. 1100/SICS. Comunicazione data campionamenti acque ed emissioni in atmosfera.
16/11/2012	ISPRA-ARPAM	Risposta a nota Ispra 42858 del 13/11/2012	T1	Lettera prot. 1204/SICS. Comunicazione informazioni logistiche in relazione alla visita ispettiva del 20 novembre 2012
19/12/2012	ISPRA-ARPAM	Risposta al Verbale di	T2	Lettera prot. 1361/SICS. Invio bollettini analisi emissioni

		servizio ARPAM ARIA n. 03/RB/2012 del 21/11/2012		richieste
11/02/2013	MATTM-ISPRA	Comunicazione per indisponibilità SME	P22	Lettera prot. 161/SICS del 11/02/2013 con comunicazione indisponibilità della strumentazione in continuo delle emissioni in atmosfera
27/02/2013	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2013	P21	Lettera prot. 206/SICS del 27/02/13 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2013 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
28/02/2013	ISPRA	invio Documento Aggiornamento Periodico (DAP) di febbraio	P23	Invio DAP il giorno 28/02/2013 tramite email a controlliaia@isprambiente.it
05/03/2013	ISPRA-MATTM-ARPA-UNMIG	Lettera di trasmissione della relazione tecnica di adeguamento SME alla UNI EN 14181:2005	T3	Lettera prot. 220/SICS del 05/03/2013 con invio della relazione tecnica contenente chiarimenti sugli adeguamenti dello SME ai sensi della norma UNI EN 14181:2005
30/04/2013	MATTM-ISPRA-ARPAM-REGIONE MARCHE-PROVINCIA ANCONA-COMUNE ANCONA	Lettera di trasmissione del report ambientale anno di esercizio 2012	P1	Lettera di trasmissione del report prot. 358/SICS del 16/04/2013
28/05/2013	ISPRA, MATTM, UNMIG, ARPAM	Invio aggiornamento del MANUALE SME in riferimento ai chiarimenti richiesti in merito alla verifica di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	T4	Lettera prot. 475/SICS del 28/05/2013 con invio del Manuale SME a ISPRA, MATTM, UNMIG, ARPAM
26/06/2013	ISPRA	invio Documento Aggiornamento Periodico (DAP) di giugno	P23	Invio DAP il giorno 26/06/2013 tramite email a controlliaia@isprambiente.it
25/07/2013	MATTM-ISPRA	Comunicazione per indisponibilità SME	P22	Lettera prot. 686/SICS del 25/07/2013 con comunicazione indisponibilità della strumentazione in continuo delle emissioni in atmosfera
30/07/2013	ISPRA, MATTM, ARPA MARCHE, UNMIG	Invio delle relazioni di QAL2, IAR, VERIFICA della LINEARITA' in riferimento ai chiarimenti	T5	Lettera prot. 702/SICS del 30/07/2013 con invio della "Relazione di QAL2" e della "Relazione di IAR e di verifica della Linearità" a ISPRA, MATTM, UNMIG, ARPAM

		richiesti in merito alla verifica di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005		
30/07/2013	MATTM,UNMIG,ISPRA,REGIONE MARCHE, PROVINCIA ANCONA, ARPAM, COMUNE ANCONA	Comunicazione variazione gestore (ai sensi dell'art 29 nonies, comma 4, Dlgs 152/2006)	P37	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 701 del 30/07/2013 a MATTM, ISPRA, UNMIG, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
03/09/2013	ISPRA-ARPAM	Risposta a nota Ispra 34801del 29/08/2013	P38	Email del 03/09/13 da Mauri Laura a ARPAM. Comunicazione informazioni logistiche in relazione alla visita ispettiva del 4 settembre 2013
29/10/2013	ISPRA-MATTM-ARPA-UNMIG	Comunicazione avvio QAL2-QAL3 su SME e di Errata Corrige del Manuale SME	T6	Comunicazione conclusione adeguamenti SME secondo UNI EN 14181 e trasmissione di avvio protocollo QAL2-QAL3 e di Errata Corrige del Manuale SME con prot. 1083/SICS del 23/10/2013
31/10/2013	ISPRA	invio Documento Aggiornamento Periodico (DAP) di ottobre	P23	Invio DAP il giorno 31/10/2013 tramite email a controllaia@isprambiente.it
31/01/2014	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2014	P21	Lettera prot. 160/SICS del 06/02/14 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2014 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
19/02/2014	MATTM-ISPRA	Comunicazione per indisponibilità SME	P22	Lettera prot. 229/SICS del 19/02/2014 con comunicazione indisponibilità della strumentazione in continuo delle emissioni in atmosfera
28/02/2014	ISPRA	invio Documento Aggiornamento Periodico (DAP) di febbraio	P23	Invio DAP il giorno 28/02/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
30/04/2014	MATTM-ISPRA-ARPAM-REGIONE MARCHE-PROVINCIA ANCONA-COMUNE ANCONA	Lettera di trasmissione del report ambientale anno di esercizio 2013	P1	Lettera di trasmissione del report prot. 511/SICS del 22/04/2013
25/06/2014	ISPRA	invio Documento Aggiornamento Periodico (DAP) di giugno	P59	Invio DAP il giorno 25/06/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
07/07/2014	MATTM-ISPRA	Comunicazione per indisponibilità SME	P60	Lettera prot. 797/SICS del 07/07/2014 con comunicazione indisponibilità della strumentazione in continuo delle

				emissioni in atmosfera
14/07/2014	MATTM-ISPRA	Comunicazione per ripristino strumentazione in continuo delle emissioni in atmosfera	P61	Lettera prot. 823/SICS del 14/07/2014 con comunicazione del ripristino della strumentazione in continuo delle emissioni in atmosfera
18/07/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM	Riscontro nota ispra con invio parere tecnico csa (QAL2-TK04)	T7	Trasmissione Parere Tecnico prot. 1408138 del 18/07/14 redatto da CSA con lettera prot. 836/SICS del 18/07/14.
24/07/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	P62	Trasmissione lettera prot. 858/SICS del 24/07/14 con comunicazione della settimana in cui è prevista la prova di AST affinché ISPRA possa organizzarsi per assistere al monitoraggio (come richiesto da PMC pag. 24).
27/08/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE_DIV3-5-1	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	P65	Comunicazione avvio controllo ordinario ISPRA-ARPAM con lettera 981/SICS del 27/08/14.
26/09/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE_DIV3-5-1	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	T8	Trasmissione documentazione richiesta durante controllo ordinario 2014 con lettera prot.10730/SICS del 26/09/14.
13/10/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE_DIV3-5-1	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005	P63	Trasmissione lettera prot. 1124/SICS del 13/10/14 con comunicazione degli esiti delle attività di monitoraggio di AST, IAR, Linearità dello SME.
17/10/2014	ISPRA	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di	P68	Invio DAP il giorno 17/10/2014 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalma.it

		Aggiornamento Periodico (DAP)		
17/12/2014	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE_DIV3-5-1	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	T10	Trasmissione lettera prot. 1303/SICS del 16/12/14 con chiarimenti in merito ai riscontri ISPRA durante la visita ispettiva.
27/02/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE_DIV3-5-1	Si prescrive che il Gestore fornisca l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica e l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	T09	Trasmissione lettera prot. 183/SICS del 23/02/15 con invio del Manuale utente di supervisione della P.ma Barbara T2.
31/01/2015	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2015	P72	Lettera prot. 125/SICS del 06/02/15 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2015 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
30/04/2015	MATTM-ISPRA-ARPAM-REGIONE MARCHE-PROVINCIA ANCONA-COMUNE ANCONA-MISE DIV I-III-V	Lettera di trasmissione del report ambientale anno di esercizio 2014	P82	Lettera di trasmissione del report prot. 394/SICS e della dichiarazione di conformità prot. 395/sics del 23/04/2015
03/07/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	P87	Trasmissione lettera prot. 858/SICS del 24/07/14 con comunicazione della settimana in cui è prevista la prova di AST affinché ISPRA possa organizzarsi per assistere al monitoraggio (come richiesto da PMC pag. 24).
26/06/2015	ISPRA	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P86	Invio DAP il giorno 26/06/2015 tramite pec a protocollo.ispra@ispra.legalma.it
20/07/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di AST sullo SME	P88	Trasmissione lettera prot. 643/SICS del 17/07/15 con comunicazione del posticipo della prova di AST per il turbocompressore TK05
20/07/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione logistica	P89	Comunicazione per richiesta posticipo controllo ordinario

		visita ispettiva		ISPRA-ARPAM con pec trasmessa il 20/07/15 agli enti (ISPRA, MATTM, ARPAM).
22/07/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione aggiornamento attività impianto	T11	Trasmissione lettera prot. 654/SICS del 22/07/15 per comunicare l'avvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
27/10/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM	Comunicazione aggiornamento attività impianto	T12	Trasmissione lettera prot. 1006/SICS del 26/10/15 per comunicare la sospensione delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
09/10/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Relazione esiti AST	P93	Invio delle relazioni di AST, IAR, Linearità per la verifica annuale di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015
30/10/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova di QAL2 sullo SME	P94	Trasmissione lettera prot. 1017/SICS del 30/10/15 per comunicare l'avvio della prova di QAL2 sui turbocompressori della pma BARBARA T2.
30/10/2015	ISPRA	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P95	Invio DAP il giorno 30/10/2015 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalma.it
22/02/2016	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P102	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
21/12/2015	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P100	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sugli SME TK04-TK06-TK07 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e segnalazione di guasto analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot.1168/sics del 18/12/2015 (invio tramite pec).
10/02/2016	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2016	P101	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo

				dell'importo.
29/02/2016	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P103	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sullo SME TK05 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e ripristino analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot 191 /sics del 29/02/2016 (invio tramite pec).
28/04/2016	MATTM – DGS-DIV 5 e DIV3- ISPRA-ARPAM-REGIONE MARCHE-PR ANCONA-COMUNE ANCONA	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	P106	Trasmissione via pec il 28/04/2016 del Report per anno 2015 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 416-417 SICS del 27/04/2016
05/05/2016	ISPRA;MATTM- DIV4;ARPAM;MISE-DIV2;MISE- DIV3;MISE-DIV5;REGIONE MARCHE; PROVINCIA ANCONA; COMUNE ANCONA.	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	P113	Trasmissione lettera prot. 448/SICS del 05/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sugli SME TK04/05/06 e della prova di QAL2 sullo SME TK07.
27/05/2016	ISPRA;MATTM- DIV4;ARPAM;MISE-DIV2;MISE- DIV3;MISE-DIV5;REGIONE MARCHE; PROVINCIA ANCONA; COMUNE ANCONA.	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	P114	Trasmissione lettera prot. 529/SICS del 27/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sullo SME del turbocompressore TK05.
25/6/2016	ISPRA, ARPAM, MATTM, DGS- DIV3,DGS-DV5	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P117	Invio DAP il giorno 25/06/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalma.it
27/07/2016	ISPRA; MATTM-DIV5; ARPAM;DGRE-DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di	P118	Invio delle relazioni di QAL2 e AST ai sensi della UNI EN 14181:2015, lettera prot. 721/sics del 27-07/16 inviata tramite pec

		taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015		
19/08/2016	ISPRA;MATTM-DIV4;MISE-DIV5;MISE-DIV3;ARPAM	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	T13	Trasmissione lettera prot. 776/SICS del 19/08/16 per comunicare il riavvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
24/10/2016	MATTM, ISPRA	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	P123	Comunicazione di non conformità ai valori limite di emissione di CO registrato dal sistema di monitoraggio delle emissioni, lettera prot. 984/SICS del 24/10/2016.

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
13/01/2012	ENI-ISPRA	Controlli di competenza statale 2012	P37	Lettera prot. MATTM-DVA-2012-874 del 13/01/2012 contenente la programmazione delle attività di controllo di competenza statale per l'anno 2012
23/01/2012	ENI-MATTM-ARPAM	Mancanza ricezione documentazione allegata-ultima comunicazione eni	T13	Lettera prot. ISPRA-DVA-2012-3326 del 23/01/2012
28/03/2012	ENI	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), terza emanazione	P5-T9-P7-P8-P49	Lettera ISPRA prot.13053 del 28 marzo 2012-Attuazione PMC-III-Emanazione
13/06/2012	Commissione IPPC-ENI	Avvio procedimento istruttorio deroga motogeneratori	P49	Lettera Prot. MATTM-DVA-2012-14273 del 13/06/2012 con comunicazione di avvio istruttoria per deroga motogeneratori
31/07/2012	ENI-MATTM-ARPAM	Richiesta di approfondimenti sulla UNI EN 14181 e non allineamento tra dati SME e analisi pH	T1	Lettera ISPRA prot.28068 del 31 luglio 2012
14/09/2012	ENI-MATTM-ARPAM	Risposta a richiesta di tavolo tecnico su problematiche inerenti la 14181	T1	Lettera ISPRA prot.34462 del 14 settembre 2012
15/10/2012	ENI-ISPRA-Commissione IPPC	Invio parere istruttorio conclusivo su richiesta deroga motogeneratori	P49	Lettera Prot.DVA-2012-24725 del 15/10/2012 con comunicazione parere conclusivo.
13/11/2012	ENI-MATTM-ARPAM-UNMIG	Conferma data avvio visita ispettiva	P37(2011)	Lettera ISPRA-DVA-2012-42858 del 13/11/2012 con comunicazione conferma data avvio visita ispettiva.
08/01/2013	ENI-ISPRA	Controlli di competenza statale 2013	P37	Lettera prot. MATTM-DVA-2013-440 del 08/01/2013 contenente la programmazione delle attività di controllo di competenza statale per l'anno 2013
28/02/2013	ENI	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), IV emanazione	P5-T9-P7-P8-P49	Lettera ISPRA prot. 9611 del 28 febbraio 2013 con definizione di modalità per l'attuazione dei PMC-IV-Emanazione

19/04/2013	ENI	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), V emanazione	P5-T9-P7-P8-P49	Lettera ISPRA prot. 16760 del 19 aprile 2013 con definizione di modalità per l'attuazione dei PMC-V-Emanazione
05/06/2013	ENI-COMMISSIONE IPPC	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifiche e adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA	P21	Lettera MATTM prot. 13075 del 05/06/2013 con definizione delle modalità di presentazione delle istanze relative ad aggiornamenti, modifiche e adempimenti alle prescrizioni delle AIA
18/07/2013	ENI	Comunicazione in merito alle tariffe AIA - nuovo codice IBAN	P21	Lettera trasmissione MATTM prot. 0016936 del 18/07/13 con comunicazione della variazione dell'IBAN di riferimento per i gestori delle AIA per i pagamenti delle tariffe AIA
29/08/2013	ENI-MATTM-ARPAM-UNMIG	Controlli di competenza statale 2013	P38 (2013)	Lettera ISPRA prot. 0034801 del 29/08/2013 di comunicazione avvio controllo ordinario
14/01/2014	ENI-ISPRA	Controlli di competenza statale 2014	P38 (2013)	Lettera prot. MATTM-DVA-2014-0846 del 14/01/2014 contenente la programmazione delle attività di controllo di competenza statale per l'anno 2014
27/01/2014	ENI-ISPRA	Controlli di competenza statale 2014 -REVISIONE	P38 (2013)	Lettera prot. MATTM-DVA-2014-1974 del 27/01/2014 contenente la revisione della programmazione delle attività di controllo di competenza statale per l'anno 2014
25/06/2014	ENI-MATTM-ARPAM	Condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC ad esito controllo ordinario 2013	T7	Lettera prot. ispra 026220 del 25/06/14 contenente richiesta di chiarimenti su condizioni relative a PMC (esito test variabilità su TK04 da QAL2) ad esito del controllo ordinario 2013
15/07/2014	ENI-BT2	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe AIA statale	P21	Lettera trasmissione MATTM prot. 0023244 del 15/07/14 con comunicazione delle modalità di pagamento ai gestori delle AIA per i pagamenti delle tariffe AIA
23/07/2014	ENI-ISPRA	Condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC	T8	Lettera trasmissione MATTM prot. 0024281 del 23/07/2014 con richiesta di condivisione degli eventuali adeguamenti al PMC sul tema fuggitive.
07/08/2014	ENI-MATTM-ARPAM-MATTM DIV-IV-AIA	Comunicazione avvio controllo ordinario su BT2	P65	Lettera ISPRA prot. 32856 del 07/08/2014 con comunicazione conferma data avvio visita ispettiva.
05/11/2014	ENI-BT2	Riscontri in merito alla visita ispettiva ed eventuali azioni da	P65	Trasmissione Relazione riscontri controllo ordinario 2014 Protocollo n. 45249 del 05/11/2014

		intraprendere (Relazione ex art. 29-decies, comma 5, D.lgs 152/06)		
15/07/2015	ENI-BT2-MATTM-ARPAM	Comunicazione avvio visita ispettiva	P65	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria con lettera ISPRA prot. 0031340 del 15/07/15
05/10/2015	ENI-BT2-MATTM DIV IV-ARPAM	Invio relazione visita in loco ex art 29-decies comma 5 Dlgs 152/06	P65	Relazione visita ispettiva inviata con lettera ISPRA prot. 43760 del 05/10/15

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
20/11/2012 - 21/11/2012	Visita ispettiva ISPRA- ARPAM	ENI, ISPRA, ARPAM, UNMIG	Visita ispettiva di competenza ISPRA per l'anno 2012	Verbale di controllo ordinario.
04/09/2013 - 05/09/2013	Visita ispettiva ISPRA- ARPAM	ENI, ISPRA, ARPAM, UNMIG	Visita ispettiva di competenza ISPRA per l'anno 2013	Verbale di controllo ordinario.
01/09/2014 - 03/09/2014	Visita ispettiva ISPRA- ARPAM	ENI, ISPRA, ARPAM, UNMIG	Visita ispettiva di competenza ISPRA per l'anno 2014	Verbale di controllo ordinario.
28/07/2015 - 30/07/2015	Visita ispettiva ISPRA- ARPAM	ENI, ISPRA, ARPAM, UNMIG	Visita ispettiva di competenza ISPRA per l'anno 2015	Verbale di controllo ordinario.
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporto di prova n.12A06745 del 20/03/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-005 (E2)	Rapporto di prova n.12A06746 del 20/03/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporto di prova n.12A06747 del 20/03/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporto di prova n.12A06748 del 20/03/2012
Annuale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio annuale motogeneratore 470-MG-004 (E5)	Rapporto di prova n.12A06749 del 20/03/2012
Annuale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio annuale motogeneratore 470-MG-005 (E6)	Rapporto di prova n.12A06750 del 20/03/2012
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova n.12A06723 del 21/03/2012
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di una campagna di indagine eseguite il giorno 22/03/2012. Schermata della temperatura del giorno

				22/03/2012.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova n. 12A06722 del 21/03/2012.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 12A04074 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n.12A04075 relativo allo scarico a valle dei filtri del 24/02/2012.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 12A12903 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n.12A12904 relativo allo scarico a valle dei filtri del 25/05/2012.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque meteoriche SF3	Rapporto di prova n. AM03278 del 13/02/2012.I parametri pH-Oli e Grassi-Temperatura sono conformi ai limiti autorizzati
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di una campagna di indagine eseguite il giorno 26/06/2012. Schermata della temperatura del giorno 26/06/2012.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di una campagna di indagine eseguite il giorno 18/09/2012. Schermata della temperatura del giorno

				18/09/2012.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Fuggitive	Misurazione delle emissioni fuggitive di VOC con campagna effettuata dal 12 al 21 marzo 2012
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 12A21533 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n.12A21534 relativo allo scarico a valle dei filtri del 01/08/2012.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 12A33141 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 12A33142 a valle dei filtri del 22/11/2012.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di una campagna di indagine eseguite il giorno 03/01/2013. Schermata della temperatura del giorno 03/01/2013. Ritardo causa meteo marino avverso.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova n.12A33138 del 21/11/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporto di prova n.12A33079 (E01) del 21/11/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-005 (E2)	Rapporto di prova n.12A33080 (E02) del 21/11/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporto di prova n.12A33081 (E03) del 21/11/2012
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporto di prova n.12A33082 (E04) del 21/11/2012

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporti di prova n.13A07683 (E01) del 12/03/2013.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-005 (E2)	Rapporti di prova n.13A07684 (E02) del 12/03/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova (E03) del 13/03/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova n.13A07687 (E04) del 13/03/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova n. 13A11618 del 10/04/2013
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 11/03/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 11/03/2013
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova n. 13A11619 del 10/04/2013. I parametri idrocarburi totali e pH sono conformi ai limiti autorizzati. Registrazione della temperatura di marzo 2013.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 13A07062 relativo allo scarico a monte dei filtri e rapporto di prova n. 13A07061 relativo allo scarico a valle dei filtri del 28/02/2013
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova n. 13A07673 del 13/03/2013. I parametri pH- Oli e Grassi-Temperatura sono conformi ai limiti autorizzati

Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 13A33133 relativo allo scarico a valle dei filtri del 30/08/2013.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 05/09/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 05/09/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova n. 13A33345 del 10/09/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporti di prova n.13A31729 (E01) del 04/09/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-005 (E2)	Rapporti di prova (E02) n.13A31730 del 04-05/09/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova n.13A31731 (E04) del 04-05/09/2013
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova n.13A48143 (E03) del 10/12/2013
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 10/12/2013. Registrazione della temperatura del 10/12/2013. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 10/12/2013.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova n. 13A47777 relativo allo scarico a valle dei filtri del 10/12/2013
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di ph num. 14A19271 del 08/05/2014.

Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova n. 14A19270 del 08/05/2014. I parametri idrocarburi totali e pH sono conformi ai limiti autorizzati. Registrazione della temperatura di maggio 2014.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 13/03/2014. Registrazione della temperatura del 13/03/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 13/03/2014
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 08/05/2014. Registrazione della temperatura del 08/05/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 08/05/2014
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di ph num. 14A09565 del 13/03/2014
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 14A09564 del 14/03/2014.

Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 14A19328 del 08/05/2014.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-005 (E2)	Rapporto di prova n.14A18144 (E02) di PH del 08/05/2014
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporto di prova n.14A18145 (E03) di PH del 08/05/2014
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporto di prova n.14A18146 (E04) di PH del 08/05/2014
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporti di prova n.14A09690 (E01) di PH del 13/03/2014
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 14A34291 del 19/08/2014.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 11/09/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 11/09/2014. Registrazione della temperatura rdp PH num 14A37131 del 11/09/14.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Prova di sorveglianza annuale AST - SME 4 turbocompressori	Invio delle relazioni di AST,IAR, Linearità per la verifica annuale di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2005.

Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	Rapporto di prova n. 14A47444 del 27/11/2014. Il parametro temperatura è conforme ai limiti di legge.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di ph relativo al casing morto. Rdp num 14A42813 del 15/10/2014
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo alle acque di strato a valle dei filtri a carbone num. 14A49828 del 03/12/14.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Eseguito il monitoraggio in data 27/11/2014. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" eseguito da ditta PH srl realizzato mediante l'esecuzione di n.1 campagna di indagine eseguita il 27/11/2014. Relazione di PH MV 150101 di gennaio 2015.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova n.14A41859 (E04) di PH del 15/10/2014.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova di PH del 15/10/2014, n.14A41858 (E03) .
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E1)	Rapporti di prova n.14A41857 (E01) di PH del 15/10/2014.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio triennale delle emissioni fuggitive di VOC BT2"	Monitoraggio eseguito tra il 10/02/2015 ed il 07/03/2015. Report "Campagna emissioni fuggitive 2015- Misurazione delle emissioni fuggitive di

				VOC BT2"
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di ph num. 15A07475 del 11/03/2015.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di ph num. 15A07474 del 11/03/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 15A07474 del 11/03/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/03/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150501 eseguito da ditta PH srl in data 11/03/2015.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di ph num. 15A07476 del 11/03/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph num. 15A05670 del 24/02/2015 relativo allo scarico Valle filtro carbone
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 15AM14198 del 13/05/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 13/05/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150601 eseguito da ditta PH srl in data 13/05/2015.

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova n.15A07498 (E01) di PH del 11/03/2015, n.15A07499 (E02) di PH del 10/03/2015, n.15A07500 (E03) di PH del 10/03/2015, n.15AM14197 (E04) di PH del 13/05/2015
Annuale	Autocontrollo	ENI	Prova di sorveglianza annuale AST - SME turbocompressori TK04-TK06-TK07	Invio delle relazioni di AST, IAR, Linearità per la verifica annuale di validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM17556 del 09/06/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM23061 del 29/07/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 15AM22230 del 15/07/2015. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/07/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 150902 eseguito da ditta PH srl in data 15/07/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico	Rapporto di prova di ph num.

			acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	num. 15AM34292 del 11/11/2015 con monitoraggio parametro temperatura. Screenshot SCADA della temperatura allo scarico SF1 del giorno 11/11/15 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref.MV 15 12 02 eseguito da ditta PH srl in data 11/11/2015.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova del laboratorio ph relativo al casing morto. Rapporto di prova num. 15AM34291 del 11/11/2015.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 15AM34290 del 11/11/2015 (scarico SF2 BARC).
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova n.15AM34668 (E01) di PH del 10/11/2015, n. 15AM34669 (E02) di PH del 12/11/2015, n. 15AM34670 (E03) di PH del 10/11/2015, n. 15AM34671 (E04) di PH del 09/11/2015
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di ph num.

				16AM04549 del 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16am10622 num. del 11/05/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
Triennale	Manutenzione	ENI	Manutenzione emissioni fuggitive di VOC	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENIBarbara T2 REV0 16/05/2016.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016;

				n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova N° 16AM20013 (E01) di PH del 14/09/2016, n° 16AM20014 (E03) di PH del 14/09/2016.

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DA ANNO 2016**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

**ENI S.P.A. DISTRETTO CENTRO-
SETTENTRIONALE**

COMUNE SEDE IMPIANTO

**OFF-SHORE MARE ADRIATICO
(ANCONA)**

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

PIATTAFORMA BARBARA T2

DATA DI EMISSIONE DAP

26/02/2020

NUMERO TOTALE DI PAGINE

46

INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	23
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	33
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	45
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	46

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Eni S.p.a. Distretto Centro-Settentrionale
Sede legale	Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma
Sede operativa	VIA DEL MARCHESATO,13 48122 MARINA DI RAVENNA (RAVENNA)
Denominazione impianto	Piattaforma Barbara T2
Tipo di impianto	Piattaforma off-shore
Codice e attività IPPC	1.1
Gestore	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Alberto Manzati, Fax: 0544 512668- Tel:0544 512111 email: alberto.manzati@eni.com
Referente controlli AIA	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Laura Mauri, Fax: 0544 512671- Tel:0544 512414 email:laura.mauri@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI/NO</i> NO
Sistema di gestione ambientale	<i>SI/NO (Estremi e durata)</i> SI' - certificato n. EMS-909/S (scadenza 05/12/2022) <i>(solo se disponibile)</i>
Numero di addetti	
Decreto di AIA	DEC-2009-0001804
Data di emissione del decreto	26/11/2009
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	18/12/2009
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	294
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T13	22/08/2016	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione lettera prot. 776/SICS del 19/08/16 per comunicare il riavvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
T14	04/08/2017	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Lettera di trasmissione, prot.820/SICS del 03/08/2017 per invio agli enti dei documenti integrativi richiesti a seguito del controllo ordinario (pec del 04/08/17).
T15	31/12/2017	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione via pec del 22/12/17 delle integrazioni post visita ispettiva inerenti le planimetrie delle aree coperte e scoperte (potenzialmente e non potenzialmente inquinabili) delle piattaforme Barbara T e Barbara T2.
T16	17/02/2018	<i>In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative..l'autorità competente procede secondo la</i>	<i>D.Lgs 152/06 art. 29-decies</i>	<i>Si</i>	Trasmissione via pec della lettera prot. 74/sics del 22/01/18 con una nota di primo riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.

		<i>gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze..</i>			
T17	17/02/2018	<i>In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative..l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze..</i>	<i>D.Lgs 152/06 art. 29-decies</i>	<i>Si</i>	Trasmissione via pec della lettera prot. 190/sics del 14/02/18 del Riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
T18	12/03/2018	<i>Chiunque nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro</i>	<i>D.lgs 152/06 art. 133, com 1</i>	<i>Si</i>	Trasmissione della richiesta di archiviazione del verbale di accertamento per la presunta violazione ai sensi dell'art. 133, com 1 del D.lgs 152/06. Istanza prot. 221/SICS del 23/02/18 trasmessa via pec il 27/02/18.
T19	14/03/18	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione riscontro in relazione alle azioni migliorative proposte da ISPRA. Lettera prot. 290/SICS del 14/03/18
T20	14/03/18	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole della p.ma BARBARA T2. Lettera prot. 291/SICS del 14/03/18.
T21	28/03/18	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Comunicazione di riscontro alla lettera di avvio del riesame con richiesta di accorpamento dei decreti AIA Barbara T e Barbara T2. Lettera prot. 333/SICS del 28/03/18 trasmessa con pec.

T22	29/05/18	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Comunicazione tempistiche e invio planimetrie aggiornate area serbatoio glicole. Lettera prot. 539/SICS del 29/05/18
T23	29/05/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione lettera prot. 538/SICS del 29/05/18 per comunicare il termine delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
T24	29/05/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione al MISE dell'istanza per richiesta di adeguamento aree di deposito temporaneo Barbara T2 in ottemperanza alla richiesta di miglioria ISPRA. Prot. 732 del 29/05/18 trasmessa per via postale il 31/05/18.
T25	18/06/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Trasmissione via fax del 18/06/18 di inizio lavori per lavori di adeguamento aree deposito temporaneo (aut. Prot. 15009 del 08/06/18).
T26	27/06/2018	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	<i>Si</i>	Segnalazione di refuso sulle ore di marcia dei gruppi elettrogeni nel Rapporto Annuale 2017 – Trasmessa correzione refuso via pec il 27/06/18 (rapporto annuale trasmesso con pec il 20/04/18).
T27	16/08/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Riscontro a Comunicazione Avvio Visita Ispettiva Ordinaria 2018 tramite pec.

		<i>di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>			
T28	11/06/19	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Scrivente conferma la propria partecipazione per il giorno 11/06/2019 alla Cds e conferma alla luce delle attività in fase di finalizzazione che trasmetterà le osservazioni al PIC entro il giorno 04/06/2019.
T29	07/06/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Con riferimento alla lettera prot. DVA-REGISTRO UFFICIALE.U.0013567 del 29/05/2019 si trasmettono osservazioni al PIC entro la data di convocazione della conferenza dei servizi per riesame AIA. Pec del 07/06/19.
T30	26/08/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Riscontro a Comunicazione Avvio Visita Ispettiva Ordinaria 2019 tramite pec.
T31	24/10/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>Si</i>	Si trasmette con pec del 24/10/2019 la lettera prot. 1171/SICS del 24-10-19 e i relativi allegati (Allegati 10) per fornire i riscontri alle richieste del GI verbalizzate a seguito del controllo ordinario 2019.

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui coerenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATT UAT A	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI/ NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P101	31/01/2016	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2016	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
P102	22/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
P103	29/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sullo SME TK05 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e ripristino analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot.191 /sics del 29/02/2016 (invio tramite pec).
P104	29/02/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 29/02/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P105	30/03/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2),	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.

		si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore			
P106	31/12/2016	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04549 del 08/03/2016.
P107	31/12/2016	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04551 del 08/03/2016.
P108	30/03/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
P109	13/04/2016	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelli previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 379 del 12/04/2016 a MATTM, ISPRA, DGS-DIV5, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P110	30/04/2016	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Trasmissione via pec il 28/04/2015 del Report per anno 2015 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 416-417 SICS del 27/04/2016
P111	30/06/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
P112	30/06/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni	PI (pag. 29), PMC	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM10622 num. del 11/05/2016.

		trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	(pag.18)		Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
P113	05/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 448/SICS del 05/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sugli SME TK04/05/06 e della prova di QAL2 sullo SME TK07.
P114	27/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 529/SICS del 27/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sullo SME del turbocompressore TK05.
P115	31/12/2016	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENIBarbara T2 REV0 16/05/2016.
P116	30/06/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016; n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
P117	30/06/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 25/06/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P118	27/07/16	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio delle relazioni di QAL2 e AST ai sensi della UNI EN 14181:2015, lettera prot. 721/sics del 27-07/16 inviata tramite pec.
P119	30/09/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
P120	30/09/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P121	31/12/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2,	PMC	Si	Rapporti di prova N° 16M20013 (E01) di PH del 14/09/2016, N°

		E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	(pag.9,10,11)		16M20014 (E03) di PH del 14/09/2016.
P122	31/12/2016	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.
P123	24/10/2016	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di non conformità sul sistema di monitoraggio delle emissioni, lettera prot. 984/SICS del 24/10/2016.
P124	15/11/2016	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di ripristino della non conformità (segnalata con lettera prot. 984/sics del 24/10/16) con lettera 1036/sics del 15/11/2016 trasmessa via pec il 15/11/16).
P125	30/06/2016	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
P126	30/10/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/10/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P127	31/12/2016	Con frequenza trimestrale relativamente	PI (pag. 29), PMC	Si	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM22857 del 13/10/16

		alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	(pag.18)		delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P128	31/12/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova N° 16M24667 (E02) di PH del 15/11/2016, N° 16M24668 (E04) di PH del 15/11/2016.
P129	31/12/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph N°16-AM24768 del 16/11/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 16/11/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 16 10 01 eseguito da ditta PH srl in data 16/11/2016.
P130	31/01/2017	Pagamento tariffa controlli e analisi per l'anno 2017	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 51/SICS del 19/01/17 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli e analisi 2017 con copia della quietanza.
P131	24/01/2017	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione del superamento delle soglie intervallo taratura per lo SME TK07 e successivo ripristino e dell'aggiornamento del software SME e delle carte CUSUM, trasmessa via pec il 27/01/17 con lettera 71/sics del 24/01/2017.
P132	24/02/2017	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (pag. 6 art. 2 punto 3)	SI	Trasmissione lettera prot. 251/SICS del 23/02/17 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 e il relativo allegato (trasmissione via pec a MATTM-DVA-DIV III e ISPRA in data 24/02/17)
P133	26/02/2017	L'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato effettuato attraverso la p.ma Barbara C...è integralmente incorporata nell'AIA. Ove non diversamente previsto dalla presente autorizzazione, restano pertanto validi a carico del Gestore tutti gli obblighi derivanti da tale autorizzazione.	PIC pag. 30 par. 10.	SI	Trasmissione "istanza di rinnovo con modifica dell'autorizzazione allo scarico in mare di effluenti derivanti da impianti di produzione offshore" prot. 145 del 23/02/2017 trasmesso per AR il 24/02/2017
P134	28/02/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di	ISPRA prot. 12899 del	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

		Aggiornamento Periodico (DAP)	15/04/2011		
P135	31/03/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17-AM01283 del 12/01/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
P136	30/06/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova N° 17AM04158 (E02) di PH del 21/03/2017, N° 17AM04159 (E03) di PH del 21/03/2017 e N° 17AM04160 (E04) di PH del 21/03/2017
P137	30/03/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM04258 del 22/03/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 22/03/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170401 eseguito da ditta PH srl in data 22/03/2017
P138	30/04/2017	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Sì	Trasmissione via PEC il 26/04/2017 del Report annuale 2016 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 463/SICS e 464/SICS del 26/04/2017
P139	30/06/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17-AM05846 del 09/04/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
P140	30/06/2017	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07013 del 04/05/2017
P141	30/06/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4:	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM06968 (E01) del 04/05/2017

		misurati semestralmente e registrati sui file.			
P142	31/12/2017	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07012 del 04/05/2017
P143	30/06/2017	Trasmissione revisione Manuale SME	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Sì	Trasmissione via PEC della lettera di trasmissione prot. 498/SICS del 11/05/2017 e del Manuale SME ed.02 del 02/04/2017 con relativi allegati
P144	30/06/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07007 del 04/05/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 04/05/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 04/05/2017
P145	26/06/2017	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Sì	Trasmissione via PEC del 26/06/2017
P146	30/06/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 29/06/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P147	13/07/2017	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Sì	Trasmissione via PEC del 13/07/2017 per avvio controllo ordinario.
P148	13/07/2017	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Sì	Trasmissione via PEC del 13/07/2017 con errata corrige data avvio.
P149	30/09/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15340 del 21/09/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P150	30/09/2017	Si prescrive una campagna di misura	PI (pag. 29), PMC	Sì	Rapporto di prova di PH N. 17AM12409 del 20/07/2017

		semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	(pag.18)		
P151	30/09/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova del laboratorio PH n. 17AM15337 del 21/09/17 (E3) e N. 17AM13134-35 del 02/08/17 (E1-E2) e N. 17AM13136 del 03/08/17 (E4).
P152	30/06/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM12408 del 20/07/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 20/07/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 171001 eseguito da ditta PH srl in data 19/07/2017.
P153	31/12/2017	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH num. 17AM15341 del 21/09/17.
P154	30/10/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 30/10/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P155	28/12/2017	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	PMC pag. 24	Sì	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 1157/SICS del 15/11/2017 (invio tramite pec).
P156	31/12/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 17AM20080 del 21/11/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P157	31/12/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM20081 del 21/11/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 21/11/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 180201 eseguito da ditta PH srl in data 21/11/2017.

P158	31/01/2018	Pagamento tariffa controlli 2018	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2018 prot. 89/SICS del 24/01/18 e nota prot. 135/sics del 25/01/18 di chiarimento per refuso sul bollettino postale – trasmesse via pec .
P159	28/02/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 27/02/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P160	30/03/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM02668 del 14/02/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P161	09/03/18	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova QAL2	PMC pag. 24	Si	Trasmissione via PEC del 09/03/2018 con informativa relativa all'avvio delle prove QAL2 sullo SME del turbocompressore TK04. Lettera 263/SICS del 8/3/18.
P162	31/12/2018	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. 18AM02666 del 14/02/2018
P163	31/03/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. .18AM02665 del 14/02/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 14/02/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 14/02/2018
P164	30/06/2018	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova N° 18AM04696-1 (E01) di PH del 13-15/03/2017, N° 18AM04698 (E04) di PH del 14/03/2018, N° 18AM04697 (E02) di PH del 13-14/03/2018 e n° 18AM11476 (E03) di PH del 22-23/05/2018.
P165	30/06/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM11464 del 23/05/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.

		Gestore			
P166	30/06/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. .18AM11462 del 23/05/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 23/05/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181603 eseguito da ditta PH srl in data 23/05/2018
P167	30/06/2018	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. PH N°18AM011465 del 23/05/18
P168	30/06/18	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Si	Trasmissione Report Annuale 2017 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2017. Lettera prot. 421/SICS del 20/04/18 e prot. 422/SICS del 20/04/18.
P169	18/05/18	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 18/05/18.
P170	24/05/18	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio rapporto di QAL2 e IAR per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 525/SICS del 24/05/18.
P171	30/06/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/06/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P172	27/08/2018	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio rapporto di AST per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 750/SICS del 24/07/18.
P173	29/08/2018	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. N° 18-AM20843 del 29/08/18

		previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)			
P174	29/08/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM20842 del 29/08/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P175	08/10/2018	Ai sensi..[]...la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame...[] ..il Gestore presenta entro i termini e con le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	Dec AIA art.. 4 p.to 3	si	Trasmissione documentazione domanda di riesame AIA BARBARA T e BARBARA T2. Consegnata con corriere il giorno 08/10/2018.
P176	28/08/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 18-AM20840 del 29/08/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181001 eseguito da ditta PH srl in data 28/08/2018.
P177	31/10/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 30/10/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P178	31/12/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM26987 del 15/11/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P179	31/12/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 18-AM26988 del 15/11/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 190101 eseguito da ditta PH srl in data 13/11/2018.
P180	31/12/2018	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova N° 18AM27033 (E01) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27034 (E02) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27035 (E03) di PH del 13/11/2018 e n° 18AM27036 (E04) di PH del 13/11/2018.

P181	31/01/2019	Pagamento tariffa controlli 2019	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec del calcolo “tariffa controlli”, della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2019 e della lettera con lettera prot. 92/SICS del 23/01/19 – trasmessa via pec .
P182	31/12/2019	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre 2018. Report Eniprogetti Spa "Attività di monitoraggio emissioni fuggitive – P.m,a Barbara T2 – Relazione finale” cod. A4064-REL-000-006.0. del 19/12/2018.
P183	14/02/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Istanza Autorizzazione mise per progetto “adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460”. L’istanza (prot. n. 185 del 14/02/2019) è stata trasmessa mediante TRACO 10 alla sezione UNMIG competente.
P184	28/02/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2019 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P185	28/02/2019	Ai sensi..[...]la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame...[] ..il Gestore presenta entro i termini e con le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	Dec AIA art.. 4 p.to 3		Trasmissione lettera prot. 236/SICS del 28/02/2019 con la documentazione integrativa richiesta dal Gruppo Istruttore (GI) nel verbale di riunione prot. R.U. 255.14-02-2019.
P186	01/03/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 01/03/19.
P187	05/03/19	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Annullamento avvio AST
P188	15/03/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Trasmissione avvio lavori progetto ”Adeguamenti impiantistici sull’unità 190 e sull’unità 460” della P.ma Barbara-T2” con pec del 15/03/19.
P189	15/03/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 15/03/19 su (SME) del turbocompressore TK04.
P190	12/04/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 15/03/19 su (SME) dei turbocompressori TK05-06-07.
P200	17/04/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Trasmissione al MATTM, CIPPC e ISPRA di copia dell’ autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico DGS

		del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.			UNMIG Divisione III, prot. 4202 del 22/02/2019, relativa agli "Adeguamenti impiantistici sull'unità 190 e sull'unità 460" della P.ma Barbara-T2.
P201	30/04/2019	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Si	Trasmissione Report Annuale 2018 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2018. Lettera prot. 437/SICS del 23/04/19.
P202	20/06/2019	Si prescrive, che il Gestore fornica tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera Prot. 635/SICS del 20/06/2019 e relativo allegato per l'invio delle osservazioni al PMC (ricevuto con pec prot. n. 35333 del 03/06/2019) con pec del 20/06/19.
P203	30/06/2019	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/06/2019 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P204	26/08/2019	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelle previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 917 del 26/08/2019 a MATTM, ISPRA, DGS-DIV5, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P205	11/08/2019	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di non conformità sul sistema di monitoraggio dello scarico delle acqua di raffreddamento, lettera prot. 878/SICS del 12/08/2019.

P206	12/08/2019	Il Gestore registra e comunica all'AC e all'EC, secondo le regole stabilite dal PMC, gli eventi di fermata per manutenzione...e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.	<i>PIC (pag. 30 par-9.5)</i>	Si	Si trasmette lettera prot. 985/SICS del 11/09/2019 per comunicazione di fermata impianto programmata (per test sicurezza impianti) sulle piattaforme Barbara T e BARBARA T2.
P207	30/05/2019	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015		Si	Trasmissione lettera prot. 987/SICS del 11/09/2019 e i relativi due allegati relativi alle relazioni AST (Rif. 19CN00954 rev2 e 19CN00383) per lo SME dei turbocompressori installati sulla p.ma Barbara T2.
P208	24/10/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	<i>DEC (art. 4 com. 4)</i>	Si	Si trasmette con pec del 24/10/2019 l'istanza prot.359/SICS del 24/10/19 per richiesta di revisione della prescrizione sul monitoraggio in continuo del parametro temperatura sullo scarico delle acque di raffreddamento e annessa Relazione "Analisi dei guasti/anomalie sull'unità 500 acqua mare e proposta di verifica di conformità al limite previsto sulle acque di raffreddamento delle Piattaforme BARBARA T e BARBARA T2".
P209	30/10/2019	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Trasmissione DAP Ottobre via pec il 30/10/2019
P210	16/12/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	<i>DEC (art. 4 com. 4)</i>	Si	Si trasmette con pec del 16/12/2019 la lettera prot. 1393/SICS del 13-12-19 e i relativi allegati (Allegati 1 planimetria e Relazione tecnica) la comunicazione di rilocazione del deposito temporaneo dei rifiuti presente su BARC e contestuale installazione di nuova gru in sostituzione temporanea di quella di bordo (indisponibile).
P211	31/01/2020	Pagamento tariffa controlli 2020	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec del calcolo "tariffa controlli", della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2020 e della lettera con lettera prot. 162/SICS del 30/01/20 – trasmessa via pec.
P212	18/02/2020	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 13/02/20 su (SME) del turbocompressore TK04.
P213	17/02/20	Comunicazione ai sensi art. 29-decies e revisione pagamento tariffa controlli 2020 per DEC 356 del 18/12/19.	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec della comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies com. 1 D.Lgs 152/06 (nuovo DEC 356 del 18/12/19 AIA BART2-BART-BARC) e ricalcolo della "tariffa controlli 2020" con richiesta di rimborso quota in eccedenza pagata. Lettera prot. 217/SICS del 17/02/20 – trasmessa via pec.

P124	26/02/20	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (pag. 6 art. 2 punto 3)	SI	Trasmissione lettera prot. 183/SICS del 24/02/20 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 con pec del 26/02/20.
-------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/02/2016	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P102	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
10/02/2016	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2016	P101	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
25/01/2017	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli e analisi 2017	P130	Lettera prot. 51/SICS del 19/01/17 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli e analisi 2017 con copia della quietanza.
24/02/2017	MATTM-ISPRA	Comunicazione rinnovo certificato ISO 14001	P132	Trasmissione lettera prot. 251/SICS del 23/02/17 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 e il relativo allegato (trasmissione via pec a MATTM-DVA-DIV III e ISPRA in data 24/02/17)
23/02/2017	MATTM-DGPNM-DIV III -CAPITANERIA DI PORTO ANCONA – MATTM-DVA-DIV III - MISE – DIR. AFFARI ISTITUZIONALI	Rinnovo istanza autorizzazione scarico in mare	P133	Trasmissione “istanza di rinnovo con modifica dell'autorizzazione allo scarico in mare di effluenti derivanti da impianti di produzione offshore” prot. 145 del 23/02/2017 trasmesso per AR il 24/02/2017
17/05/2017	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Trasmissione revisione Manuale SME	P143	Trasmissione via PEC della lettera di trasmissione prot. 498/SICS del 11/05/2017 e del Manuale SME ed.02 del 02/04/2017 con relativi allegati.
29/08/2017	MATTM,UNMIG,ISPRA,ARPA MARCHE,REGIONE MARCHE,PR ANCONA, COMUNE ANCONA	DEC (pag. 6 art.2 punto 1)	P109	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 870 del 29/08/2017 a MATTM, ISPRA, DGS-UNMIG, ARPAM (trasmessa con pec).

04/08/17	ISPRA, ARPAM, DGS DIV V	Trasmissione documentazione integrativa post controllo ordinario.	T6	Trasmissione via pec delle integrazioni post visita ispettiva
22/12/17	ISPRA	Trasmissione documentazione integrativa post controllo ordinario.	T6	Trasmissione via pec delle integrazioni post visita ispettiva inerenti le planimetrie delle aree coperte e scoperte (potenzialmente e non potenzialmente inquinabili) delle piattaforme Barbara T e Barbara T2.
28/12/2017	ISPRA,MATTM,ARPA MARCHE, DGS DIV V	PMC pag. 24	P155	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 1157/SICS del 15/11/2017 (invio tramite pec).
31/01/2018	MATTM,ISPRA	DEC (pag. 8)	P158	Trasmissione via pec della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2018 prot. 89/SICS del 24/01/18 e nota prot. 135/sics del 25/01/18 di chiarimento per refuso sul bollettino postale – trasmesse via pec .
22/01/18	Procura RA,MATTM, PNM-III,ISPRA	Primo riscontro a lettera di diffida ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.	T8	Trasmissione via pec della lettera prot. 74/sics del 22/01/18 con una nota di primo riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
14/02/18	Procura RA,MATTM, PNM-III,ISPRA	riscontro a lettera di diffida ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.	T9	Trasmissione via pec della lettera prot. 190/sics del 14/02/18 del Riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
27/02/18	Prefetto RA, MATTM, ISPRA, ARPAM	Richiesta archiviazione verbale di accertamento ISPRA	T10	Trasmissione della richiesta di archiviazione del verbale di accertamento per la presunta violazione ai sensi dell'art. 133, com 1 del D.lgs 152/06. Istanza prot. 221/SICS del 23/02/18 trasmessa via pec il 27/02/18.
09/03/2018	ISPRA, MATTM,ARPAM, MISE-DIV5	Comunicazione avvio prove QAL2	P161	Trasmissione via PEC del 09/03/2018 con informativa relativa all'avvio delle prove QAL2 sullo SME del turbocompressore TK04. Lettera 263/SICS del 8/3/18.

14/03/2018	ISPRA, MATTM, ARPAM,	Riscontro azioni migliorative proposte da Ispra	T19	Trasmissione riscontro in relazione alle azioni migliorative proposte da ISPRA. Lettera prot. 290/SICS del 14/03/18
14/03/2018	MATTM, ISPRA	Comunicazione di ottemperanza	T20	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole della p.ma BARBARA T2. Lettera prot. 291/SICS del 14/03/18.
28/03/18	MATTM, ISPRA, COMMISSIONE IPPC, MIN. DELL'INTERNO, DIP. VIGILI DEL FUOCO, MIN. DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, MIN. DELLA SALUTE, MISE, MATTM DIV II VIA, DIREZ. GEN. PROTEZ. NATURA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, RAPPR. UNICO DELLE AMM. STATALI.	Riscontro al procedimento di avvio riesame	T21	Comunicazione di riscontro alla lettera di avvio del riesame con richiesta di accorpamento dei decreti AIA Barbara T e Barbara T2. Lettera prot. 333/SICS del 28/03/18 trasmessa con pec.
10/04/18	MATTM, COM. IPCC, DIRETTORE GENERALE ISPRA.	Invio quietanza pagamento tariffe	T21	Invio quietanza di pagamento tariffe per avvio procedimento riesame. Lettera prot. 371/SICS del 10/04/18.
20/04/18	ISPRA, MATTM-DIV III, ARPAM, MISE DIV 5-DIV 3, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE DI ANCONA	Invio report annuale	P168	Trasmissione Report Annuale 2017 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2017. Lettera prot. 421/SICS del 20/04/18 e prot. 422/SICS del 20/04/18.
18/05/18	ARPAM, ISPRA, MISE -DIV5	Comunicazione preventiva	P170	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 18/05/18.
24/05/18	ISPRA-MATTM, ARPAM, UNMIG DIV V	Invio rapporto di QAL2 e IAR	P171	Invio rapporto di QAL2 e IAR per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 525/SICS del 24/05/18.
29/05/18	MATTM, ISPRA	Comunicazione tempistiche attività deposito temporaneo rifiuti	T22	Comunicazione tempistiche e invio planimetrie aggiornate area serbatoio glicole. Lettera prot. 539/SICS del 29/05/18
29/05/18	ISPRA, MATTM, MISE-DIV-V, MISE DIV-III, MISE DIV-I.	Comunicazione di termine attività	T23	Trasmissione lettera prot. 538/SICS del 29/05/18 per comunicare il termine delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
29/05/18	MISE	Trasmissione istanza adeguamenti lavori area deposito temporaneo	T24	Trasmissione al MISE dell'istanza per richiesta di adeguamento aree di deposito temporaneo Barbara T2 in ottemperanza alla richiesta di miglioria

		rifiuti		ISPRA. Prot. 732 del 29/05/18 trasmessa per via postale il 31/05/18.
18/06/18	MISE DGS UNMIG DIV III	Comunicazione di inizio attività	T25	Trasmissione via fax del 18/06/18 di inizio lavori per lavori di adeguamento aree deposito temporaneo (aut. Prot. 15009 del 08/06/18).
27/06/18	ISPRA, MATTM-DIV III, ARPAM, MISE DIV 5-DIV 3, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE DI ANCONA	Comunicazione refuso nel Rapporto Annuale 2017	T26	Segnalazione di refuso sulle ore di marcia dei gruppi elettrogeni nel Rapporto Annuale 2017 – Trasmessa correzione refuso via pec il 27/06/18 (rapporto annuale trasmesso con pec il 20/04/18).
27/08/2018	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P172	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 750/SICS del 27/07/2018 (invio tramite pec).
08/10/2018	MATTM-DIV III RISCHIO RILEVANTE E AIA	Invio documentazione riesame	P175	Trasmissione documentazione domanda di riesame AIA BARBARA T e BARBARA T2. Consegnata con corriere il giorno 08/10/2018.
21/12/2018	MATTM-DVA, MATTM.-PNM, UNMIG, CIPPC, ISPRA	Invio nota integrativa con informativa per riesame AIA	P77	Informativa relativa al progetto HUB BARBARA F trasmessa via pec il 21-02-18 con lettera prot. 1320/SICS del 20-12-18.
21/12/2018	MATTM-DVA, UNMIG, CIPPC, ISPRA	Riscontro convocazione riesame per pubblicazione BAT-GIC	P77	Riscontro nota di avvio riesame per impianti ricadenti nelle Conclusioni BAT- GIC trasmessa via pec il 21-12-18 con lettera prot. 1321/SICS del 20-12-18.
30/01/2019	MATTM, ISPRA	DEC (pag. 8)	P158	Trasmissione via pec del calcolo “tariffa controlli”, della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2019 e della lettera con lettera prot. 92/SICS del 23/01/19 – trasmessa via pec .
14/02/19	MISE	<i>Trasmissione istanza MISE per adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460</i>	P183	Istanza Autorizzazione mise per progetto “adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460”. L’istanza (prot. n. 185 del 14/02/2019) è stata trasmessa mediante TRACO 10 alla sezione UNMIG competente.

28/02/2019	ISPRA, MATTM, CIPPC	<i>Trasmissione documenti integrativi</i>	P185	Trasmissione lettera prot. 236/SICS del 28/02/2019 con la documentazione integrativa richiesta dal Gruppo Istruttore (GI) nel verbale di riunione prot. R.U. 255.14-02-2019.
22/02/19	MATTM,CIPPC,ISPRA	<i>Trasmissione autorizzazione MISE</i>	P200	Trasmissione al MATTM, CIPPC e ISPRA di copia dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico DGS UNMIG Divisione III, prot. 4202 del 22/02/2019, relativa agli "Adeguamenti impiantistici sull'unità 190 e sull'unità 460" della P.ma Barbara-T2.
24/04/2019	ISPRA, MATTM, DGS, DIV3-5; REGIONE MARCHE, PR. ANCONA,COMUNE ANCONA	Invio report annuale	P201	Trasmissione Report Annuale 2018 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2018. Lettera prot. 437/SICS del 23/04/19 e pec del 24/04/19.
20/06/2019	MATTM, ISPRA	<i>Invio osservazioni al PMC</i>	P202	Trasmissione lettera Prot. 635/SICS del 20/06/2019 e relativo allegato per l'invio delle osservazioni al PMC (ricevuto con pec prot. n. 35333 del 03/06/2019) con pec del 20/06/19.
26/08/2019	MATTM, UNMIG, ISPRA, ARPA MARCHE, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE ANCONA	DEC (pag. 6 art.2 punto 1)	P109	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 917 del 26/08/2019 a MATTM, ISPRA, DGS-UNMIG, ARPAM (trasmessa con pec).
11/09/2019	MATTM, ISPRA	<i>PIC (pag. 30 par- 9.5)</i>	<i>P206</i>	Si trasmette lettera prot. 985/SICS del 11/09/2019 per comunicazione di fermata impianto programmata (per test sicurezza impianti) sulle piattaforme Barbara T e BARBARA T2.
11/09/2019	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	<i>P207</i>	Trasmissione lettera prot. 987/SICS del 11/09/2019 e i relativi due allegati relativi alle relazioni AST (Rif. 19CN00954 rev2 e 19CN00383) per lo SME dei turbocompressori installati sulla p.ma Barbara T2.
24/10/2019	MATTM, ISPRA	<i>DEC (art. 4 com. 4)</i>	<i>P208</i>	Si trasmette con pec del 24/10/2019 l'istanza prot. 1359/DICS del 24/10/19 per richiesta di revisione della prescrizione sul monitoraggio in continuo del

				parametro temperatura sullo scarico delle acque di raffreddamento e annessa Relazione “Analisi dei guasti/anomalie sull’unità 500 acqua mare e proposta di verifica di conformità al limite previsto sulle acque di raffreddamento delle Piattaforme BARBARA T e BARBARA T2”.
24/10/2019	ISPRA, ARPAM	<i>DEC (pag.7 punto 5)</i>	<i>P209</i>	Si trasmette con pec del 24/10/2019 la lettera prot. 1171/SICS del 24-10-19 e i relativi allegati (Allegati 10) per fornire i riscontri alle richieste del GI verbalizzate a seguito del controllo ordinario 2019.
16/12/2019	MATTM-ISPRA	<i>DEC (art. 4 com. 4)</i>	<i>P210</i>	Si trasmette con pec del 16/12/2019 la lettera prot. 1393/SICS del 13-12-19 e i relativi allegati (Allegati 1 planimetria e Relazione tecnica) la comunicazione di rilocazione del deposito temporaneo dei rifiuti presente su BARC e contestuale installazione di nuova gru in sostituzione temporanea di quella di bordo (indisponibile).

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/05/2017	Gestori AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto 6 marzo 2017, n.58	Px	Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda
30/06/2017	Eni	Rinvio visita ispettiva	Px	Protocollo n. 32151 del 30/06/2017. Rinvio controllo ordinario
05/07/2017	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	Px	Protocollo n. 33125 del 05/07/2017. Avvio controllo ordinario
15/12/17	Eni	Invio relazione visita in loco ex art 29-decies com 5 del DLgs 152/06	Tx	Invio relazione visita ispettiva ex art 29-decies com 5 del DLgs 152/06 prot. ISPRA n. 62401/2017 del 15/12/17
17/01/18	Eni	Diffida al gestore ai sensi dell'art. 29-decies del Dlgs 152/06 per inosservanza prescrizioni autorizzative	Tx	Diffida al Gestore per inosservanza prescrizioni autorizzative per BARBARA T e T2 Prot. 1006 del 17/01/18
25/01/18	Eni	Trasmissione Revisione programmazione 2018 controlli di competenza statale	Tx	Trasmissione Revisione calendario controlli di competenza statale prot 1738 del 25-01-18
29/01/18	DG Protezione natura e in cc Eni	Autorizzazione ex art 104 Dlgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C Esiti incontro 16/01/18.	Tx	MATTM DIV III richiede alla DG Protezione della natura e del mare l'istanza di rinnovo prot 1998 del 29/01/18.
29/01/18	MATTM e in cc Eni	Autorizzazione ex art 104 Dlgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C, T, T2.	Tx	DG Protezione della natura e del mare trasmette al MATTM l'istanza di rinnovo autorizzazione scarico in mare per la p.ma BARBARA C prot 1853 del 29/01/18.
12/02/18	Eni	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L.689/81	Tx	Verbale di accertamento per violazione del comma 1 art. 133 del D.lgs 152/06.
12/02/18	Eni	Autorizzazione ex art 104 D.lgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C, T, T2.	Tx	Protocollo nr: 3413 - del 12/02/2018 Comunicazione di avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ai sensi del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione ex

				art 104 del Dlgs 152/06 rilasciata con provvedimento N.42899/PNM del 12/08/13 allo scarico in mare delle acque di strato della piattaforma Barbara C e di quelle derivanti dal processo di compressione del gas sulle piattaforma Barbara T e T2.
12/02/18	Eni	Trasmissione Revisione programmazione 2018 controlli di competenza statale	Tx	Trasmissione Revisione calendario controlli di competenza statale prot 3411 del 12-02-18
09/04/18	Eni	Comunicazione di ottemperanza - riscontro	PX	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole – richiesta tempistiche e planimetrie. Lettera R.U.U.0008132 del 09/04/18.
12/04/18	Eni	Riscontro comunicazione avvio riesame	PX	Riscontro comunicazione avvio riesame. Lettera MATTM DVA.R.U.U.0.0008546 del 12/04/18.
22/05/18	Eni, ISPRA	Richiesta riscontro superamento diffida	PX	Richiesta riscontro ad ISPRA del superamento delle inosservanze oggetto della diffida. Lettera DVA.R.U.U.0. 0011747 del 22/05/18.
08/06/18	MATTM, Eni, ARPAM, Procura della Repubblica, MATTM DGPN.	Risposta richiesta riscontro superamento diffida	PX	Riscontro di ISPRA con conferma del superamento delle inosservanze oggetto della diffida. Lettera prot. 37800 del 08/06/18.
08/06/2018	Eni, Capitaneria di Porto di AN	Autorizzazione	PX	MISE - Autorizzazione alla realizzazione delle aree di deposito temporaneo Barbara T2. Lettera R.U. 0015009 DEL 08/06/18
05/07/2018	Eni	Richiesta controdeduzioni verbale di contestazione ISPRA	TX	Prefettura di Ravenna, richiede controdeduzioni rispetto al verbale di contestazione ISPRA 13827 del 07/02/18.
06/08/2018	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	PX	Protocollo n. 50683 del 06/08/2018. Avvio controllo ordinario.
16/08/2018	Eni	Autorizzazioni all'esercizio - nuovi depositi temporanei dei rifiuti	TX	MISE ha trasmesso via pec le autorizzazioni all'esercizio protocolli n. 78473 e n. 79474 del 16/08/2018 per le p.me Barbara T e Barbara T2.
16/11/2018	MATTM-PNM, UNMIG, COMMISSIONE IPPC, ISPRA, ENI	Nota informativa inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare di BARC nell'ambito del riesame AIA.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 25855 del 16/11/18 inerente una informativa del MATTM-DG vs MATTM PNM e UNMIG in merito alla mancata disponibilità di pozzi reiniettori su BARC e alla necessità di acquisire un parere entro i termini previsti per rilascio nuovo decreto AIA (per procedimento riesame AIA avviato).
04/12/2018	Gestori AIA, Rap.Unico Amm. Statali, MISE,MIN SAL,MIN.	Lettera informativa per richiedere l'avvio del riesame a seguito della pubblicazione delle BAT LCP.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 27394 del 04/12/18 per Avvio a calendario di procedimenti di riesame complessivo dell 'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del l 'articolo 29-oct ies, comma 3, lettera a) , e comma 5 del D. lgs. 152/06.

	LAVORO,MIN INTERNO, AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, ISPRA, COMMISSIONE IPPC.			
14/01/2019	ENI,COMMISSIONE IPPC,ISPRA,MISE	Riscontro nota prot. 1321/SICS del 20/12/2018 relativamente all'avvio del riesame per BAT-LPC.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 671 del 14/01/19 con indicazione di non avviare nuovo riesame AIA per BAT LPC essendo già in corso riesame AIA BARBARA T2.
06/02/2019	ENI	Convocazione del GI per riesame	TX	Convocazione del GI per incontro ai fini di ottenere chiarimenti in merito ad alcuni dettagli relativi al procedimento di riesame AIA. Lettera prot. R.U. - 208.06-02-2019
14/02/2019	ENI	Verbale incontro con GI	TX	Trasmissione verbale incontro con GI per riesame AIA lettera prot. R.U. 255.14-02-2019
22/02/2019	ENI	Autorizzazione MISE progetto	T27	Autorizzazione progetto "adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460" si veda T27
17/05/2019	Eni, ISPRA	Riscontro visita ispettiva	TX	Richiesta riscontro della visita ispettiva avviata con nota 50683 del 6/08/2018 del MATTM a ISPRA. Pec prot. 12536 del 17/05/19.
28/03/2019	ENI, GI	Convocazione sopralluogo AIA per riesame	TX	Nota Prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000553.28-03-2019
26/03/19	Gestori AIA	Chiarimenti in merito all'invio di documentazione per riesame AIA relativamente al formato elettronico.	TX	Nota Prot. M_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE U.0007733.26-03-19
12/04/19	ENI	Verbale sopralluogo AIA GI MATTM-IPPC	PX	Nota prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000660.12-04-2019
09/05/2019	ENI	Trasmissione PIC e convocazione Cds	PX	Nota Prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000823.09-05-2019
05/06/19	ENI	Rapporto visita ispettiva 2018	PX	Nota Prot. ISPRA 2019/35986 DEL 05/06/2019
03/06/19	ENI	Trasmissione PMC	PX	nota prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0014022.03-06-2019
26/06/19	ENI	Convocazione Cds decisoria	TX	nota prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0016370.26-06-2019

24/06/19	ENI	Autorizzazione scarico in mare	Px	Notifica il D. D. prot n. 14438 del 21/06/2019 e relativi allegati.
03/07/2019	ENI	Convocazione Cds decisoria protocollata	PX	Pec Protocollo nr: 17206 - del 03/07/2019 – DVA – Convocazione Cds e relativi allegati
09/07/2019	ENI	Verbali Cds decisoria	PX	Pec lettera DVA R.U.U.0017641-09-07-19 - Riunione della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2019 – Trasmissione verbale.
09/08/2019	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	Px	Pec Protocollo n. 49413 del 09/08/2019. Avvio controllo ordinario
09/10/2019	ENI, Capitaneria di Porto AN; MISE, VVFF	Trasmissione autorizzazione realizzazione deposito temporaneo dei rifiuti	TX	Autorizzazione mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0022208.09-10-2019 per progetto “ottimizzazione impianti BARBARA C” che autorizza la realizzazione del nuovo ballatoio sopra la copertura del modulo di processo per il deposito temporaneo dei rifiuti e stoccaggio materie prime.
06/11/19	ISPRA-ENI	Sollecito riscontro Rapporto Conclusivo visita ispettiva AIA 2019	TX	PEC Protocollo nr: 29153 - del 06/11/2019 – sollecito riscontro relazione prevista all’art. 29- <i>decies</i> , comma 5, del D.Lgs. 152/06,
24/01/20	ENI	Trasmissione nuovo DEC AIA n.356 del 18/12/19 per le p.me BARBARA T-T2-C	P175	Nota prot. MATT-R.U.USCITA__4096 del 24/01/2020
27/01/20	ENI, ISPRA, COMMISSIONE IPPC	Trasmissione calendario autocontrolli 2020	TX	Nota MATT-R.U.USCITA-3488-23-01-20 ricevuta con pec del 27/01/20
14/02/20	ENI	Trasmissione Rapporto conclusivo ispezione ordinaria 2019	PX	Nota PROT. ISPRA N. 7238 del 14/02/2020 ricevuta con pec del 14/02/20
18/02/20	ENI	Nota informativa cessazione operatività pec aia	Tx	Nota MATTM R.U.prot. 11269 del 18/02/20 cessazione operatività PEC AIA.

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16AM10622 num. del 11/05/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio

				temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
Triennale	Manutenzione	ENI	Manutenzione emissioni fuggitive di VOC	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENIBarbara T2 REV0 16/05/2016.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016; n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova N° 16AM20013 (E01) di PH del 14/09/2016, n° 16AM20014 (E03) di PH del 14/09/2016.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph N°16-AM24670 del 16/11/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 16/11/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 16 10 01 eseguito da ditta PH srl in data 16/11/2016
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM22857 del 13/10/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova N° 16M24667 (E02) di PH del 15/11/2016, N° 16M24668 (E04) di PH del 15/11/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°17-AM01283 del 12/01/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-005 (E02), 360-MT-006 (E03), 360-MT-007 (E04)	Rapporti di prova di PH del 21/03/2017 n. 17AM04158 (E02), n. 17AM04159 (E03) e n. 17AM04160 (E04)
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di	Rapporto di prova di PH n. 17-

			raffreddamento, mediante mezzo navale	AM04258 del 22/03/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 22/03/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 170401 eseguito da ditta PH srl in data 22/03/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°17-AM05846 del 09/04/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. 17AM07013 del 04/05/2017
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E01)	Rapporto di prova di PH del 04/05/2017 n. 17AM06968 (E01)
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di PH n. 17AM07012 del 04/05/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17-AM07007 del 04/05/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 04/05/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 04/05/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova del laboratorio PH n. 17AM15337 del 21/09/17 (E3) e num. 17AM13134-35 del 02/08/17 (E1-E2) e num. 17AM13136 del 03/08/17 (E4).
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17AM12408 del 20/07/2017.

				Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 20/07/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 171001 eseguito da ditta PH srl in data 19/07/2017.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15340 del 21/09/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. 17AM12409 del 20/07/2017
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15341 del 21/09/17.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 17AM20080 del 21/11/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17AM20081 del 21/11/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 21/11/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 180201 eseguito da ditta PH srl in data 21/11/2017.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 18AM04696-1 (E01) di PH del 13-15/03/2018, N° 18AM04698 (E04) di PH del 14/03/2018, N° 18AM04697 (E02) di PH del 13-14/03/2018 e n° 18AM11476 (E03) di PH

				del 22-23/05/2018.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di PH n. 18AM02665 del 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18AM02665 del 14/02/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 14/02/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM02668 del 14/02/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. PH N°18AM011465 del 23/05/18
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di PH n. 18AM02666 del 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM11464 del 23/05/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18AM11462 del 23/05/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 23/05/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181603 eseguito da ditta PH srl in data 23/05/2018

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 18-AM20843 del 29/08/18
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18-AM20840 del 29/08/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181001 eseguito da ditta PH srl in data 28/08/2018.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM20842 del 29/08/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18-AM26988 del 15/11/2018. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/11/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 190101 eseguito da ditta PH srl in data 13/11/2018.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM26987 del 15/11/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Campagna monitoraggio delle emissioni fuggitive di VOC	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre 2018. Report Eniprogetti Spa "Attività di monitoraggio emissioni fuggitive – P.m,a Barbara T2 – Relazione finale” cod. A4064-REL-000-006.0. del

				19/12/2018.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 18AM27033 (E01) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27034 (E02) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27035 (E03) di PH del 13/11/2018 e n° 18AM27036 (E04) di PH del 13/11/2018.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 19AM07750 (E01) di PH del 17/04/2019, N° 19AM03195 (E02) di PH del 20/02/2019, N° 19AM03196 (E03) di PH del 20/02/2019 e n° 19AM03197 (E04) di PH del 20/02/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 19-AM07765 del 17/04/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°19-AM03204 del 20/02/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 19 06 01 del 20/02/19.

Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 19 06 02 del 17/04/19.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 19-AM03205 del 20/02/19
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di PH n. 19AM07763 del 17/04/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°19-AM18283 del 30/07/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale.	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV191001 di Ottobre 2019 - Laboratorio PH n. 19AM18280 del 30/07/19.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 19-AM18281 del 30/07/19.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Campagna monitoraggio delle emissioni fuggitive di VOC	campagna di manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre. Report eniprogetti spa "JA0261-REL-0000-009.0: attività di monitoraggio emissioni fuggitive - ricontrollo post-manutenzione piattaforma BARBARA T2 - rapporto finale.

Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova Laserlab n. EV-19-018914-137635 del 25/09/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Laserlab N°EV-19-018922-137678 del 25/09/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporto di prova N° 26692/19 (E01) di Laserlab del 20/12/2019, Rapporti di prova N° 19AM30908 (E02) di PH del 26/11/2019, N° 19AM30909 (E03) di PH del 26/11/2019 e n° 19AM30910 (E04) di PH del 26/11/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale.	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 20 02 02 di Febbraio 2020 (rilievi del 26/11/19) - Laboratorio PH n. 19-AM31471 del 26/11/19.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°19-AM30915 del 26/11/2019 delle acque di strato a valle filtri a carbone.

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo