


Legenda

- Centrale termoelettrica
-
- Confini amministrativi**
- Confini comunali
 - Confini comunali di Leini
-
- Ricettori**
- Ricettori per la salute umana
-
- NO₂ - media annua**
Intervalli di isoconcentrazione (µg/m³)
- | | |
|--|--|
| 0,00 - 0,0229 | 0,023 - 0,059 |
| 0,06 - 0,0959 | 0,096 - 0,129 |
| 0,13 - 0,169 | 0,17 - 0,249 |
| > 0,25 | |

Ricettore	Tipologia	Coordinate X	Coordinate Y	Definizione area	NO ₂ media annua (µg/m ³)
R1	Salute umana	400833	5000533	Fornacino	0,322
R2	Salute umana	403093	5000112	Settimo Torinese	0,288
R3	Salute umana	401870	4999475	Settimo Torinese	0,341
R4	Salute umana	403442	5005100	Volpiano	0,151
R5	Salute umana	399174	5003923	Leini	0,169
R6	Salute umana	386439	5000636	Mappano	0,262

Limite NO₂ per la salute umana: 40 [µg/m³]

Rosa dei venti - Direzione di provenienza



Fonte: Elaborazione specialistica



ENGIE Produzione S.p.A.
Sede legale: V.le G. Ribotta, 31
00144 Roma - Italia

PROGETTO PER L'UPGRADE ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA TURBINA A GAS E NUOVA UNITA' OPERATIVA DELLA CENTRALE DI LEINI' (TO)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

INSEDIAMENTO
Centrale Termoelettrica di Leini
S.P. n. 3 (Cebrosa) Km. 5,100
10040 Leini (TO)



TITOLO ELABORATO

Concentrazioni Stato di Progetto NO₂

03/2020	1	0	Prima Emissione	A. Santilli	M. Massaro	M. Di Prete
DATA	ED.	REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

CODICE ELABORATO LEI-SPA-PL-07-01	SCALA 1:25.000	FOGLIO 01 di 01
NOME FILE LEI-SPA-PL-07-01 - Concentrazioni Stato di Progetto NO2.pdf		AMBIENTE SOFTWARE Autocad

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI DEL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

