

Emissione specifica annuale per m3 di refluo trattato di tutti gli inquinanti regolamentati (kg/m3)

Parametri	Scarico C1	Scarico C2	Totale Impianto
Mater. In sospens. Totali	0,0045	0,001	0,005
Torbidità	0,0000	non richiesto	
BOD 5	0,0031	non richiesto	
COD	0,0116	non richiesto	
Alluminio	0,0000	non richiesto	
Animonio	0,0000	non richiesto	
Arsenico	0,0000	non richiesto	
Bario	0,0001	non richiesto	
Boro	0,0004	non richiesto	
Cadmio	0,0000	non richiesto	
Cromo Tot.	0,0000	non richiesto	
Cromo VI	0,0000	non richiesto	
Ferro	0,0003	non richiesto	
Manganese	0,0000	non richiesto	
Mercurio	0,0000	non richiesto	
Nichel	0,0000	non richiesto	
Piombo	0,0000	non richiesto	
Rame	0,0000	non richiesto	
Selenio	0,0000	non richiesto	
Stagno	0,0000	non richiesto	
Zinco	0,0000	non richiesto	
Cianuri totali	0,0000	non richiesto	
Cloro attivo	0,0001	non richiesto	
Solfuri (come H ₂ S)	0,0001	non richiesto	
Solfiti (come SO ₃)	0,0000	non richiesto	
Solfati (come SO ₄ -)	0,6323	non richiesto	
Cloruri*	1,2958	non richiesto	
Fluoruri (come F-)	0,0007	non richiesto	
Fosforo totale (come P)	0,0002	non richiesto	
Azoto amm.(come NH ₄ ⁺)	0,0002	non richiesto	
Azoto nitroso (come N)	0,0001	non richiesto	
Azoto nitrico (come N)	0,0089	non richiesto	
Oli totali	0,0008	non richiesto	
Idrocarburi totali	0,0001	0,00003	0,000076
IPA	0,0000	non richiesto	
Fenoli totali (C ₆ H ₅ OH)	0,0000	non richiesto	
Aldeidi	0,0000	non richiesto	
Solventi organici aromatici totali	0,0000	non richiesto	
Solventi organici azotati totali	0,0000	non richiesto	
Tensioattivi	0,0010	non richiesto	
Pesticidi fosfonati	0,0000	non richiesto	
Pesticidi clorurati (eccetto fosforati)	0,0000	non richiesto	
- Aldrina	0,0000	non richiesto	
- Dieldrina	0,0000	non richiesto	
- Endrina	0,0000	non richiesto	
- Isodrina	0,0000	non richiesto	
Solventi clorurati	0,0000	non richiesto	