
	Rapporto di prova	19EMIRP086-00	25/10/2019
	Centrale di Santa Barbara - Agosto 2019: Controllo Emissioni Generatore di vapore ausiliario		Pagina 1/8
			Uso confidenziale



Prova effettuata:

In data: 20/08/2019	Responsabile delle Prove: Masini Marco	Esecutori delle Prove: Raggi Paolo.
------------------------	---	--

25/10/2019	Masini Marco (RTP)  Cerri Sandro (Redattore) 	Redditi Eleonora (Sostituto RLi- Responsabile di Linea) 	Cardelli Annalisa (CUI)
Data	Redazione	Approvazione	Emissione

	Rapporto di prova	19EMIRP086-00	25/10/2019
	Centrale di Santa Barbara - Agosto 2019: Controllo Emissioni Generatore di vapore ausiliario		Pagina 2/8
			<i>Uso confidenziale</i>

7. RISULTATI

Nel giorno 20 Agosto 2019 il Laboratorio ha eseguito il controllo di emissioni secondo quanto prescritto dalle normative presenti al paragrafo 2.

Si riporta di seguito i risultati di tali prove:

TABELLA RIEPILOGATIVA

Centrale : Santa Barbara **Gruppo:** Generatore di Vapore Ausiliario

Combustibile: Gas naturale **Data :** 20/08/2019

Data e ora	Valori T.Q			Valori Normalizzati	
	O ₂	CO	NO _x	CO	Nox (NO ₂)
	%	ppm	ppm	mg/Nm ³ @ 3%O ₂	mg/Nm ³ @ 3%O ₂
20/08/2019 11:20 -	4.24	3.04	83.85	4.08	184.61
20/08/2019 12:20 -	3.91	1.91	85.41	2.51	184.41
20/08/2019 13:20 -	3.82	1.63	85.51	2.13	183.66