



Power Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas  
Power Plant Center - Centrale Santa Barbara

### Consumi di materie prime - Anno 2019

MATERIA PRIMA	METODO DI MISURA	UNITA' DI MISURA	CONSUMO (FORNITURE) PROGRESSIVO ANNUO	LIMITE ANNUO
Acido cloridrico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	19,17	110
Cloruro ferrico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	16,9
Anidride carbonica	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	1,7
Sodio idrato 30 %	Misura/stima dei consumi effettivi	t	37,33	131,5
Sodio idrato 5 %	Misura/stima dei consumi effettivi	t	11,54	180
Sodio idrato solido	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,05
Polielettrolita anionico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,0320	8
Oli lubrificanti e dielettrici	Misura/stima dei consumi effettivi	t	1,78	10
Sodio ipoclorito acqua grezza	Misura/stima dei consumi effettivi	t	130,86	511
Sodio ipoclorito osmosi	Misura/stima dei consumi effettivi	t	12,28	
Detergente lavaggio TG	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,10	3
Ammoniaca	Misura/stima dei consumi effettivi	t	7,24	15
Carboidrazide	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,89	3,6
Acido solforico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	124,1	418
Acido citrico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,08	1
Sodio tripolifosfato	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,2
Fosfato trisodico	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,4
EDTA-Sodio	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,2
Sodio metabisolfito in polvere	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,100	2,1
Sodio bisolfito liquido	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	52,5
Antiscaling torre	Misura/stima dei consumi effettivi	t	5,35	53
Antiscaling osmosi	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0,23	
Azoto	Misura/stima dei consumi effettivi	Nmc	0	2500
Esafuoruro di zolfo	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	Da valutare con il funzionamento
Sodio silicato	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,4
Ossigeno	Misura/stima dei consumi effettivi	Nmc	0	200
Acetilene	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,105
GPL	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,025
Sodio cloruro	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,4
Calce idrata in polvere	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	NA
Acqua ossigenata	Misura/stima dei consumi effettivi	t	0	0,025