



RAPPORTO DI MISURA N° 38CE2019 - 1 del 28/11/2019

Dati Anagrafici a cura del servizio prelevatore

Campione di: Emissioni in atmosfera - Aliquote

Tecnici prelevatori: Melandri Rita - Servizio Territoriale Ravenna
Rossini Matteo - Servizio Territoriale Ravenna
Tarlazzi Sandro - Servizio Territoriale Ravenna
Moretti Stefano - Servizio Territoriale Forlì-Cesena
Bargossi Carlotta - Servizio Territoriale Forlì-Cesena

Verbale n°: 38CE2019 del 28/11/2019

Data/ora inizio e fine prelievo: 28/11/2019 ora 12:00 – 13:00

Punto Prelievo: Emissione n. 1 – Generatore di Vapore B2001 (fuel gas) – Impianto AT-BTDE

Ditta/Struttura prelievo: VERSALIS SpA

Indirizzo Prelievo: via Baiona, 107 Ravenna

Quesito: CONTROLLO EMISSIONE PIANO MONITORAGGIO AIA 2019

Codice Campione destinato al Laboratorio ARPAE (se necessario): --

RISULTATO DELLE MISURE			
ALIQUOTE E METODO DI RIFERIMENTO	PARAMETRO/I	VALORE LIMITE	Unità di Misura
Aliquota 1 - Codice	NOx		mg/Nm ³
Aliquota 1 - Metodo	UNI EN 14792 2006		
Aliquota 1 - Valore misurato	172,2	300	mg/Nm ³
Aliquota 2 - Codice	COT		mg/Nm ³
Aliquota 2 - Metodo	UNI EN 13526 2002		
Aliquota 2 - Valore misurato	<l.r.	---	mg/Nm ³
Aliquota 3 - Codice	O ₂		
Aliquota 3 - Metodo	UNI EN 14792 2006		
Aliquota 3 - Valore misurato	4,5	--	%

NOTA TECNICA IN RIFERIMENTO:

AIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto
DVA-DEC-2011-518 del 16.09.2011 e s.m.i.
OSSIGENO DI RIFERIMENTO: 3%

Tecnici prelevatori