



POSTA INTERNA

Direttore f.f.
Centro Regionale Aria
Dr.ssa A.M. D’Agnano

Servizio TSGE
Direzione Scientifica
c.a. Ing. E. Laterza

**Oggetto: Monitoraggio emissioni convogliate c/o SORGENIA PUGLIA S.p.a. in Modugno (BA),
completamento controllo ordinario AIA. Trasmissione risultati.**

In riferimento al controllo in oggetto, eseguito in data 10/10/2019, dall’Ufficio Controlli a camino del CRA di ARPA Puglia, si trasmette lo schema riassuntivo delle misure effettuate al camino E1 (GT11). Le attività sono dettagliate nel verbale di campionamento n. 65/CRA/19 (prot. n. 0073104 del 14/10/2019) allegato alla presente. Per la determinazione dei gas di combustione ed ossigeno è stato utilizzato un analizzatore di gas HORIBA mod. PG350 installato nella cabina SME posta a base camino.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei valori ottenuti, il relativo valore limite alle emissioni autorizzato e il confronto con i dati registrati dallo SME aziendale a servizio del camino.

1



DATI ARPA PUGLIA - Camino E1 (GT11) - 10/10/2019 13:04 - 23:59					
	NO _x (come NO ₂)	SO _x (come SO ₂)	CO	CO ₂	O ₂
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	%	%
media periodo	17,27	0,67	0,74	3,40	13,31
valore minimo (media minuto)	10,70	0,00	0,00	3,24	13,09
valore massimo (media minuto)	31,00	4,84	1,17	3,51	13,66
valore limite giornaliero	30	/	30	/	/
misure riferite al 15% di O2					
DATI SME SORGENIA - Camino E1 (GT11) - 10/10/2019 13:00 - 23:00					
	NO _x (come NO ₂)	SO _x (come SO ₂)	CO	CO ₂	O ₂
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	%	%
media periodo	18,7	/	1,1	/	13,5
valore minimo (media oraria)	15,28	/	0,98	/	13,31
valore massimo (media oraria)	25,78	/	2,03	/	13,71
valore limite giornaliero	30	/	30	/	/
misure riferite al 15% di O2					

Conclusioni.

Il monitoraggio fumi eseguito in data 10/10/2019 dei parametri NOx, SO2, CO, CO2 ed ossigeno al punto di emissione denominato E1 (GT11) non ha evidenziato il superamento dei valori limite autorizzati. Per quanto sopra esposto non si rilevano criticità, non conformità o condizioni per il gestore da segnalare.

Si allega alla presente:

- Verbale 65/CRA/19 e 65/CRA/19-A prot. n. 73104 del 14/10/2019

Taranto, 22/10/2019

I tecnici dell’Ufficio controlli a camino