



Prot. MOD/PA/SG/2019/0059

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA PUGLIA
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Milano, 21/10/2019

**Oggetto: Decreto DVA-DEC-2010-0000995 del 28/12/2010 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società Sorigenia Puglia S.p.A. sita nel comune di Modugno (BA).
Risposte alle richieste di Ispra emerse nel corso della Visita ispettiva ordinaria del 17-19 settembre 2019.**

Con riferimento a quanto riportato nel verbale della visita ispettiva di cui all'oggetto ed in particolare a quanto riportato ai seguenti punti:

• **PUNTO 2 DEL VERBALE “ADEMPIMENTI A SEGUITO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE DEL 7 E 8 MARZO 2017” - CONDIZIONE 4.**

Il Gruppo Ispettivo comunica che è opportuno prevedere un incontro con Arpa Puglia al fine di aggiornare il portale di visualizzazione reporting dei dati SME nonché di segnalare alcune specifiche relative all'invio dei dati Sme secondo quanto previsto dal tracciato 4343. Gli esiti di tale incontro saranno inclusi nella relazione ispettiva conclusiva

Il Gestore informa che l'incontro è avvenuto il 23 ottobre 2019 presso la sede di Arpa Puglia.

• **PUNTO 6 DEL VERBALE “EMISSIONI CONVOGLIATE IN ARIA” METODO DI MISURAZIONE IN CONTINUO E RISPETTO DELLA NORMA UNI EN 14181**

Il manuale SME dovrà, inoltre prevedere:

- **L'inserimento dei paragrafi Definizioni di dato istantaneo, dato Tal quale, dato Elementare**
- **Un paragrafo esplicativo degli Stati Sme e degli Stati Monitor da definire in occasione dell'incontro con Arpa Puglia**
- **Un paragrafo sulla procedura di trasmissione dei dati Sme elementari e medi trasmessi ad Arpa Puglia esplicitando i dati, i parametri e i tag riportati nei file (.sad e .medie) del tracciato 4343 utilizzato per la trasmissione su indicazione di Arpa Puglia**

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 11.150.778,00 i.v. - REA Milano 1784067
Reg. Imp. Milano e C.F. 06259480728
Partita IVA 06259480728

Sorigenia Puglia SpA

Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorigenia SpA

sorigenia.it

Modugno

Via dei Gladioli Snc
Zona Industriale
70026 Modugno (BA) - Italia
T +39 080.53.88.200
F +39 080.53.88.212



Il Gestore comunica che il Manuale Sme sarà modificato e trasmesso come concordato durante l'incontro di cui al punto precedente.

- **PUNTO 8 DEL VERBALE "EMISSIONI IN ACQUA"**

Il Gruppo Ispettivo rileva che nel rapporto di prova n. 1904110/2019 per alcuni metodi il laboratorio non risulta accreditato ne si ha evidenza del relativo certificato. Nella certificazione esaminata è mancante inoltre l'asseverazione ai limiti tabellari rispetto alla normativa per cui sono stati richiesti dal PMC. Il Gruppo Ispettivo ritiene necessario che il gestore invii entro 45 giorni dalla data di chiusura del presente verbale:

- I rapporti di analisi effettuati da un laboratorio conforme ai dettami AIA
- I rapporti di prova del 2019 completi di asseverazione di qualità

Il gestore, pur essendo convinto di aver utilizzato un laboratorio di analisi conforme ai dettami AIA e alle comunicazioni di chiarimento di ISPRA¹ (il laboratorio di prova Archimede è infatti dotato di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la Norma ISO 9001), ha ripetuto le analisi delle acque contenute nei serbatoi GAD20 e GAD30 utilizzando un laboratorio accreditato per tutte le metodiche definite da Ispra. In **allegato I** alla presente si trasmettono i rapporti di analisi.

Da ora in poi per i campionamenti e le analisi di tali acque saranno utilizzati laboratori aventi l'accREDITAMENTO dei metodi di prova indicati da Ispra.

Inoltre, così come richiesto dal GI, si trasmettono in **allegato II** anche i rapporti di prova 1904110/2019 e 1904109/2019 completi di asseverazione di qualità.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.
Distinti saluti

SORGENIA PUGLIA SpA

Simone Gardinali

(Responsabile Ambiente e Sicurezza)

¹ La comunicazione di chiarimento alle prescrizioni contenute nel PMC emessa da Ispra il 3.3.11 stabilisce che:

- "....per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano interne o affidate a terzi devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate per i parametri di interesse. Il gestore che decide di ricorrere a laboratori esterni ha l'obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma iso 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI ENISO/IEC 17025" (ndr. Le parole sottolineate sono esattamente quelle riportate nella comunicazione di Ispra.)