

Emissioni per l'intero impianto: ARIA

Anno 2019

Tabella 2.1.1a - Emissioni convogliate - Risultati analisi di controllo

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2011-0000049 del 23/02/2011)

Gruppo 1 (Camino E1)							
Anno 2019	Concentrazione NO _x (mg/Nm ³)	Concentrazione CO (mg/Nm ³)	Concentrazione O ₂ (%)	Portata (Nm ³ /h)	Concentrazione SO ₂ (mg/Nm ³)	Concentrazione Polveri (mg/Nm ³)	Note
1° - Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,0			
2° - Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,0			
3° - Trimestre	0,00	0,00	0,00	0			
4° - Trimestre	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Anno 2019	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	<= Valori medi anno 2019
Valori Limiti	90	50			10	5	<= Valori limiti ammessi da AIA DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011

Tabella 2.1.1b - Emissioni convogliate - Quantità emessa nell'anno

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2011-0000049 del 23/02/2011)

Gruppo 1 (Camino E1)							
Anno 2019	Emissioni calcolate NO _x (Ton)	Emissioni calcolate CO (Ton)	Eccesso di O ₂ di riferimento (%)	Portata (Nm ³ /h)	Emissioni calcolate SO ₂ (Ton)	Emissioni calcolate Polveri (Ton)	Note
1° - Trimestre	0,000	0,000	0,00	1.250.000	0,000	0,000	
2° - Trimestre	0,000	0,000	0,00	1.250.000	0,000	0,000	
3° - Trimestre	0,000	0,000	0,00	1.250.000	0,000	0,000	
4° - Trimestre	0,000	0,000	0,00	1.250.000	0,000	0,000	
Totale Anno	0,000	0,000			0,000	0,000	<= Valori totali anno 2019