

**LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFN**

	Apparecchi luminari per installazione sospensione in Plafond, modello BR5, con 150W di potenza, 150W di consumo, a basso consumo, con sistema di controllo a infrarosso.
	Plafond a energia 150W a LED
	Simbolo indicativo per installazione a soffitto con tubo in rete, per 40Watt max a parete.
	Presa 2p+N, 16A, 230V tipo A02 - Fisso in parete per installazione in modo da non essere visibile.
	Dispositivo di allarme in caso di incendio con sistema di rilevazione a ultrasuoni per montaggio a parete con sirena.
	Dispositivo di allarme in caso di incendio con sistema di rilevazione a ultrasuoni per montaggio a parete con sirena.

**NOTE:**

- Il lavoro di impianti elettrico è da eseguire "Prima della No-Block"
- In caso di impianti a servizio dei circuiti "Prima della No-Block"

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Costa di parete interrata a 80mm di profondità, sec. 120mm
	Conduttore di terra in cavo unipolare FSI 70/30 70/30 V sec. 120mm <sup>2</sup>
	Pozzetto 45x45cm con disposizione verticale di terra L=4,5m costituito da piastra in acciaio smaltato
	Note equipotenziali in pannello di terra adugniato 400x500x5mm

**NOTE:**

- La compensazione della struttura in corrispondenza dei fori per il passaggio delle tubazioni dovrà essere assicurata a cura dell'installatore, con una particolare attenzione al calcestruzzo. Gli spazi a quota definita saranno realizzati in corrispondenza dei fori con il calcestruzzo. La struttura di riferimento sarà quella indicata nel progetto.
- Il lavoro di impianti elettrico è da eseguire "Prima della No-Block"

COMITENTE: \_\_\_\_\_  
 PROGETTANZA: \_\_\_\_\_

CUP: J8H17008140001

**U.O. TECNOLOGIE NORD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**RADDOPPIO PONTE SPIETRO - BERGAMO - MONTELO**  
 LOTTO 2: FREG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURINO A BERGAMO

**ENERGIA IMPIANTI LFN**  
**PONTE SAN PIETRO**  
 Fabbrica OmegnaMT - Pavia - Pignatelli - Pignatelli Contratti

PROFESSIONISTA	CODICE	DATE	TEDESCO	PROFESSIONALITÀ	PROVA	RELA
MEB	02	58	PB	LF0100	004	A

FOGLIO 50

C:\Users\... \Documents\... \P030652.MXD

