





Legenda

■ Sostegni linea aerea in progetto ST 380 kV

ANALISI RISCHIO ELETTRICO PER L'AVIFAUNA

Indice di idoneità per l'avifauna (I_A)

- 0.00 - 0.80
- 0.80 - 0.90
- 0.90 - 0.95
- 0.95 - 1.00

01 22/11/2019 Seconda emissione Geotech-srl

00 01/04/2015 Prima emissione CESI S.p.a

N. DATA DESCRIZIONE ELABORATO

01	22/11/2019	Prescrizione A23 - D.M. 0000352 del 28.11.2013	L. Molana	N. Rivabene
00	01/04/2015	Prima emissione	L. Molana	N. Rivabene
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:

MOTIVO DELL'INVIO: ☒ PER ACCETTAZIONE ☐ PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO	
DGGR14001BIAM03130	
TITOLO ELABORATO	
Elettrodotto 380 kV "Paternò - Priolo"	
ANALISI DEL RISCHIO ELETTRICO PER L'AVIFAUNA	
Classificazione dei tratti dell'elettrodotto in funzione dell'indice di idoneità (I _A). Buffer 1000m.	
Progetto esecutivo	
PROGETTO	
wbs: TE-GR-11-005	

NOME DEL FILE	SCALA	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGGR14001BIAM03130_04.pdf	-			04/08

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibi.