



LEGENDA:

- 1 - TUBO A SPESSORE MAGGIORATO
- 2 - TUBO DI PROTEZIONE
- 3 - APPARECCHI DI SFIATO
- 4 - CASSETTA A PIANTANA P.E.
- 5 - PRESA SEGNALE FUGA GAS
- 6 - DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

NOTE:

1. LA COPERTURA MINIMA EFFETTIVA SULLA TUBAZIONE SARA' DETERMINATA IN ACCORDO CON LE RICHIESTE DELL'ENTE O DEL PROPRIETARIO INTERESSATO.

Rev.	Data	Descrizione	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
1	29/06/2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	M.MELETTI	G.AIUDI	G.GOTTI	
0	19/06/2020	EMISSIONE PER COMMENTI	M.MELETTI	G.AIUDI	G.GOTTI	
EP PRODUZIONE			Progettista techfem <small>Rif. TFM: 155002-00-DT-D-5309</small>		Commessa 155002	Unità 00
All.to nuova Centrale di Ostiglia Loc. Borgo S. Giovanni, DN500 (20") - DP 75 bar e opere connesse			Dis. 037OS00105			
			Rev. 1			
ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA CON TUBO DI PROTEZIONE TRIVELLATO			Fg. 1 DI 1			
			Scala NTS			