

LEGENDA

- 1 CONDOTTA
 2 TUBO DI PROTEZIONE
 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
 4 APPARECCHIO DI SFIATO
 5 CASSETTA A PIANTANA P.E.
 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE



NOTE

PER "CONTENITORE PER CAVI" SI INTENDE QUALSIASI MANUFATTO CHIUSO (CUNICOLI, POLIFORE, TUBI, ECC.) SONO ESCLUSI PERTANTO IL LETTO DI POSA IN SABBIA E-O LE SEMPLICI COPPELLE DI PROTEZIONE

l = 3.00 - SOTTOPASSI

l = 1.00 - SOVRAPPASSI

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

Rev.	Data	Descrizione	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	29/06/2020	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	M.MELETTI	G.AIUDI	G.GOTTI
0	19/06/2020	EMMISSIONE PER COMMENTI	M.MELETTI	G.AIUDI	G.GOTTI
  Rif. TFM: 155002-00-DT-D-5315			Commissa 155002	Unità 00	
All.to nuova Centrale di Ostiglia Loc. Borgo S. Giovanni, DN500 (20") - DP 75 bar e opere connesse			Dis. 037OS00111		
			Rev. 1		
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CAVI ELETTRICI O DI TELECOMUNICAZIONE IN CONTENITORI PER CAVI			Fg. 1	DI 1	
			Scala NTS		